


Uzstādītāja un lietotāja uzziņu grāmata

Madoka tālvadības pulsts ar kabeli



Saturs

1	Informācija par dokumentāciju	5
1.1	Par šo dokumentu.....	5
1.2	Brīdinājumu un simbolu nozīme.....	6
1.3	Uzstādītāja un lietotāja uzzīņu rokasgrāmatas pārskats.....	6
2	Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi	8
2.1	Uzstādītājam	8
2.2	Lietotājam	9
3	Īpaši drošības noteikumi uzstādītājam	10

Informācija lietotājam 11

4	Tālvadības pults: Pārskats	12
4.1	Par vadības pulti.....	12
4.2	Pogas	13
4.3	Statusa ikonas	13
4.4	Statusa rādītājs.....	15
5	Darbība	16
5.1	Pamata lietošana.....	16
5.1.1	Sākuma ekrāns.....	16
5.1.2	Galvenā izvēlne	17
5.2	Darbības režīms.....	18
5.2.1	Par darbības režīmiem.....	19
5.2.2	Darbības režīma iestatīšana	23
5.3	Iestatītais punkts.....	23
5.3.1	Par iestatīto punktu	24
5.3.2	Iestatītā punkta norādīšana.....	26
5.4	Datums un laiks.....	26
5.4.1	Par datumu un laiku	26
5.4.2	Datuma un laika iestatīšana	26
5.5	Gaisa plūsma	27
5.5.1	Gaisa plūsmas virziens.....	27
5.5.2	Ventilatora ātrums.....	28
5.6	Vēdināšana.....	29
5.6.1	Vēdināšanas režīms	29
5.6.2	Vēdināšanas jauda.....	30
5.7	Lietošana ar pieredzi.....	30
6	Apkope un remonts	31
6.1	Pārskats: Uzturēšana un tehniskā apkope.....	31
7	Problēmu novēršana	32
7.1	Pārskats: Darbības traucējumu novēršana.....	32
7.2	Konstatēta aukstumaģenta noplūde	32
7.2.1	Par aukstumaģenta noplūdes noteikšanu.....	32
7.2.2	Noplūdes trauksmes izslēgšana	33

Informācija uzstādītājam 34

8	Informācija par iepakojumu	35
8.1	Vadības pults izpakošana	35
9	Sagatavošanās	36
9.1	Elektroinstalācijas prasības.....	36
9.1.1	Vadu sagatavošana ievilkšanai	36
10	Uzstādīšana	37
10.1	Pārskats: Uzstādīšana.....	37
10.2	Vadības pults uzstādīšana.....	37
10.2.1	Par vadības pults uzstādīšanu	37
10.2.2	Vadības pults uzstādīšana	38
10.3	Elektroinstalācijas pievienošana.....	38
10.3.1	Elektroinstalācijas pievienošanas drošības noteikumi.....	38

10.3.2	Elektroinstalācijas pievienošana	39
10.4	Vadības pults noslēgšana	40
10.4.1	Piesardzības pasākumi, noslēdzot vadības pulti	40
10.4.2	Vadības pults noslēgšana	40
10.5	Vadības pults atvēršana	41
10.5.1	Piesardzības pasākumi, atverot vadības pulti	41
10.5.2	Vadības pults atvēršana	41
11	Sistēmas palaišana	42
11.1	Vadības pults nozīmēšana	42
11.1.1	Sekotājas ierīces statusa piešķiršana vadības pultij	43
12	Tālvadības pults: Pārskats	44
12.1	Par vadības pulti	44
12.1.1	Vadības pults konfigurēšana	45
12.2	Pogas	45
12.3	Statusa ikonas	46
12.4	Statusa rādītājs	47
12.4.1	Darbība	47
13	Darbība	49
13.1	Pamata lietošana	49
13.1.1	Ekrāna izgaismojums	49
13.1.2	Sākuma ekrāns	50
13.1.3	Informācijas ekrāns	51
13.1.4	Galvenā izvēlne	52
13.2	Darbības režīms	52
13.2.1	Par darbības režīmiem	53
13.2.2	Darbības režīma iestatīšana	57
13.3	Iestatītais punkts	57
13.3.1	Par iestatīto punktu	58
13.3.2	Iestatītā punkta norādīšana	60
13.4	Datums un laiks	60
13.4.1	Par datumu un laiku	60
13.4.2	Datuma un laika iestatīšana	60
13.5	Gaisa plūsma	61
13.5.1	Gaisa plūsmas virziens	61
13.5.2	Ventilatora ātrums	62
13.6	Vēdināšana	63
13.6.1	Vēdināšanas režīms	63
13.6.2	Vēdināšanas jauda	64
13.7	Lietošana ar pieredzi	64
14	Konfigurācija	65
14.1	Uzstādītāja izvēlne	65
14.1.1	Par uzstādītāja izvēlni	65
14.1.2	Ekrāna iestatījumi	66
14.1.3	Statusa rādītāja iestatījumi	67
14.1.4	Lauka iestatījumi	67
14.1.5	Dažādi iestatījumi	74
14.2	Programmatūras atjaunināšana	87
14.2.1	Par programmatūras atjauninājumiem	87
14.2.2	Programmatūras atjaunināšana ar lietotni	87
14.2.3	Programmatūras atjaunināšana ar atjaunināšanas rīku	88
15	Par lietotni	90
15.1	Darbības un konfigurēšanas pārskats	91
15.2	Savienošana pārī	91
15.2.1	Par savienošanu pārī	91
15.2.2	Lietotnes savienošana pārī ar vadības pulti	91
15.2.3	Bluetooth savienojuma izveidošana	92
15.2.4	Lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu	94
15.2.5	Lai ņemtu sasaistes informāciju	95
15.3	Lietotāju piekļuves līmeņi	97
15.3.1	Par lietotāju piekļuves līmeņiem	97
15.3.2	Pamata režīms	97
15.3.3	Papildu režīms	97
15.3.4	Uzstādītāja režīms	98
15.4	Demonstrācijas režīms	99
15.4.1	Par demonstrācijas režīmu	99
15.4.2	Palaišana demonstrācijas režīmā	99

15.4.3	Demonstrācijas režīma izslēgšana.....	99
15.5	Funkcijas.....	100
15.5.1	Pārskats: Funkcijas.....	100
15.5.2	Tālvadības pults aparātprogrammatūras atjaunināšana	103
15.5.3	Paziņojumi	103
15.5.4	Vedēja/sekotāja statuss	103
15.5.5	Ekrāns.....	103
15.5.6	Statusa rādītājs	104
15.5.7	Datums un laiks	104
15.5.8	Par	105
15.5.9	Noņemt informāciju par sasaisti	105
15.5.10	Klātbūtnes noteikšana	105
15.5.11	Izslēgšanas taimeris	106
15.5.12	Elektrības patēriņš	106
15.5.13	Enerģijas patēriņa ierobežojums.....	106
15.5.14	Uzdotās vērtības automātiska atiestate.....	106
15.5.15	Grafiks	107
15.5.16	Brīvdiena	107
15.5.17	Uzdoto vērtību loģika	108
15.5.18	Pazemināšana	109
15.5.19	Atsevišķs gaisa plūsmas virziens.....	110
15.5.20	Aktīva gaisa plūsmas cirkulācija	110
15.5.21	Uzdoto vērtību intervāls	111
15.5.22	Dzesēšanas/sildīšanas vedējs	111
15.5.23	Gaisa plūsmas virzienu diapazons.....	111
15.5.24	Caurvēja novēršana	112
15.5.25	Ātrais starts.....	112
15.5.26	Ārējās ievades blokāde	112
15.5.27	Atkausēšanas operācija	113
15.5.28	Funkciju blokāde.....	113
15.5.29	Klusais režīms.....	115
15.5.30	Kļūdas un brīdinājumi.....	115
15.5.31	Bloka numurs	115
15.5.32	Filtra automātiskā tīrīšana.....	116
15.5.33	Paziņojumi par filtru	116
15.5.34	AirNet adrese.....	116
15.5.35	Grupas adrese.....	116
15.5.36	Lauka iestatījumi.....	116
15.5.37	Darbības maiņa	118
15.5.38	Darbības izmēģināšana	119
15.5.39	Bloka statuss.....	120
15.5.40	Darba stundas.....	121
15.5.41	Kontaktinformācija	121
15.5.42	Aktīva gaisa plūsmas cirkulācija	121
15.5.43	Iestatījumu pārņemšana	121
15.5.44	Uzraugāmās telpas adrese	121
15.5.45	Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude	122
16	Apkope	123
16.1	Apkopes drošības noteikumi	123
16.2	Par apkopi	123
16.3	Brīdinājuma kvitēšana.....	125
16.4	Vadības pults tīrīšana	125
16.5	Norādījums, ka laiks iztīrīt filtru	125
16.5.1	Norādes "Laiks tīrīt filtru" noņemšana.....	125
17	Problēmu novēršana	126
17.1	Iekšējā bloka kļūdu kodi.....	126
17.2	Konstatēta aukstumaģenta noplūde	128
17.2.1	Par aukstumaģenta noplūdes noteikšanu.....	128
17.2.2	Noplūdes trauksmes izslēgšana	128
18	Tehniskie dati	130
18.1	Savienojumu shēma.....	130
18.1.1	Tipisks izkārtojums.....	130
18.1.2	Tipisks izkārtojums grupas vadībai	130
18.1.3	Vadības pults + DIII centralizētās vadības ierīce	132
19	Glosārijs	133

1 Informācija par dokumentāciju

Šajā nodaļā

1.1	Par šo dokumentu.....	5
1.2	Brīdinājumu un simbolu nozīme	6
1.3	Uzstādītāja un lietotāja uzziņu rokasgrāmatas pārskats.....	6

1.1 Par šo dokumentu

Mērķauditorija

Autorizētie uzstādītāji + tiešie lietotāji

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.

- **Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata:**
 - Uzstādīšanas instrukcija
 - Galvenās lietošanas instrukcijas
- **Uzstādītāja un lietotāja uzziņu grāmata:**
 - Paplašināta informācija par uzstādīšanu un lietošanu
- **Atbilstības deklarācija:**



INFORMĀCIJA: Atbilstības deklarācija

Ar šo Daikin Europe N.V. deklarē, ka BRC1H tipa radiosakaru ierīce atbilst direktīvai 2014/53/ES. Oriģinālā atbilstības deklarācija ir pieejama BRC1H produktu lapās.

Dokumentācijas komplekts ir pieejams BRC1H produktu lapās:

- BRC1H52W: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W>



- BRC1H52K: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K>



- BRC1H52S: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S>





INFORMĀCIJA: Madoka Assistant dokumentācija lietotnē

no vadības pults var veikt tikai galvenos iestatījumus un vadīt tikai pamatfunkcijas. Papildu iestatījumi un funkcijas ir pieejamas, izmantojot Madoka Assistant lietotni. Plašāku informāciju skatiet lietotnē un tās iebūvētajā dokumentācijā. Lietotne Madoka Assistant ir pieejama Google Play un Apple Store.

Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas var būt pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu izplatītāja.

Originālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo dokumentu tulkojumi.

1.2 Brīdinājumu un simbolu nozīme



BĪSTAMI!

Norāda situāciju, kas izraisa nāvi vai nopietnu savainošanos.



BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS

Norāda situāciju, kas var izraisīt elektrotrieciena saņemšanu.



BRĪDINĀJUMS

Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnu savainošanos.



UZMANĪBU!

Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai arī vieglu vai vidēji smagu savainošanos.



PAZIŅOJUMS

Norāda situāciju, kas var izraisīt aprīkojuma vai īpašuma bojājumus.



INFORMĀCIJA

Norāda noderīgus padomus vai papildinformāciju.



BĪSTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISĪŠANAS RISKS

Norāda iespējami sprādzienbīstamu situāciju.

1.3 Uzstādītāja un lietotāja uzziņu rokasgrāmatas pārskats

Nodaļa	Apraksts
Par dokumentāciju	Kāda dokumentācija ir pieejama uzstādītājam un lietotājam
Vispārējie drošības noteikumi	Izlasiet šos drošības noteikumus pirms iekārtas uzstādīšanas
Īpaši drošības noteikumi uzstādītājam	Uzstādītājam šie drošības noteikumi jāizlasa pirms iekārtas uzstādīšanas
Lietotājam	

Nodaļa	Apraksts
Tālvadības pults: Pārskats	Tālvadības pults pārskats
Darbība	Kā lietot tālvadības pulti
Uzturēšana un tehniskā apkope	Kā uzturēt un apkopt tālvadības pulti
Darbības traucējumu novēršana	Kas jādara, ja rodas problēmas
Uzstādītājam	
Iepakojuma saturs	Kā izpakot tālvadības pulti un izņemt tās piederumus
Sagatavošana	Kas jādara un jāzina pirms došanās uz uzstādīšanas vietu
Uzstādīšana	Kas jādara un jāzina, lai uzstādītu tālvadības pulti
Sistēmas palaišana	Kā iedarbināt tālvadības pulti
Tālvadības pults: Pārskats	Tālvadības pults pārskats
Konfigurācija	Kas jādara un jāzina, lai konfigurētu sistēmu pēc tās uzstādīšanas
Par lietotni	Kas jādara un jāzina, lai uzsāktu tālvadības pults lietošanu pēc tās konfigurēšanas
Apkope	Kā uzturēt tālvadības pulti
Darbības traucējumu novēršana	Kas jādara, ja rodas problēmas
Tehniskie dati	Sistēmas specifikācijas
Glosārijs	Terminu definīcijas

2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi

Šajā nodaļā

2.1	Uzstādītājam	8
2.2	Lietotājam	9

2.1 Uzstādītājam

Šajā dokumentā iekļautie noteikumi attiecas uz ļoti svarīgām lietām, tāpēc tos rūpīgi ievērojiet.



INFORMĀCIJA

Šī vadības pults ir izvēles aprīkojums un nav lietojama viena pati. Sk. arī ārējā un iekšējā bloka uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatu.



BRĪDINĀJUMS

Nepareiza aprīkojuma vai piederumu uzstādīšana var izraisīt elektrotriecienu, īssavienojumu, noplūdes, aizdegšanos vai citādi bojāt aprīkojumu. Izmantojiet tikai piederumus, papildaprīkojumu un rezerves daļas, kuras ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin.



BRĪDINĀJUMS

Ārējie vadi un komponenti ir JĀUZSTĀDA elektrīķim, un tiem ir JĀATBILST attiecīgajiem noteikumiem un prasībām.



PAZIŅOJUMS

Tālvadības pults JĀUZSTĀDA iekštelpās.



PAZIŅOJUMS

Ja pulti izmanto kā telpas reostatu, tad izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kur var konstatēt telpas vidējo temperatūru.

Vadības pulti NEDRĪKST uzstādīt šādās vietās:

- Vietās, kur tā nav pasargāta no tiešas saules gaismas.
- Tuvu pie siltuma avotiem.
- Vietās, kur to skar no āra ieplūstošs gaiss vai ir caurvējš, piemēram, atverot vai aizverot durvis.
- Vietās, kur displejs ātri kļūst netīrs.
- Vietās, kur GRŪTI piekļūt vadības pultij.
- Vietās, kur temperatūra <−10°C un >50°C.
- Vietās, kur gaisa relatīvais mitrums >95%.
- Vietās, kur atrodas mašīnērija, kas izdala elektromagnētiskos viļņus. Elektromagnētiskie viļņi var traucēt vadības sistēmai un izraisīt aprīkojuma darbības traucējumus.
- Vietās, kur pults nav pasargāta no ūdens vai mitruma.

Ja neprotat uzstādīt vai lietot iekārtu, tad vērsieties pie izplatītāja.

Pēc uzstādīšanas beigām:

- veiciet izmēģinājuma darbināšanu, lai pārbaudītu, vai nav atteices.
- Paskaidrojiet lietotājam, kā jārīkojas ar vadības pulti.
- Aiciniet lietotāju saglabāt šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.



INFORMĀCIJA

Par vadības pults pārvietošanu citur konsultējieties ar izplatītāju.

2.2 Lietotājam



BRĪDINĀJUMS

NEIZMANTOJIET pults tīrīšanai organiskos šķīdinātājus, piemēram, krāsas šķīdinātāju.



BRĪDINĀJUMS

Vadības pults tuvumā NELIETOJIET viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, matu laku vai insekticīdu.



BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka briesmas:

- Vadības pulti NEDRĪKST apkalpot ar slapjām rokām.
- AIZLIEGTS izjaukt vadības pulti un pieskarties tās iekšējām detaļām. Vērsieties pie izplatītāja.
- NEPĀRBŪVĒJIET un NEREMONTĒJIET vadības pulti. Vērsieties pie izplatītāja.
- Pats NEPĀRVIETOJIET tālvadības pulti pie cita bloka un neuzstādiet to no jauna. Vērsieties pie izplatītāja.



BRĪDINĀJUMS

NAV PIEĻAUJAMA rotaļāšanās ar kondicionētāju vai ar tā tālvadības pulti. Ja bērns nejauši iedarbina ierīci, tad ir iespējams kaitējums veselībai.

3 Īpaši drošības noteikumi uzstādītājam

Vienmēr ievērojiet šādus drošības norādījumus un noteikumus.



UZMANĪBU!

Aizliegts pieskarties vadības pults iekšējām daļām.



UZMANĪBU!

Nesaspiediet vadus, kad noslēdzat vadības pulti.



UZMANĪBU!

Pirms sistēmas iedarbināšanas pārbaudiet:

- Vai pabeigta iekšējā un ārēja bloka elektriskā vadojuma ierīkošana.
- Vai iekšējo un ārējā bloka sadales kārbas vāks ir noslēgts.



UZMANĪBU!

Kad vadības pulti savienojat ar iekšējo bloku, pārliecinieties, ka iekšējā bloka sadales kārba un signālu pārraides vads nav savienoti.



BRĪDINĀJUMS

Ārējie vadi un komponenti ir JĀUZSTĀDA elektriķim, un tiem ir JĀATBILST attiecīgajiem noteikumiem un prasībām.



BRĪDINĀJUMS

Pirms jebkādu apkopes vai remonta darbību veikšanas vienmēr izslēdziet sistēmu ar vadības pulti, kā arī izslēdziet energoapgādes jaudas slēdzi. **Iespējamās sekas:** elektriskās strāvas trieciens vai trauma.



BRĪDINĀJUMS

Tālvadības pulti nedrīkst mazgāt. **Iespējamās sekas:** strāvas noplūde, elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

Informācija lietotājam

4 Tālvadības pults: Pārskats

Šajā nodaļā

4.1	Par vadības pulti	12
4.2	Pogas	13
4.3	Statusa ikonas	13
4.4	Statusa rādītājs	15


4.1 Par vadības pulti

Atkarībā no konfigurācijas vadības pultij ir viens vai trīs darbības režīmi. Katrā režīmā ir pieejama atšķirīga vadības pults funkcionalitāte.

Režīms	Funkcionalitāte
Normāls	Vadības pults ir pilnīgi funkcionāla. Ir pieejama visa funkcionalitāte, kas aprakstīta " 5 Darbība " [▶ 16]. Vadības pults var būt vedēja vai sekotāja vadības pults.
Tikai trauksme	Vadības pults darbojas kā noplūdes trauksmes devēja tikai vienam iekšējam blokam. Nav pieejama funkcionalitāte, kas aprakstīta " 5 Darbība " [▶ 16]. Informāciju par noplūdes trauksmi skatīt " 7.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde " [▶ 32]. Vadības pults var būt vedēja vai sekotāja vadības pults.
Uzraugs	Vadības pults darbojas tikai kā noplūdes trauksmes devēja visai sistēmai, t.i., vairākiem iekštelpu blokiem un to attiecīgajām vadības pultīm. Šis režīms ir paredzēts vadības pultij, kas tiek lietota uzraudzības centrā, piemēram, viesnīcas reģistratūrā. Nav pieejama funkcionalitāte, kas aprakstīta " 5 Darbība " [▶ 16]. Informāciju par noplūdes trauksmi skatīt " 7.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde " [▶ 32]. Vadības pults var būt tikai sekotāja vadības pults.

Papildinformāciju par režīmiem, kurus un kā var iestatīt vadības pults darbībai, skatīt "[Vadības pults konfigurēšana](#)" [▶ 45]. Ja izmanto uzraudzības režīmu, tad ir obligāti jāiestata uzraugāmās telpas adrese, lai zinātu, kuram iekšējam blokam ģenerēta aukstumaģenta noplūdes trauksme. Sīkāk par to skatiet "[Uzraugāmās telpas adrese](#)" [▶ 121].

4.2 Pogas



- a** ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)
- Kad sistēma IZSLĒGTA, nospiediet, lai IESLĒGTU sistēmu.
 - Kad sistēma IESLĒGTA, tad nospiediet, lai IZSLĒGTU sistēmu.
- b** ENTER/ACTIVATE /SET (ieiet/aktivizēt/iestatīt)
- No sākuma ekrāna pārejiet galvenajā izvēlnē.
 - No galvenās izvēlnes pārejiet vienā no apakšizvēlnēm.
 - Attiecīgajā apakšizvēlnē aktivizējiet darbības/vēdināšanas režīmu.
 - Vienā no apakšizvēlnēm apstipriniet iestatījumu.
- c** CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)
- Pāriet pa kreisi.
 - Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: samazināšana).
- d** CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)
- Pāriet pa labi.
 - Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: palielināšana).

4.3 Statusa ikonas

Ikona	Apraksts
	Sistēma IESLĒGTA. Signalizē, ka sistēma darbojas.
	Sistēma IZSLĒGTA. Signalizē, ka sistēma nedarbojas.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Norāda, ka pults ir savienota ar mobilo ierīci izmantošanai ar Madoka Assistant lietotni.
	Bloķēt. Rāda, ka funkcija vai darbības režīms ir bloķēts, un tāpēc to nevar izmantot vai atlasīt.
	Centralizētā vadība. Rāda, ka sistēmu vada centralizētās vadības ierīce (papildu piederums) un ka šobrīd sistēmas vadīšana ar pulti ir ierobežota.
	Pārslēgšana centralizētās vadības apstākļos. Rāda, ka dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšana notiek cita iekšējā bloka centralizētā vadībā vai ar papildu piederumu — dzesēšanas/sildīšanas selektorslēdzi, kas savienots ar iekšējo bloku.

⁽¹⁾ Nosaukums Bluetooth® un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Daikin Europe N.V. lieto šīs preču zīmes saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.


Ikona	Apraksts
	Atkausēšana/karstais starts. Rāda, ka ir aktīvs atkausēšanas/karstā starta režīms.
	Grafiks/taimeris. Rāda, ka sistēma darbojas saskaņā ar grafiku vai ka IZSLĒGŠANAS taimeris ieslēgts.
	Laiks nav iestatīts. Rāda, ka vadības pults laiks nav iestatīts.
	Filtra automātiskā tīrīšana. Rāda, ka filtra automātiskā tīrīšana ir aktivizēta.
	Ātrais starts. Rāda, ka ir aktivizēts ātrā starta režīms (tikai Sky Air).
	Darbības izmēģināšana. Rāda, ka ir aktivizēts darbības izmēģināšanas režīms (tikai Sky Air).
	Pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai ārējā bloka pārbaude.
	Periodiskā pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai ārējā bloka pārbaude.
	Rezerve. Rāda, ka iekšējais bloks sistēmā ir iestatīts kā rezerves iekšējais bloks.
	Atsevišķs gaisa plūsmas virziens. Rāda, ka ir iespējots atsevišķs gaisa plūsmas virziens.
	Informācija. Rāda, ka ir paziņojums no sistēmas. Lai pārlūkotu paziņojumu, pārejiet informācijas ekrānā.
	Brīdinājums. Rāda, ka notikusi kļūda vai kādam no iekšējā bloka komponentiem ir nepieciešama apkope.
	Energijas patēriņa ierobežojums. Rāda, ka sistēmas elektroenerģijas patēriņš ir ierobežots un sistēma darbojas ar ierobežotu jaudu.
	Energijas patēriņa ierobežojuma beigas. Rāda, ka sistēmas elektroenerģijas patēriņš vairs nav ierobežots un sistēma vairs nedarbojas ar ierobežotu jaudu.
	Darbības maiņa. Rāda, ka ir aktivizēts darbības maiņas režīms.
	Pazemināšana. Rāda, ka iekšējais bloks darbojas ar pazemināšanu.
	Vēdināšana. Rāda, ka ir pieslēgts siltuma atguves vēdināšanas bloks.



INFORMĀCIJA

- Informāciju par darbības režīmu un vēdināšanas režīma ikonām sk. attiecīgi "5.2 Darbības režīms" [▶ 18] un "Vēdināšanas režīms" [▶ 29].
- Vairums ikonu ir saistītas ar iestatījumiem Madoka Assistant lietotnē. Sīkāku informāciju skatiet lietotnē.

4.4 Statusa rādītājs



a

a Statusa rādītājs

5 Darbība

Šajā nodaļā

5.1	Pamata lietošana	16
5.1.1	Sākuma ekrāns	16
5.1.2	Galvenā izvēlne.....	17
5.2	Darbības režīms	18
5.2.1	Par darbības režīmiem	19
5.2.2	Darbības režīma iestatīšana	23
5.3	Iestatītais punkts.....	23
5.3.1	Par iestatīto punktu.....	24
5.3.2	Iestatītā punkta norādīšana	26
5.4	Datums un laiks.....	26
5.4.1	Par datumu un laiku	26
5.4.2	Datuma un laika iestatīšana	26
5.5	Gaisa plūsma.....	27
5.5.1	Gaisa plūsmas virziens.....	27
5.5.2	Ventilatora ātrums	28
5.6	Vēdināšana.....	29
5.6.1	Vēdināšanas režīms.....	29
5.6.2	Vēdināšanas jauda.....	30
5.7	Lietošana ar piederzi.....	30

5.1 Pamata lietošana

5.1.1 Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna režīms


Atkarībā no konfigurācijas vadības pultij ir vai nu standarta, vai detalizētais sākuma ekrāns. Kamēr standarta sākuma ekrāns sniedz tikai ierobežotu informāciju, detalizētais sākuma ekrāns sniedz jebkura veida informāciju, izmantojot statusa ikonas. Pēc dīkstāves vadības pults vienmēr atgriežas sākuma ekrānā.

Standarta	Detalizētais
	

Sākuma ekrāna darbība

Noteiktos apstākļos vadības pults ļauj veikt darbības sākuma ekrānā.

Nosacījums	Darbība
Sistēma darbojas dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā darbības režīmā.	Mainīt uzdoto vērtību 

Nosacījums	Darbība
Sistēmā ir TIKAI siltuma atguves vēdināšanas bloki.	Mainīt vēdināšanas jaudu 



INFORMĀCIJA

- Atkarībā no konfigurācijas uzdotā vērtība sākuma ekrānā tiek parādīta vai nu kā skaitliska vērtība, vai kā simbols. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Par iestatīto punktu](#)" [► 24].
- Ja sākuma ekrānā uzdotā vērtība tiek rādīta kā simbols, tad tas rāda tikai sākuma ekrāna standarta režīma ikonas pat tad, ja vadības pults ir sākuma ekrāna detalizētā režīmā.



INFORMĀCIJA

Pultij ir enerģijas taupīšanas funkcija, kas izslēdz displeju, ja ierīci ilgi nelieto. Lai ieslēgtu displeju, nospiediet kādu no pogām.

5.1.2 Galvenā izvēlne

Sākuma ekrānā nospiediet , lai pārietu galvenajā izvēlnē. Izmantojiet  un , lai pārvietotos pa izvēlnēm. Vēlreiz nospiediet , lai pārietu vienā no izvēlnēm.

Izvēlne	Apraksts
	Darbības režīms. Iestatiet darbības režīmu.
	Datums un laiks. Iestatiet datumu un laiku.
	Gaisa plūsmas virziens. Iestatiet iekšējā bloka gaisa plūsmas virzienu.
	Ventilatora ātrums. Iestatiet iekšējā bloka ventilatora ātrumu.
	Vēdināšanas režīms. Iestatiet vēdināšanas darbības režīmu.
	Vēdināšanas jauda. Iestatiet ventilatora ātrumu vēdināšanas darbībai.
	Bluetooth. Aktivizējiet Bluetooth, lai vadītu sistēmu ar lietotni Madoka Assistant un/vai veiktu tālvadības pults programmatūras atjaunināšanu.

**INFORMĀCIJA**

- Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmantojat, pieejamo izvēļu skaits var būt atšķirīgs.
- Galvenajā izvēlnē katras apakšizvēlnes ikona parāda pašreizējo aktīvo iestatījumu vai režīmu. Kad lietojat vadības pulti, dažādas izvēlnes var izskatīties atšķirīgas no tām, kādas tās ir attēlotas šajā rokasgrāmatā.
- No vadības pults var vadīt tikai sistēmas pamatfunkcijas. Par papildu funkciju (pazemināšana, grafika taimeris utt.) vadīšanu sk. Madoka Assistant lietotnē.

**INFORMĀCIJA**

Iespējams, ka izvēlnes ir bloķētas. Tādā gadījumā tās galvenajā izvēlnē ir pārsvītrotas, un blakus ir piekaramās atslēgas ikona. Funkciju bloķēšana notiek, izmantojot Madoka Assistant lietotni. Sīkāku informāciju skatiet Madoka Assistant lietotnē un "[Funkciju bloķāde](#)" [113].



5.2 Darbības režīms

Iekšējais bloks var darboties dažādos režīmos.

Ikona	Darbības režīms
	Dzesēšana. Šajā režīmā dzesēšana tiek aktivizēta atkarībā no iestatītā punkta vai pazemināšanas.
	Sildīšana. Šajā režīmā sildīšana tiek aktivizēta atkarībā no iestatītā punkta vai pazemināšanas.
	Tikai ventilācija. Šajā režīmā notiek gaisa cirkulācija bez sildīšanas vai dzesēšanas.
	Žāvēšana. Šajā režīmā relatīvais gaisa mitrums tiek samazināts ar minimālu temperatūras pazemināšanu. Temperatūras un ventilatora ātruma iestatījumus kontrolē automātika, tos nevar regulēt no vadības pults. Žāvēšana nav iespējama, kad telpas temperatūra ir pārāk zema.
	Ventilācija. Šajā režīmā notiek telpas vēdināšana bez dzesēšanas vai sildīšanas.
	Gaisa attīrīšana. Šajā režīmā darbojas pēc izvēles pieejamā gaisa attīrīšanas ierīce.
	Ventilācija + gaisa attīrīšana. Ventilācijas un gaisa attīrīšanas kombinācija.
	Automātiski. Šajā režīmā iekārta automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi atbilstoši iestatītajiem punktiem.

**INFORMĀCIJA**

Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmanto, pieejamo darbības režīmu skaits var būt atšķirīgs.

5.2.1 Par darbības režīmiem

**INFORMĀCIJA**

Ja iekšējais bloks darbojas tikai dzesēšanas režīmā, tad to var tikai iestatīt, lai tas darbotos dzesēšanas, tikai ventilācijas vai žāvēšanas režīmā.

**INFORMĀCIJA**

Ja darbības režīmu izvēlnē nav pieejams neviens darbības režīms, tad iespējams, ka tie ir bloķēti. Darbības režīmu bloķēšana notiek, izmantojot Madoka Assistant lietotni. Sīkāku informāciju skatiet Madoka Assistant lietotnē un "[Funkciju blokāde](#)" [113].

**INFORMĀCIJA**

Ja iekšējā bloka darbības režīma pārslēgšanu veic centralizētā vadība (sākuma ekrānā mirgo statusa ikona "Pārslēgšana centralizētā vadībā"), tad NAV iespējams mainīt iekšējā bloka darbības režīmu. Sīkāku informāciju par to sk. "[Dzesēšanas/sildīšanas vedējs](#)" [84].

Dzesēšana

Ja āra gaisa temperatūra ir augsta, tad var būt nepieciešams laiks, lai gaisa temperatūra telpās sasniegtu iestatīto vērtību.

Kad temperatūra telpās ir zema un iekšējam blokam iestatīts dzesēšanas režīmā, tad iekšējais bloks vispirms var uzsākt atkausēšanu (tas ir, sildīšanu), lai novērstu sistēmas dzesēšanas spēju samazināšanos, ko izraisa apsarmojums uz siltummaiņa. Sīkāku informāciju par to sk. "[Sildīšana](#)" [19].

Iekšējais bloks var darboties dzesēšanas režīmā, jo tas darbojas pazemināšanas apstākļos. Sīkāku informāciju par to sk. "[Pazemināšana](#)" [109].

Sildīšana

Darbojoties sildīšanas režīmā, sistēmai vajag vairāk laika uzdotās temperatūras vērtības sasniegšanai nekā dzesēšanas režīmā. Lai kompensētu šo atšķirību, ieteicams laikus iedarbināt sistēmu, izmantojot taimera funkciju.

Iekšējais bloks var darboties sildīšanas režīmā, jo tas darbojas pazemināšanas apstākļos. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Pazemināšana](#)" [109].

Lai novērstu aukstu caurvēju un sistēmas sildīšanas jaudas samazināšanos, sistēma var darboties šādos īpašos sildīšanas režīmos:

Darbība	Apraksts
Atkausēšana	Lai novērstu sildīšanas jaudas samazināšanos sakarā ar ārējā bloka apledošanu, sistēma automātiski uzsāk atkausēšanu. Atkausēšanas laikā iekšējā bloka ventilators pārtrauc darbību, bet sākuma ekrānā parādās šāda ikona:  Sistēma atsāk normālu darbību aptuveni pēc 6–8 minūtēm.
Karstais starts (tikai VRV)	Karstā starta laikā iekšējā bloka ventilators pārtrauc darbību, bet sākuma ekrānā parādās šāda ikona: 

**INFORMĀCIJA**

Ja sistēmu aptur, kad iekšējais bloks darbojas sildīšanas režīmā, ventilators turpina darbu vēl apmēram 1 minūti, lai tādējādi atdzesētu iekšējo bloku.

**INFORMĀCIJA**

- Jo zemāka āra temperatūra, jo zemāka sildīšanas spēja. Ja sistēmas sildīšanas spēja nav pietiekama, tad ieteicams izmantot vēl vienu apkures ierīci (ja apkures ierīcē tiek dedzināts kurināmais, tad regulāri vēdiniet telpu. Neizmantojiet apkures ierīci tur, kur uz to var būt vērsta gaisa plūsma no iekšējā bloka.
- Iekšējā blokā cirkulē karsts gaiss. Tādēļ pēc iedarbināšanas iekšējam blokam nepieciešams laiks, lai sasildītu gaisu telpā.
- Iekšējā bloka ventilators automātiski darbojas, līdz sistēmas iekšējā temperatūra sasniedz noteiktu līmeni.
- Ja karstais gaiss paliek pie griestiem un telpā salst kājas, tad ieteicams izmantot ventilatoru, kas nodrošina gaisa cirkulāciju.

Žāvēšana**PAZIŅOJUMS**

Lai novērstu ūdens noplūdi vai sistēmas avāriju, NEDRĪKST sistēmu izslēgt uzreiz pēc iekšējā bloka darbināšanas. Pirms sistēmas izslēgšanas pagaidiet, līdz drenāžas sūknis pabeidz ūdens izsūkņēšanu no iekšējā bloka (aptuveni 1 minūti).

**INFORMĀCIJA**

Lai nodrošinātu netraucētu startu, nedrīkst izslēgt sistēmu, kamēr tas darbojas.

Automātiskais**INFORMĀCIJA**

Iekšējā bloka iestatītā punkta loģikas gadījumā sistēma nevar darboties automātiskajā darbības režīmā. Lai sistēma varētu darboties automātiskajā darbības režīmā, izvēlieties tālvadības pults iestatītā punkta loģiku. Sīkāku informāciju skatiet Madoka Assistant lietotnē un "Uzdoto vērtību loģika" [► 108].

Automātiskā darbības režīma loģika ir atkarīga no uzdotās iestatītā punkta loģikas (Madoka Assistant lietotnes iestatījums).

Viens iestatītais punkts	Divi iestatītie punkti
 C2 -----  + C1 ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C  SP -----  + C1 ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C  C2 -----	 C2 -----  + C1 -----  SP ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C } DIFF  SP -----  + C1 -----  C2 ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C

	Dzesēšanas iestatītais punkts
	Sildīšanas iestatītais punkts
DIFF	Minimālā iestatītā punkta starpība sildīšanas un dzesēšanas iestatītajiem punktiem
 + C1	Pārslēgšanas iestatītais punkts (ar kontroles taimeris)
C2	Piespiedu pārslēgšanas iestatītais punkts
0,5°C~2°C	Lauka iestatījumu temperatūras intervāli starp iestatītajiem punktiem



INFORMĀCIJA

Iestatāmā temperatūras diapazons (0,5°C~2°C) noklusējuma vērtība ir 0,5°C.

Pārslēgšanās no viena darbības režīma otrā notiek šādos gadījumos:

1. gadījums: primārā pārslēgšanās (+ C1)

Pārslēgšanās notiek, sākot ar brīdi, kad temperatūra telpā paaugstinās virs/nokrītas zem dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšanās iestatītā punkta (C1) un kontroles taimeris ir beidzis darboties.

Piemērs:

Viens iestatītais punkts	Divi iestatītie punkti
Sistēma silda telpu. Pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu notiek, kad temperatūra telpā paaugstinās virs C1 (23°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos. Sistēma dzesē telpu. Pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu notiek, kad temperatūra telpā pazeminās zem C1 (21°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos.	Sistēma silda telpu. Pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu notiek, kad temperatūra telpā paaugstinās virs C1 (25°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos. Sistēma dzesē telpu. Pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu notiek, kad temperatūra telpā pazeminās zem C1 (21°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos.

2. gadījums: piespiedu pārslēgšanās (C2)

Piespiedu pārslēgšanās notiek, sākot ar brīdi, kad temperatūra telpā paaugstinās virs/nokrītas zem dzesēšanas/sildīšanas piespiedu pārslēgšanās iestatītā punkta (C2) un kontroles taimeris ir beidzis darboties.

Piemērs:

Viens iestatītais punkts	Divi iestatītie punkti
Sistēma silda telpu. Kad temperatūra telpā paaugstinās virs C2 (24°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu. Sistēma dzesē telpu. Kad temperatūra telpā pazeminās zem C2 (20°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu.	Sistēma silda telpu. Kad temperatūra telpā paaugstinās virs C2 (26°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu. Sistēma dzesē telpu. Kad temperatūra telpā pazeminās zem C2 (20°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu.



INFORMĀCIJA


Lai novērstu pārāk biežu darbības režīmu pārslēgšanu, tā parasti notiek pēc tam kad kontroles taimeris beidzis darboties (t.i., 1. gadījumā). Tomēr, lai nepieļautu, ka telpa kļūst pārāk karsta vai pārāk auksta, notiek piespiedu pārslēgšanās, kad temperatūra telpā sasniedz C2, bet kontroles taimeris joprojām darbojas (t.i., 2. gadījums).

5.2.2 Darbības režīma iestatīšana

- 1 Pārejiet darbības režīmu izvēlnē.



- 2 Ar un izvēlieties darbības režīmu.



- 3 Nospiediet , lai to ieslēgtu.

Rezultāts: Iekšējā bloka darbības režīms mainās, bet vadības pulsts displejā parādās sākuma ekrāns.

5.3 Iestatītais punkts

Iestatītais punkts ir attiecīgā temperatūra, kāda iekārtai jāsasniedz, darbojoties dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā režīmā.

5.3.1 Par iestatīto punktu

Atkarībā no konfigurācijas uzdotās temperatūras iestatījuma vērtība sākuma ekrānā tiek parādīta vai nu kā skaitliska vērtība ar cipariem, vai kā simbols.

**INFORMĀCIJA**

Par to, kā sākuma ekrānā konfigurēt iestatīto punktu, skatiet Madoka Assistant lietotni. Vēl skatiet "[Ekrāns](#)" [▶ 103].

Iestatītais punkts sākuma ekrānā: Ar cipariem

Ja sākuma ekrānā temperatūras iestatītais punkts ir redzams kā skaitliska vērtība, jūs kontrolējat telpas temperatūru, paaugstinot vai pazeminot iestatīto punktu ar 1°C soli.



Iestatītā punkta noklusējuma diapazons ir 16°C~32°C. Ja šajā diapazonā ir iestatīti kādi ierobežojumi ar iestatītā punkta diapazona funkciju (Madoka Assistant lietotnes funkcija; sk. "[Uzdoto vērtību intervāls](#)" [▶ 111]), tad iestatīto punktu ir ir iespējams paaugstināt vai pazemināt tikai uz augšu/uz leju līdz iestatītā punkta diapazona maksimumam/minimumam.


Iestatītais punkts sākuma ekrānā: Kā simbols

Ja sākuma ekrānā temperatūras iestatītais punkts redzams kā simbols, jūs kontrolējat telpas temperatūru, paaugstinot vai pazeminot iestatīto punktu attiecībā pret "atsauces iestatīto punktu" (to vizuāli norāda marķieris termometra vidū).



Iestatīto punktu ir iespējams paaugstināt trīs 1°C soļus augstāk un trīs 1°C soļus zemāk par atsauces iestatīto punktu.

Piemērs: ja atsauces iestatītais punkts ir 25°C, iestatīto punktu var paaugstināt līdz 28°C un pazemināt līdz 22°C.

**INFORMĀCIJA**

Par to, kā konfigurēt iestatīto punktu, skatiet Madoka Assistant lietotni. Vēl skatiet "[Ekrāns](#)" [▶ 103].


Tādas loģikas izņēmumi ir iespējami šādos gadījumos:

- Iestatīto punktu diapazona ierobežojums
- Centrālā vadība/vadība pēc grafika

Uzdoto vērtību intervāls



Ja noklusējuma iestatīto punktu diapazonā ($16^{\circ}\text{C}\sim 32^{\circ}\text{C}$) ir iestatīti kādi ierobežojumi ar iestatīto punktu diapazona funkciju (Madoka Assistant lietotnes funkcija; sk. "Uzdoto vērtību intervāls" [▶ 111]), tad iestatīto punktu ir iespējams paaugstināt vai pazemināt tikai uz augšu/uz leju līdz iestatīto punktu diapazona maksimumam/minimumam.

Piemērs: ja atsaucies temperatūra ir 25°C , tad uzdoto vērtību parasti var pazemināt par trim soļiem līdz 22°C . Bet ja iestatītā punkta minimālā robeža ir iestatīta uz 23°C , tad iestatīto punktu var pazemināt tikai līdz 23°C .



Centrālā vadība/grafiks

Ja sistēmu kontrolē centralizēta vadības pults vai grafiks, tad parastās $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ iestatīto punktu diapazona robežas var tikt atceltas UN mainītas.

JA	TAD
Centralizētā vadības pults vai grafiks uzdod iestatīto punktu, kas ir parastajā $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ iestatīto punktu diapazonā.	Nekas neparasts nenotiek, un sistēma ievēro parasto iestatītā punkta un iestatīto punktu diapazona loģiku.
Centralizētā vadības pults vai grafiks uzdod iestatīto punktu, kas pārsniedz parasto $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ iestatīto punktu diapazonu.	Uzdotais iestatītais punkts kļūst par $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ diapazona jauno augšējo/apakšējo robežu, un viss diapazons mainās attiecībā pret šo jauno robežu. Piemērs: atsaucies iestatītais punkts tiek iestatīts uz 25°C, izveidojot šādu iestatīto punktu diapazonu:  Ja centralizētās vadības pults vai grafiks maina iestatīto punktu uz 21°C, kas ir ārpus diapazona, tad "21°C" kļūst par jauno apakšējo robežu, un viss diapazons mainās attiecībā pret šo jauno robežu. 

5.3.2 Iestatītā punkta norādīšana

Priekšnoteikums: Pašreizējais darbības režīms — "Dzesēšana", "Sildīšana" vai "Auto".

- 1 Sākuma ekrānā ar  un  palīdzību norādiet iestatīto punktu.



Rezultāts: Tādējādi mainās iekšējā bloka temperatūras iestatītais punkts.

5.4 Datums un laiks

Datuma un laika iestatīšana iekšējiem blokiem, kas savienoti ar vadības pulti.

5.4.1 Par datumu un laiku


Atkarībā no vasaras laika iestatījumiem datuma un laika izvēlnē ir šādi vasaras laika rādītāji:

	Vasaras laiks
	Ziemas laiks


Sīkāk par to skatiet "[Iekšējā bloka lauka iestatījumi](#)" [▶ 71] (tālvadības pults iestatījumi) un "[Datums un laiks](#)" [▶ 104] (lietotnes iestatījumi).

5.4.2 Datuma un laika iestatīšana


- 1 Pārejiet datuma un laika izvēlnē.



- 2 Nospiediet , lai aktivizētu .



Rezultāts: Tagad vērtības var korigēt.



- 3 Iestatiet datumu un laiku. Korigējiet ar  un . Apstipriniet ar . Veiciet izvēlnē korekcijas, līdz visos laukos ir pareizi iestatījumi.

Rezultāts: Jūs iestatāt datumu un laiku.

**INFORMĀCIJA**

Kad vērtība laukā tiek apstiprināta, automātiski pārejat nākamajā laukā. Lai pabeigtu iestatīšanu un izietu no šīs izvēlnes, pārejiet pēdējā laukā un apstipriniet tur ievadīto vērtību.


5.5 Gaisa plūsma

5.5.1 Gaisa plūsmas virziens

Gaisa plūsmas virziens ir iekšējā bloka gaisa pūšanas virziens.

Par gaisa plūsmas virzienu

Var iestatīt šādus gaisa plūsmas virzienus:

Virziens	Ekrāns
Fiksēts stāvoklis. Iekšējais bloks pūš gaisu vienā no 5 fiksētiem stāvokļiem.	
Līstīšu kustība. Iekšējais bloks pārslēdzas starp 5 stāvokļiem.	
Automātiski. Iekšējais bloks pielāgo gaisa plūsmas virzienu atbilstoši kustību sensora signāliem.	

**INFORMĀCIJA**

- Atkarībā no iekšējā bloka veida un/vai sistēmas izkārtojuma automātiskā gaisa plūsmas virziena pielāgošana var nebūt pieejama.
- Dažu veidu iekšējiem blokiem nevar iestatīt gaisa plūsmas virzienu.

Automātiska gaisa plūsmas vadība

Tālāk minētajos darbības apstākļos iekšējā bloka gaisa plūsmas virziena vadība ir automātiska:

- Kad telpas temperatūra ir augstāka nekā vadības pultī iestatītā sildīšanas temperatūra (arī automātiskajā darbības režīmā).
- Kad iekšējais bloks darbojas sildīšanas režīmā un ir aktivizēta atkausēšanas funkcija.
- Kad iekšējais bloks darbojas nepārtrauktajā režīmā un gaisa plūsmas virziens ir horizontāls.

Gaisa plūsmas virziena iestatīšana

- Pārejiet gaisa plūsmas virziena izvēlnē.



- 2 Ar un iestatiet gaisa plūsmas virzienu.



- 3 Nospiediet lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iekšējā bloka gaisa plūsmas virziens mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

5.5.2 Ventilatora ātrums

Ventilatora ātrums raksturo spēku, ar kādu gaiss izplūst no iekšējā bloka.

Par ventilatora ātrumu

Atkarībā no iekšējā bloka veida varat izvēlēties vienu no tālāk minētajiem:

Ventilatora ātrums	Ekrāns
2 ventilatora ātrumi	
3 ventilatora ātrumi	
5 ventilatora ātrumi	

Dažu veidu iekšējie bloki atbalsta arī "Automātisku ventilatora ātrumu". Tādā gadījumā iekšējais bloks sava ventilatora ātrumu regulē automātiski, atkarībā no uzdotās vērtības un iekštelpu temperatūras.

Ventilatora ātrums	Ekrāns
Automātiskā darbība	



INFORMĀCIJA

- Mehāniskās drošības labad iekšējais bloks var pats pārslēgties "Automātiska ventilatora ātruma" režīmā.
- Ventilators var pārtraukt darbību, bet tas ne vienmēr uzskatāms par darbības traucējumu. Ventilators var pārtraukt darbību jebkurā brīdī.
- Var paiet kāds laiks, līdz ventilators pieskaņo savu darbību iestatījumiem.

Ventilatora ātruma iestatīšana

- 1 Pārejiet ventilatora ātruma izvēlnē.



- 2 Ar un iestatiet ventilatora ātrumu.



- 3 Nospiediet , lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iekšējā bloka ventilatora ātrums mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

5.6 Vēdināšana



INFORMĀCIJA

Vēdināšanu var iestatīt TIKAI siltuma atguves vēdināšanas blokiem.

5.6.1 Vēdināšanas režīms

Siltuma atguves vēdināšanas bloks var darboties vairākos darbības režīmos.

Ikona	Vēdināšanas režīms
	Enerģijas atguves vēdināšana. Āra gaisu padod telpā caur siltummaini.
	Apiešana. Āra gaisu padod telpā bez izlaišanas caur siltummaini.
	Automātiski. Lai vēdinātu telpas visefektīvākajā veidā, siltuma atguves vēdināšanas bloks automātiski pārslēdzas starp režīmiem "Apiešana" un "Enerģijas atguves vēdināšana" (uz iekšēju aprēķinu pamata).



INFORMĀCIJA

Atkarībā no tā, kāda veida siltuma atguves vēdināšanas bloku izmanto, pieejamo vēdināšanas režīmu skaits var būt atšķirīgs.



INFORMĀCIJA

Vēdināšanas režīma izmaiņas ir iespējamas neatkarīgi no dzesēšanas/sildīšanas vedēja. Sīkāku informāciju par to skatīt "[Dzesēšanas/sildīšanas vedējs](#)" [84].



PAZIŅOJUMS

Pirms sistēmas iedarbināšanas blokiem JĀPADOD elektriskā strāva vismaz 6 stundas, lai novērstu kompresora avāriju iedarbināšanas laikā.

**INFORMĀCIJA**

Lai nodrošinātu netraucētu startu, nedrīkst izslēgt sistēmu, kamēr tas darbojas.

Vēdināšanas režīma iestatīšana

- 1 Pārejiet vēdināšanas režīmu izvēlnē.



- 2 Ar  un  izvēlieties vēdināšanas režīmu.



- 3 Nospiediet , lai to ieslēgtu.

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšanas bloka darbības režīms mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

5.6.2 Vēdināšanas jauda

Vēdināšanas jauda apzīmē ventilatora ātrumu, ar kādu notiek vēdināšana.

Vēdināšanas jaudas iestatīšana

- 1 Pārejiet vēdināšanas jaudas izvēlnē.



- 2 Ar  un  iestatiet vēdināšanas jaudu.



- 3 Nospiediet , lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšanas bloka vēdināšanas jauda mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

5.7 Lietošana ar pieredzi

No vadības pults var vadīt tikai pamatfunkcijas. Lai ieslēgtu papildu funkcijas, izmantojiet Madoka Assistant lietotni.

**INFORMĀCIJA**



Lai vadības pulti apkalpotu ar lietotni, vadības pults ir jāsavieno ar mobilo ierīci, kurā ir instalēta lietotne. Instrukciju par to skatiet "[15.2 Savienošana pārī](#)" [91].

6 Apkope un remonts

6.1 Pārskats: Uzturēšana un tehniskā apkope

Ja sistēmas komponentiem ir nepieciešama uzturēšana vai apkope, vērsieties pie izplatītāja. Lai norādītu, ka nepieciešama tehniskā apkope, vadības pults sākuma ekrānā parāda  un / vai parāda brīdinājuma ekrānu, tiklīdz nospiež , lai sākuma ekrānā atvērtu galveno izvēlni.

Šie brīdinājumi attiecas uz iekšējā bloka apkopi:

Iztīrīt iekšējā bloka filtru 	Nomainīt iekšējā bloka filtru 
Iztukšot iekšējā bloka putekļu krātuvi 	—


7 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā

7.1	Pārskats: Darbības traucējumu novēršana.....	32
7.2	Konstatēta aukstumaģenta noplūde.....	32
7.2.1	Par aukstumaģenta noplūdes noteikšanu	32
7.2.2	Noplūdes trauksmes izslēgšana	33

7.1 Pārskats: Darbības traucējumu novēršana

Ja sistēmā parādās kļūda, vēršieties pie izplatītāja. Lai parādītu sistēmas kļūdu, vadības pults sākuma ekrānā parāda  un / vai parāda kļūdas ekrānu, tiklīdz nospiež , lai sākuma ekrānā atvērtu galveno izvēlni.




INFORMĀCIJA

Ja vadības pults ir iestatīta darbam uzraudzības režīmā, tad vadības pults kļūdu ekrānā uzrāda arī kļūmīgā iekšējā bloka uzraugāmās telpas adresi. Uzraudzības režīmā katram iekštelpu blokam ir obligāti jāiestata unikāla uzraugāmās telpas adrese. Uzraugāmās telpas adresi var iestatīt lietotnē Madoka Assistant. Ņemiet vērā, ka tad, ja ir vairākas noplūdes, tiek parādīta tikai pirmā bloka adrese, kuram radies darbības traucējums.



1234
CH-02

Papildinformāciju par režīmiem, kurus var iestatīt vadības pults darbībai, skatīt ["4.1 Par vadības pulti"](#) [12].

7.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde

Kad sistēma konstatē aukstumaģenta noplūdi, tiek dota trauksme. Izslēdziet trauksmi un konsultējieties ar izplatītāju.




INFORMĀCIJA

Papildinformāciju par to, kas jādara lietotnē aukstumaģenta noplūdes gadījumā, skatiet ["15 Par lietotni"](#) [90].


7.2.1 Par aukstumaģenta noplūdes noteikšanu

Informācija, ko vadības pults parāda aukstumaģenta noplūdes gadījumā, ir atkarīga no vadības pultij iestatītā darbības režīma.

Normālais un tikai trauksmes režīms

Vedēja vadības pults	Sekotāja vadības pults
Vadības pults parāda tā iekšējā bloka numuru, kuram ir noplūde	Vadības pults neparāda tā iekšējā bloka numuru, kuram ir noplūde
	

Uzraudzības režīms


Vedēja vadības pults	Sekotāja vadības pults
—	Vadības pults parāda tās uzraugāmās telpas iekšējā bloka numuru, kuram ir noplūde
	



INFORMĀCIJA


Vairāk par dažādiem darbības režīmiem skatīt "4.1 Par vadības pulti" [12].

7.2.2 Noplūdes trauksmes izslēgšana



- 1 Nospiediet **+** uz 3 sekundēm, lai izslēgtu trauksmi.

Rezultāts: Trauksme tiek izslēgta.



- 2 Sazinieties ar izplatītāju.



INFORMĀCIJA


Ja vadības pults ir iestatīta darbam uzraudzības režīmā, tad vadības pults rāda tā iekšējā bloka uzraugāmās telpas adresi, kur ģenerēta noplūdes trauksme. Tomēr tā iekšējā bloka vadības pults trauksmi, kurš iestatīts darbam vai nu normālā, vai tikai trauksmes režīmā, nav iespējams izslēgt no uzraudzības vadības pults. Ar to iekšējo bloku, kuram radusies noplūde, saistītās vadības pults trauksme ir jāizslēdz atsevišķi.

Informācija uzstādītājam

8 Informācija par iepakojumu

8.1 Vadības pults izpakošana

- 1 Atveriet kārbu.
- 2 Atdaliet piederumus.



- a** Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata
b Kokskrūves + sienas dībeļi (Ø4,0×30)

9 Sagatavošanās


9.1 Elektroinstalācijas prasības

Visiem elektroinstalācijas vadiem ir jāatbilst šādām prasībām:

Vadu specifikācija	Vērtība
Tips	Apvalkots vinila vads vai kabelis (2 dzīslas)
Šķērs griezums	0,75~1,25 mm ²
Maksimālais garums	500 m

9.1.1 Vadu sagatavošana ievilkšanai

- 1 Nolobiet tās kabeļa daļas izolāciju, kas atradīsies korpusa aizmugures (L) iekšienē, kā norādīts attēlā un tabulā.
- 2 Pieraugiet, lai starp abiem vadiem būtu vismaz 10 mm atstarpe.



Vadu izeja	L
Augšā	±150 mm
Pa kreisi	±120 mm
Apakšā	±100 mm
Aizmugurē	Nav prasību

10 Uzstādīšana

Šajā nodaļā

10.1	Pārskats: Uzstādīšana	37
10.2	Vadības pults uzstādīšana.....	37
10.2.1	Par vadības pults uzstādīšanu	37
10.2.2	Vadības pults uzstādīšana	38
10.3	Elektroinstalācijas pievienošana.....	38
10.3.1	Elektroinstalācijas pievienošanas drošības noteikumi	38
10.3.2	Elektroinstalācijas pievienošana	39
10.4	Vadības pults noslēgšana.....	40
10.4.1	Piesardzības pasākumi, noslēdzot vadības pulti.....	40
10.4.2	Vadības pults noslēgšana	40
10.5	Vadības pults atvēršana.....	41
10.5.1	Piesardzības pasākumi, atverot vadības pulti.....	41
10.5.2	Vadības pults atvēršana	41

10.1 Pārskats: Uzstādīšana

Pults uzstādīšanā parasti ir šādi posmi:


- 1 Izlemiet, kā ievilksiet elektrības vadus, un attiecīgi izņemiet pults korpusa aizmugures daļu.
- 2 Piestipriniet aizmugures korpusu pie sienas.
- 3 Elektroinstalācijas pievienošana.
- 4 Vadības pults noslēgšana.

10.2 Vadības pults uzstādīšana

10.2.1 Par vadības pults uzstādīšanu

Lai varētu uzstādīt vadības pulti, jums iepriekš jāizplāno vadu ievade un attiecīgi jāizņem pults aizmugures korpusa daļa.

Vadus var ievilkt no augšas, no aizmugures, no kreisās puses vai no apakšas. Izņemiet aizmugures korpusa daļu, kā parādīts attēlā:



- a** Vadi no augšas
- b** Vadi no kreisās puses
- c** Vadi no apakšas


Ja vadus ievilk no aizmugures, tad nekas nav jāizņem.

**INFORMĀCIJA**


Ievelkot vadus no augšas vai no aizmugures, ielaidiet tos caur izsītamo atveri pirms aizmugurējā korpusa piestiprināšanas pie sienas.

10.2.2 Vadības pults uztādīšana

- 1 No piederumu maisiņa izņemiet skrūves un dībeļus.
- 2 Piestipriniet aizmugures korpusu uz līdzenas virsmas.

**INFORMĀCIJA**

Ja nepieciešams (piemēram, kad uzstāda pie sienā iegremdēta elektrības sadales skapja), korpusa aizmugures daļa ir jāuzstāda, izmantojot izsītamās atveres.

**PAZIŅOJUMS**

Kad korpusa aizmugures daļu uzstāda pie sienā iegremdēta elektrības sadales skapja, sienai ir jābūt pilnīgi līdzenai.

**PAZIŅOJUMS**

Uzmanieties, lai pārmērīgi stingri nepievilkta montāžas skrūves un nedeformētu aizmugures korpusu.

10.3 Elektroinstalācijas pievienošana

10.3.1 Elektroinstalācijas pievienošanas drošības noteikumi

**INFORMĀCIJA**

Izlasiet arī brīdinājumus un prasības šādās nodaļās:

- Vispārējie drošības noteikumi
- Sagatavošana

**BRĪDINĀJUMS**

Ārējie vadi un komponenti ir JĀUZSTĀDA elektriķim, un tiem ir JĀATBILST attiecīgajiem noteikumiem un prasībām.

**UZMANĪBU!**

Kad vadības pulti savienojat ar iekšējo bloku, pārbaudiet, ka iekšējā bloka sadales kārba un signālu pārraides vads nav savienoti.

**PAZIŅOJUMS**

Savienojumam nepieciešamie kabeli NAV iekļauti.

**PAZIŅOJUMS**

Ievietojot kabelus, neizvietojiet tos blakus energoapgādes avota kabeliem, lai izvairītos no elektromagnētisku traucējumu (ārējo traucējumu) rašanās.


**INFORMĀCIJA**

P1 un P2 nav polaritātes.


10.3.2 Elektroinstalācijas pievienošana



Savienojiet vadības pults spaiļes P1/P2 ar iekšējā bloka spailēm P1/P2.

No augšas



No aizmugures



No kreisās puses**No apakšas**

10.4 Vadības pults noslēgšana

10.4.1 Piesardzības pasākumi, noslēdzot vadības pulti

**UZMANĪBU!**

Aizliegts pieskarties vadības pults iekšējām daļām.

**UZMANĪBU!**


Nesaspiediet vadus, kad noslēdzat vadības pulti.

**PAZIŅOJUMS**

Lai neradītu bojājumus, vadības pults priekšdaļu stingri pieāķējiet pie aizmugures korpusa.

10.4.2 Vadības pults noslēgšana

- 1 Vadības pults priekšdaļu pieāķējiet pie aizmugures korpusa.



- 2** Kad uzstādīšanas vietā ir noslaucīti putekļi, noņemiet aizsargblīvējumu.

10.5 Vadības pults atvēršana

10.5.1 Piesardzības pasākumi, atverot vadības pulti



PAZIŅOJUMS

Vadības pults iespiedshēma ir uzstādīta priekšējā korpusā. Nesabojājiēt iespiedshēmu, kad atverat vadības pulti.




PAZIŅOJUMS

Kad priekšējais un aizmugurējais korpus ir atdalīti viens no otra, sargiet iespiedshēmu no putekļiem un mitruma.

10.5.2 Vadības pults atvēršana

- 1** Ievietojiet plakanā skrūvgrieža galu vienā no apakšējiem noslēgšanas mehānismiem un lēni atveriet.



11 Sistēmas palaišana



UZMANĪBU!

Pirms sistēmas iedarbināšanas pārbaudiet:


- Vai pabeigta iekšējā un ārēja bloka elektriskā vadojuma ierīkošana.
- Vai iekšējo un ārējā bloka sadales kārbas vāks ir noslēgts.

Vadības pults saņem elektrisko strāvu no iekšējā bloka. Tā sāk saņemt elektrisko strāvu tūlīt pēc savienojuma izveidošanas. Lai varētu lietot vadības pulti, nodrošiniet strāvas padevi iekšējam blokam.

Līdzko vadības pults saņem strāvu, tā automātiski ieslēdzas. Ja tā ir pirmā un vienīgā vadības pults, kas savienota ar iekšējo bloku, tai automātiski tiek piešķirts normālais vedēja statuss.

11.1 Vadības pults nozīmēšana

Pēc iekārtas iedarbināšanas nozīmējiet vadības pulti izmantošanai normālā, tikai trauksmes vai uzraudzības režīmā un piešķiriet tai vai nu vedēja, vai sekotāja vadības pults statusu. Ja vadības pults ir nozīmēta izmantošanai uzraudzības režīmā, tad tai var būt tikai sekotāja vadības pults statuss.



- a Ārējais bloks
- b Iekšējais bloks
- c Vedēja tālvadības pults
- d Sekotāja tālvadības pults

Informācijas ekrānā vedēja/sekotāja statusu norāda šādas ikonas:

Ikona	Apraksts
	Vedējs
	Sekotājs

Sīkāku informāciju par to skatiet "[Informācijas ekrāns](#)" [► 51].



INFORMĀCIJA

Var lietot tikai vienu un tā paša veida vedēja un sekotāja vadības pulti.



INFORMĀCIJA

Ja sistēmā ir ciparu ieejas adapters BRP7A5*, tad nevar pievienot un norādīt otru vadības pulti. Ja sistēmā, kurā jau ir adapters, pievieno otru vadības pulti, tad adapters izraisa kļūdu.

**INFORMĀCIJA**

Ja sekotāja vadības pults neparādās sākuma ekrānā divas minūtes pēc tās norādīšanas, tad izslēdziet barošanu un pārbaudiet vadus.

**INFORMĀCIJA**

Ja vadības pulti norāda no jauna, tad sistēma ir jāpārstartē.

**INFORMĀCIJA**

Sekotāju vadības pultis neatbalsta visas funkcijas. Ja sekotāja vadības pultij nav kādas funkcijas, tad pārbaudiet, vai tā ir vedēja vadības pultij.

**INFORMĀCIJA**

Lai vedēja un sekotāja vadības pultis darbotos kopā, tām jābūt ar vienādu vērtību iestatījumam "Iestatītais punkts sākuma ekrānā" (Madoka Assistant lietotnes iestatījums), tas ir, visi iestatīti "Ar cipariem" vai visi iestatīti "Kā simbols".


11.1.1 Sekotājas ierīces statusa piešķiršana vadības pultij

Priekšnoteikums: Vadības pults jau ir savienota ar iekšējo bloku ar vedējas ierīces statusu.


- 1 Pievienojiet otru vadības pulti.

Rezultāts: Tā automātiski sāk darboties.

- 2 Pagaidiet, līdz ekrānā parādās kļūda U5 vai U8.



- 3 Kad parādās kļūda U5 vai U8, nospiediet  un turiet, līdz ekrānā parādās "2".



Rezultāts: Vadības pultij tagad ir piešķirts sekotājas ierīces statuss.

12 Tālvadības pults: Pārskats

Šajā nodaļā

12.1	Par vadības pulti	44
12.1.1	Vadības pults konfigurēšana	45
12.2	Pogas	45
12.3	Statusa ikonas	46
12.4	Statusa rādītājs	47
12.4.1	Darbība	47

12.1 Par vadības pulti

Atkarībā no konfigurācijas vadības pultij ir viens vai trīs darbības režīmi. Katrā režīmā ir pieejama atšķirīga vadības pults funkcionalitāte.

Režīms	Funkcionalitāte
Normāls	Vadības pults ir pilnīgi funkcionāls. Ir pieejama visa funkcionalitāte, kas aprakstīta "13 Darbība" [▶ 49]. Vadības pults var būt vedēja vai sekotāja vadības pults.
Tikai trauksme	Vadības pults darbojas kā noplūdes trauksmes devēja tikai vienam iekšējam blokam. Nav pieejama funkcionalitāte, kas aprakstīta "13 Darbība" [▶ 49]. Informāciju par noplūdes trauksmi skatīt "7.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde" [▶ 32]. Vadības pults var būt vedēja vai sekotāja vadības pults.
Uzraugs	Vadības pults darbojas tikai kā noplūdes trauksmes devēja visai sistēmai, t.i., vairākiem iekštelpu blokiem un to attiecīgajām vadības pultīm. Šis režīms ir paredzēts vadības pultij, kas tiek lietota uzraudzības centrā, piemēram, viesnīcas reģistratūrā. Nav pieejama funkcionalitāte, kas aprakstīta "13 Darbība" [▶ 49]. Informāciju par noplūdes trauksmi skatīt "7.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde" [▶ 32]. Vadības pults var būt tikai sekotāja vadības pults.

Papildinformāciju par režīmiem, kurus un kā var iestatīt vadības pults darbībai, skatīt "[Vadības pults konfigurēšana](#)" [► 45]. Ja izmanto uzraudzības režīmu, tad ir obligāti jāiestata uzraugāmās telpas adrese, lai zinātu, kuram iekšējam blokam ģenerēta aukstumaģenta noplūdes trauksme. Sīkāk par to skatiet "[Uzraugāmās telpas adrese](#)" [► 121].


12.1.1 Vadības pults konfigurēšana

Varat konfigurēt vadības pulti darbā vienā no trim režīmiem. Sīkāku informāciju par to sk. "[12.1 Par vadības pulti](#)" [► 44].

Režīms	Konfigurācija
Normāls (pēc noklusējuma)	Mainīt tālvadības pults ārējo iestatījumu: Režīms: R2 SW: 5 Vērtība: 0
Tikai trauksme	Mainīt tālvadības pults ārējo iestatījumu: Režīms: R2 SW: 5 Vērtība: 1
Uzraugs	Mainīt tālvadības pults ārējo iestatījumu: Režīms: R2 SW: 5 Vērtība: 2

Papildu informāciju par to, kā mainīt tālvadības pults ārējos iestatījumus, skatiet "[Lauka iestatījumi](#)" [► 67].

12.2 Pogas



- a** ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)
 - Kad sistēma IZSLĒGTA, nospiediet, lai IESLĒGTU sistēmu.
 - Kad sistēma IESLĒGTA, tad nospiediet, lai IZSLĒGTU sistēmu.
- b** ENTER/ACTIVATE /SET (ieiet/aktivizēt/iestatīt)

- No sākuma ekrāna pārejiet galvenajā izvēlnē.
 - No galvenās izvēlnes pārejiet vienā no apakšizvēlnēm.
 - Attiecīgajā apakšizvēlnē aktivizējiet darbības/vēdināšanas režīmu.
 - Vienā no apakšizvēlnēm apstipriniet iestatījumu.
- c  CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)
- Pāriet pa kreisi.
 - Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: samazināšana).
- d  CYCLE/ADJUST (pāriet/regulēt)
- Pāriet pa labi.
 - Noregulējiet iestatījumu (pēc noklusējuma: palielināšana).

12.3 Statusa ikonas

Ikona	Apraksts
	Sistēma IESLĒGTA. Signalizē, ka sistēma darbojas.
	Sistēma IZSLĒGTA. Signalizē, ka sistēma nedarbojas.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Norāda, ka pults ir savienota ar mobilo ierīci izmantošanai ar Madoka Assistant lietotni.
	Bloķēt. Rāda, ka funkcija vai darbības režīms ir bloķēts, un tāpēc to nevar izmantot vai atlasīt.
	Centralizētā vadība. Rāda, ka sistēmu vada centralizētās vadības ierīce (papildu piederums) un ka šobrīd sistēmas vadīšana ar pulti ir ierobežota.
	Pārslēgšana centralizētās vadības apstākļos. Rāda, ka dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšana notiek cita iekšējā bloka centralizētā vadībā vai ar papildu piederumu — dzesēšanas/sildīšanas selektorslēdzi, kas savienots ar iekšējo bloku.
	Atkausēšana/karstais starts. Rāda, ka ir aktīvs atkausēšanas/karstā starta režīms.
	Grafiks/taimeris. Rāda, ka sistēma darbojas saskaņā ar grafiku vai ka IZSLĒGŠANAS taimeris ieslēgts.
	Laiks nav iestatīts. Rāda, ka vadības pults laiks nav iestatīts.
	Filtra automātiskā tīrīšana. Rāda, ka filtra automātiskā tīrīšana ir aktivizēta.
	Ātrais starts. Rāda, ka ir aktivizēts ātrā starta režīms (tikai Sky Air).
	Darbības izmēģināšana. Rāda, ka ir aktivizēts darbības izmēģināšanas režīms (tikai Sky Air).
	Pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai ārējā bloka pārbaude.
	Periodiskā pārbaude. Rāda, ka notiek iekšējā vai ārējā bloka pārbaude.

⁽¹⁾ Nosaukums Bluetooth® un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Daikin Europe N.V. lieto šīs preču zīmes saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.


Ikona	Apraksts
	Rezerve. Rāda, ka iekšējais bloks sistēmā ir iestatīts kā rezerves iekšējais bloks.
	Atsevišķs gaisa plūsmas virziens. Rāda, ka ir iespējots atsevišķs gaisa plūsmas virziens.
	Informācija. Rāda, ka ir paziņojums no sistēmas. Lai pārlūkotu paziņojumu, pārejiet informācijas ekrānā.
	Brīdinājums. Rāda, ka notikusi kļūda vai kādam no iekšējā bloka komponentiem ir nepieciešama apkope.
	Enerģijas patēriņa ierobežojums. Rāda, ka sistēmas elektroenerģijas patēriņš ir ierobežots un sistēma darbojas ar ierobežotu jaudu.
	Enerģijas patēriņa ierobežojuma beigas. Rāda, ka sistēmas elektroenerģijas patēriņš vairs nav ierobežots un sistēma vairs nedarbojas ar ierobežotu jaudu.
	Darbības maiņa. Rāda, ka ir aktivizēts darbības maiņas režīms.
	Pazemināšana. Rāda, ka iekšējais bloks darbojas ar pazemināšanu.
	Vēdināšana. Rāda, ka ir pieslēgts siltuma atguves vēdināšanas bloks.



INFORMĀCIJA

- Informāciju par darbības režīmu un vēdināšanas režīma ikonām sk. attiecīgi "13.2 Darbības režīms" [▶ 52] un "Vēdināšanas režīms" [▶ 63].
- Vairums ikonu ir saistītas ar iestatījumiem Madoka Assistant lietotnē. Sīkāku informāciju skatiet lietotnē.

12.4 Statura rādītājs



a

a Statura rādītājs

12.4.1 Darbība

Statura rādītājs darbojas atkarībā no tālvadības pults lauka iestatījumiem R1-11 (statusa rādītāja režīms). Atkarībā no šī iestatījuma vērtības statusa rādītājs darbojas šādi:

Darbības stāvoklis	Statusa rādītāja darbība		
	0 (normāls)	1 (iestatījums Viesnīca 1)	2 (iestatījums Viesnīca 2)
Darbība ieslēgta	IESLĒGTS	IESLĒGTS	IESLĒGTS (kad izgaismojums kļūst vājāks, statusa rādītājs izslēdzas)
Darbība izslēgta	IZSLĒGTS	IZSLĒGTS	IZSLĒGTS
Kļūda	Mirgo	(nemainās)	(nemainās)
Brīdinājums	IESLĒGTS	IESLĒGTS	IESLĒGTS (kad izgaismojums kļūst vājāks, statusa rādītājs izslēdzas)
Statusa rādītāja intensitātes konfigurēšana	IESLĒGTS	IESLĒGTS	IESLĒGTS
Savienošana pārī ar iekšējo bloku	Mirgo	Mirgo	Mirgo

**INFORMĀCIJA**

Tālvadības pults lauka iestatījums R1-11 ļauj mainīt statusa rādītāja darbību, lai tālvadības pults būtu piemērota izmantošanai viesnīcās.

**INFORMĀCIJA**

Pēc noklusējuma vadības pults ir statusa indikatora režīmā "Hotel 2".

13 Darbība

Šajā nodaļā

13.1	Pamata lietošana	49
13.1.1	Ekrāna izgaismojums	49
13.1.2	Sākuma ekrāns	50
13.1.3	Informācijas ekrāns	51
13.1.4	Galvenā izvēlne	52
13.2	Darbības režīms	52
13.2.1	Par darbības režīmiem	53
13.2.2	Darbības režīma iestatīšana	57
13.3	Iestatītais punkts	57
13.3.1	Par iestatīto punktu	58
13.3.2	Iestatītā punkta norādīšana	60
13.4	Datums un laiks	60
13.4.1	Par datumu un laiku	60
13.4.2	Datuma un laika iestatīšana	60
13.5	Gaisa plūsma	61
13.5.1	Gaisa plūsmas virziens	61
13.5.2	Ventilatora ātrums	62
13.6	Vēdināšana	63
13.6.1	Vēdināšanas režīms	63
13.6.2	Vēdināšanas jauda	64
13.7	Lietošana ar pieredzi	64

13.1 Pamata lietošana

13.1.1 Ekrāna izgaismojums

Lai tālvadības pults darbotos, ekrāna izgaismojumam jābūt ieslēgtam. Pretējā gadījumā tālvadības pults nekonstatē taustiņu nospiešanu.

Pēc ilgākas bezdarbības izgaismojums vai nu IZSLĒDZAS, vai kļūst vājš — atkarībā no darbības apstākļiem:

- Darbība izslēgta: izgaismojums izslēgts;
- Darbība ieslēgta: izgaismojums ieslēgts vājš.




INFORMĀCIJA

- Izgaismojuma stāvokļu pārslēgšanu bezdarbības gadījumā konfigurē ar tālvadības pults lauka iestatījumu R1-8 (bezdarbības taimeris). Sīkāku informāciju par to skatiet "[Tālvadības pults lauka iestatījumi](#)" [▶ 73].
- Izgaismojuma vājumu konfigurē ar tālvadības pults lauka iestatījumu R1-10 (izgaismojuma vājums). Sīkāku informāciju par to skatiet "[Tālvadības pults lauka iestatījumi](#)" [▶ 73].
- Instrukciju par to, kā regulēt ekrāna spilgtumu un kontrastu, kad izgaismojums IESLĒGTS, skatiet "[Ekrāna iestatījumi](#)" [▶ 66].

Lai ieslēgtu izgaismojumu

- 1 Uz mirkli nospiediet .



13.1.2 Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna režīms

Atkarībā no konfigurācijas vadības pultij ir vai nu standarta, vai detalizētais sākuma ekrāns. Kamēr standarta sākuma ekrāns sniedz tikai ierobežotu informāciju, detalizētais sākuma ekrāns sniedz jebkura veida informāciju, izmantojot statusa ikonas. Pēc dīkstāves vadības pults vienmēr atgriežas sākuma ekrānā.

Standarta	Detalizētais

Sākuma ekrāna darbība

Noteiktos apstākļos vadības pults ļauj veikt darbības sākuma ekrānā.

Nosacījums	Darbība
Sistēma darbojas dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā darbības režīmā.	Mainīt uzdoto vērtību
Sistēmā ir TIKAI siltuma atguves vēdināšanas bloki.	Mainīt vēdināšanas jaudu



INFORMĀCIJA

- Atkarībā no konfigurācijas uzdotā vērtība sākuma ekrānā tiek parādīta vai nu kā skaitliska vērtība, vai kā simbols. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Par iestatīto punktu](#)" [58].
- Ja sākuma ekrānā uzdotā vērtība tiek rādīta kā simbols, tad tas rāda tikai sākuma ekrāna standarta režīma ikonas pat tad, ja vadības pults ir sākuma ekrāna detalizētā režīmā.




INFORMĀCIJA

Pultij ir enerģijas taupīšanas funkcija, kas izslēdz displeju, ja ierīci ilgi nelieto. Lai ieslēgtu displeju, nospiediet kādu no pogām.

13.1.3 Informācijas ekrāns

Tālvadības pults apkopo informācijas ekrānā darbības informāciju.




Ja ir parādāma informācija, tālvadības pults rāda  sākuma ekrānā augšā kreisajā pusē.



a 


Informācijas ekrānā atradīsiet šādu informāciju:

Statusa ikonas



Par statusa ikonu nozīmi skatiet "[12.3 Statusa ikonas](#)" [▶ 46].

Programmatūras versija



a Programmatūras versija




INFORMĀCIJA

- Ikona informācijas ekrānā ir atkarīga no darbības stāvokļa. Vadības pults var rādīt vairāk vai mazāk ikonu, nekā redzams šeit.
- Informācijas ekrānā vienmēr tiek rādīta pašreizējā programmatūras versija neatkarīgi no darbības stāvokļa.

Pāreja informācijas ekrānā

Priekšnoteikums: Vadības pults rāda sākuma ekrānu.

- Nospiediet  un pieturiet, līdz parādās informācijas ekrāns.



13.1.4 Galvenā izvēlne

Sākuma ekrānā nospiediet , lai pārietu galvenajā izvēlnē. Izmantojiet  un , lai pārvietotos pa izvēlnēm. Vēlreiz nospiediet , lai pārietu vienā no izvēlnēm.

Izvēlne	Apraksts
	Darbības režīms. Iestatiet darbības režīmu.
	Datums un laiks. Iestatiet datumu un laiku.
	Gaisa plūsmas virziens. Iestatiet iekšējā bloka gaisa plūsmas virzienu.
	Ventilatora ātrums. Iestatiet iekšējā bloka ventilatora ātrumu.
	Vēdināšanas režīms. Iestatiet vēdināšanas darbības režīmu.
	Vēdināšanas jauda. Iestatiet ventilatora ātrumu vēdināšanas darbībai.
	Bluetooth. Aktivizējiet Bluetooth, lai vadītu sistēmu ar lietotni Madoka Assistant un/vai veiktu tālvadības pults programmatūras atjaunināšanu.




INFORMĀCIJA

- Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmantojat, pieejamo izvēlņu skaits var būt atšķirīgs.
- Galvenajā izvēlnē katras apakšizvēlnes ikona parāda pašreizējo aktīvo iestatījumu vai režīmu. Kad lietojat vadības pulti, dažādas izvēlnes var izskatīties atšķirīgas no tām, kādas tās ir attēlotas šajā rokasgrāmatā.
- No vadības pults var vadīt tikai sistēmas pamatfunkcijas. Par papildu funkciju (pazemināšana, grafika taimeris utt.) vadīšanu sk. Madoka Assistant lietotnē.



INFORMĀCIJA

Iespējams, ka izvēlnes ir bloķētas. Tādā gadījumā tās galvenajā izvēlnē ir pārsvītrotas, un blakus ir piekaramās atslēgas ikona. Funkciju bloķēšana notiek, izmantojot Madoka Assistant lietotni. Sīkāku informāciju skatiet Madoka Assistant lietotnē un ["Funkciju blokāde"](#) [113].



13.2 Darbības režīms

Iekšējais bloks var darboties dažādos režīmos.

Ikona	Darbības režīms
	Dzesēšana. Šajā režīmā dzesēšana tiek aktivizēta atkarībā no iestatītā punkta vai pazemināšanas.
	Sildīšana. Šajā režīmā sildīšana tiek aktivizēta atkarībā no iestatītā punkta vai pazemināšanas.
	Tikai ventilācija. Šajā režīmā notiek gaisa cirkulācija bez sildīšanas vai dzesēšanas.
	Žāvēšana. Šajā režīmā relatīvais gaisa mitrums tiek samazināts ar minimālu temperatūras pazemināšanu. Temperatūras un ventilatora ātruma iestatījumus kontrolē automātika, tos nevar regulēt no vadības pults. Žāvēšana nav iespējama, kad telpas temperatūra ir pārāk zema.
	Ventilācija. Šajā režīmā notiek telpas vēdināšana bez dzesēšanas vai sildīšanas.
	Gaisa attīrīšana. Šajā režīmā darbojas pēc izvēles pieejamā gaisa attīrīšanas ierīce.
	Ventilācija + gaisa attīrīšana. Ventilācijas un gaisa attīrīšanas kombinācija.
	Automātiski. Šajā režīmā iekārta automātiski pārslēdzas no dzesēšanas uz sildīšanu un otrādi atbilstoši iestatītajiem punktiem.

**INFORMĀCIJA**

Atkarībā no tā, kāda veida iekšējo bloku izmanto, pieejamo darbības režīmu skaits var būt atšķirīgs.

13.2.1 Par darbības režīmiem

**INFORMĀCIJA**

Ja iekšējais bloks darbojas tikai dzesēšanas režīmā, tad to var tikai iestatīt, lai tas darbotos dzesēšanas, tikai ventilācijas vai žāvēšanas režīmā.

**INFORMĀCIJA**

Ja darbības režīmu izvēlnē nav pieejams neviens darbības režīms, tad iespējams, ka tie ir bloķēti. Darbības režīmu bloķēšana notiek, izmantojot Madoka Assistant lietotni. Sīkāku informāciju skatiet Madoka Assistant lietotnē un "[Funkciju blokāde](#)" [▶ 113].

**INFORMĀCIJA**

Ja iekšējā bloka darbības režīma pārslēgšanu veic centralizētā vadība (sākuma ekrānā mirgo statusa ikona "Pārslēgšana centralizētā vadībā"), tad NAV iespējams mainīt iekšējā bloka darbības režīmu. Sīkāku informāciju par to sk. "[Dzesēšanas/sildīšanas vedējs](#)" [▶ 84].

Dzesēšana

Ja āra gaisa temperatūra ir augsta, tad var būt nepieciešams laiks, lai gaisa temperatūra telpās sasniegtu iestatīto vērtību.

Kad temperatūra telpās ir zema un iekšējam blokam iestatīts dzesēšanas režīmā, tad iekšējais bloks vispirms var uzsākt atkausēšanu (tas ir, sildīšanu), lai novērstu sistēmas dzesēšanas spēju samazināšanos, ko izraisa apsarmojums uz siltummaiņa. Sīkāku informāciju par to sk. "[Sildīšana](#)" [► 54].

Iekšējais bloks var darboties dzesēšanas režīmā, jo tas darbojas pazemināšanas apstākļos. Sīkāku informāciju par to sk. "[Pazemināšana](#)" [► 109].

Sildīšana

Darbojoties sildīšanas režīmā, sistēmai vajag vairāk laika uzdotās temperatūras vērtības sasniegšanai nekā dzesēšanas režīmā. Lai kompensētu šo atšķirību, ieteicams laikus iedarbināt sistēmu, izmantojot taimera funkciju.

Iekšējais bloks var darboties sildīšanas režīmā, jo tas darbojas pazemināšanas apstākļos. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Pazemināšana](#)" [► 109].

Lai novērstu aukstu caurvēju un sistēmas sildīšanas jaudas samazināšanos, sistēma var darboties šādos īpašos sildīšanas režīmos:

Darbība	Apraksts
Atkausēšana	Lai novērstu sildīšanas jaudas samazināšanos sakarā ar ārējā bloka apledošanu, sistēma automātiski uzsāk atkausēšanu. Atkausēšanas laikā iekšējā bloka ventilators pārtrauc darbību, bet sākuma ekrānā parādās šāda ikona:  Sistēma atsāk normālu darbību aptuveni pēc 6–8 minūtēm.
Karstais starts (tikai VRV)	Karstā starta laikā iekšējā bloka ventilators pārtrauc darbību, bet sākuma ekrānā parādās šāda ikona: 



INFORMĀCIJA

Ja sistēmu aptur, kad iekšējais bloks darbojas sildīšanas režīmā, ventilators turpina darbu vēl apmēram 1 minūti, lai tādējādi atdzesētu iekšējo bloku.



INFORMĀCIJA

- Jo zemāka āra temperatūra, jo zemāka sildīšanas spēja. Ja sistēmas sildīšanas spēja nav pietiekama, tad ieteicams izmantot vēl vienu apkures ierīci (ja apkures ierīcē tiek dedzināts kurināmais, tad regulāri vēdiniet telpu. Neizmantojiet apkures ierīci tur, kur uz to var būt vērsta gaisa plūsma no iekšējā bloka.
- Iekšējā blokā cirkulē karsts gaiss. Tādēļ pēc iedarbināšanas iekšējam blokam nepieciešams laiks, lai sasildītu gaisu telpā.
- Iekšējā bloka ventilators automātiski darbojas, līdz sistēmas iekšējā temperatūra sasniedz noteiktu līmeni.
- Ja karstais gaiss paliek pie griestiem un telpā salst kājas, tad ieteicams izmantot ventilatoru, kas nodrošina gaisa cirkulāciju.

Žāvēšana

**PAZIŅOJUMS**

Lai novērstu ūdens noplūdi vai sistēmas avāriju, NEDRĪKST sistēmu izslēgt uzreiz pēc iekšējā bloka darbināšanas. Pirms sistēmas izslēgšanas pagaidiet, līdz drenāžas sūknis pabeidz ūdens izsūknešanu no iekšējā bloka (aptuveni 1 minūti).

**INFORMĀCIJA**

Lai nodrošinātu netraucētu startu, nedrīkst izslēgt sistēmu, kamēr tas darbojas.

Automātiskais

**INFORMĀCIJA**

Iekšējā bloka iestatītā punkta loģikas gadījumā sistēma nevar darboties automātiskajā darbības režīmā. Lai sistēma varētu darboties automātiskajā darbības režīmā, izvēlieties tālvadības pults iestatītā punkta loģiku. Sīkāku informāciju skatiet Madoka Assistant lietotnē un "[Uzdoto vērtību loģika](#)" [► 108].

Automātiskā darbības režīma loģika ir atkarīga no uzdotās iestatītā punkta loģikas (Madoka Assistant lietotnes iestatījums).

Viens iestatītais punkts	Divi iestatītie punkti
 C2 -----  + C1 ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C  SP -----  -----  + C1 ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C C2 -----	 C2 -----  + C1 -----  SP ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C } DIFF  SP -----  -----  + C1 ----- } 0,5°C ~ 2°C } 0,5°C ~ 2°C C2 -----

	Dzesēšanas iestatītais punkts
	Sildīšanas iestatītais punkts
DIFF	Minimālā iestatītā punkta starpība sildīšanas un dzesēšanas iestatītajiem punktiem
 + C1	Pārslēgšanas iestatītais punkts (ar kontroles taimeris)
C2	Piespiedu pārslēgšanas iestatītais punkts
0,5°C~2°C	Lauka iestatījumu temperatūras intervāli starp iestatītajiem punktiem

**INFORMĀCIJA**

Iestatāmā temperatūras diapazons (0,5°C~2°C) noklusējuma vērtība ir 0,5°C.

Pārslēgšanās no viena darbības režīma otrā notiek šādos gadījumos:

1. gadījums: primārā pārslēgšanās (+ C1)

Pārslēgšanās notiek, sākot ar brīdi, kad temperatūra telpā paaugstinās virs/nokrītas zem dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšanās iestatītā punkta (C1) un kontroles taimeris ir beidzis darboties.

Piemērs:

Viens iestatītais punkts	Divi iestatītie punkti
C2 ----- 24°C + C1 ----- 23°C } +1°C SP ----- 22°C + C1 ----- 21°C } -1°C C2 ----- 20°C Sistēma silda telpu. Pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu notiek, kad temperatūra telpā paaugstinās virs C1 (23°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos. Sistēma dzesē telpu. Pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu notiek, kad temperatūra telpā pazeminās zem C1 (21°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos.	C2 ----- 26°C + C1 ----- 25°C } +1°C SP ----- 24°C } DIFF: 2°C SP ----- 22°C } -1°C + C1 ----- 21°C } -1°C C2 ----- 20°C Sistēma silda telpu. Pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu notiek, kad temperatūra telpā paaugstinās virs C1 (25°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos. Sistēma dzesē telpu. Pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu notiek, kad temperatūra telpā pazeminās zem C1 (21°C), ja kontroles taimeris ir beidzis darboties. Ja kontroles taimeris nav beidzis darboties, pārslēgšanās notiek tikai tajā brīdī, kad taimeris beidz darboties. Pārslēgšanās rezultātā kontroles taimeris atkal sāk darboties, lai atļautu vai liegtu nākamo pārslēgšanos.

2. gadījums: piespiedu pārslēgšanās (C2)

Piespiedu pārslēgšanās notiek, sākot ar brīdi, kad temperatūra telpā paaugstinās virs/nokrītas zem dzesēšanas/sildīšanas piespiedu pārslēgšanās iestatītā punkta (C2) un kontroles taimeris ir beidzis darboties.

Piemērs:

Viens iestatītais punkts	Divi iestatītie punkti
Sistēma silda telpu. Kad temperatūra telpā paaugstinās virs C2 (24°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu. Sistēma dzesē telpu. Kad temperatūra telpā pazeminās zem C2 (20°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu.	Sistēma silda telpu. Kad temperatūra telpā paaugstinās virs C2 (26°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no sildīšanas uz dzesēšanu. Sistēma dzesē telpu. Kad temperatūra telpā pazeminās zem C2 (20°C), bet kontroles taimeris joprojām darbojas, notiek piespiedu pārslēgšanās no dzesēšanas uz sildīšanu.



INFORMĀCIJA


Lai novērstu pārāk biežu darbības režīmu pārslēgšanu, tā parasti notiek pēc tam kad kontroles taimeris beidzis darboties (t.i., 1. gadījumā). Tomēr, lai nepieļautu, ka telpa kļūst pārāk karsta vai pārāk auksta, notiek piespiedu pārslēgšanās, kad temperatūra telpā sasniedz C2, bet kontroles taimeris joprojām darbojas (t.i., 2. gadījums).

13.2.2 Darbības režīma iestatīšana

- 1 Pārejiet darbības režīmu izvēlnē.



- 2 Ar un izvēlieties darbības režīmu.



- 3 Nospiediet , lai to ieslēgtu.

Rezultāts: Iekšējā bloka darbības režīms mainās, bet vadības pulsts displejā parādās sākuma ekrāns.

13.3 Iestatītais punkts

Iestatītais punkts ir attiecīgā temperatūra, kāda iekārtai jāsasniedz, darbojoties dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā režīmā.

13.3.1 Par iestatīto punktu

Atkarībā no konfigurācijas uzdotās temperatūras iestatījuma vērtība sākuma ekrānā tiek parādīta vai nu kā skaitliska vērtība ar cipariem, vai kā simbols.

**INFORMĀCIJA**

Par to, kā sākuma ekrānā konfigurēt iestatīto punktu, skatiet Madoka Assistant lietotni. Vēl skatiet "[Ekrāns](#)" [▶ 103].

Iestatītais punkts sākuma ekrānā: Ar cipariem

Ja sākuma ekrānā temperatūras iestatītais punkts ir redzams kā skaitliska vērtība, jūs kontrolējat telpas temperatūru, paaugstinot vai pazeminot iestatīto punktu ar 1°C soli.



Iestatītā punkta noklusējuma diapazons ir 16°C~32°C. Ja šajā diapazonā ir iestatīti kādi ierobežojumi ar iestatītā punkta diapazona funkciju (Madoka Assistant lietotnes funkcija; sk. "[Uzdoto vērtību intervāls](#)" [▶ 111]), tad iestatīto punktu ir ir iespējams paaugstināt vai pazemināt tikai uz augšu/uz leju līdz iestatītā punkta diapazona maksimumam/minimumam.


Iestatītais punkts sākuma ekrānā: Kā simbols

Ja sākuma ekrānā temperatūras iestatītais punkts redzams kā simbols, jūs kontrolējat telpas temperatūru, paaugstinot vai pazeminot iestatīto punktu attiecībā pret "atsauces iestatīto punktu" (to vizuāli norāda marķieris termometra vidū).



Iestatīto punktu ir iespējams paaugstināt trīs 1°C soļus augstāk un trīs 1°C soļus zemāk par atsauces iestatīto punktu.

Piemērs: ja atsauces iestatītais punkts ir 25°C, iestatīto punktu var paaugstināt līdz 28°C un pazemināt līdz 22°C.

**INFORMĀCIJA**

Par to, kā konfigurēt iestatīto punktu, skatiet Madoka Assistant lietotni. Vēl skatiet "[Ekrāns](#)" [▶ 103].


Tādas loģikas izņēmumi ir iespējami šādos gadījumos:

- Iestatīto punktu diapazona ierobežojums
- Centrālā vadība/vadība pēc grafika

Uzdoto vērtību intervāls



Ja noklusējuma iestatīto punktu diapazonā ($16^{\circ}\text{C}\sim 32^{\circ}\text{C}$) ir iestatīti kādi ierobežojumi ar iestatīto punktu diapazona funkciju (Madoka Assistant lietotnes funkcija; sk. "Uzdoto vērtību intervāls" [▶ 111]), tad iestatīto punktu ir iespējams paaugstināt vai pazemināt tikai uz augšu/uz leju līdz iestatīto punktu diapazona maksimumam/minimumam.

Piemērs: ja atsaucies temperatūra ir 25°C , tad uzdoto vērtību parasti var pazemināt par trim soļiem līdz 22°C . Bet ja iestatītā punkta minimālā robeža ir iestatīta uz 23°C , tad iestatīto punktu var pazemināt tikai līdz 23°C .



Centrālā vadība/grafiks

Ja sistēmu kontrolē centralizēta vadības pults vai grafiks, tad parastās $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ iestatīto punktu diapazona robežas var tikt atceltas UN mainītas.

JA	TAD
Centralizētā vadības pults vai grafiks uzdod iestatīto punktu, kas ir parastajā $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ iestatīto punktu diapazonā.	Nekas neparasts nenotiek, un sistēma ievēro parasto iestatītā punkta un iestatīto punktu diapazona loģiku.
Centralizētā vadības pults vai grafiks uzdod iestatīto punktu, kas pārsniedz parasto $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ iestatīto punktu diapazonu.	Uzdotais iestatītais punkts kļūst par $+3^{\circ}\text{C}/-3^{\circ}\text{C}$ diapazona jauno augšējo/apakšējo robežu, un viss diapazons mainās attiecībā pret šo jauno robežu. Piemērs: atsaucies iestatītais punkts tiek iestatīts uz 25°C, izveidojot šādu iestatīto punktu diapazonu:  Ja centralizētās vadības pults vai grafiks maina iestatīto punktu uz 21°C, kas ir ārpus diapazona, tad "21°C" kļūst par jauno apakšējo robežu, un viss diapazons mainās attiecībā pret šo jauno robežu. 

13.3.2 Iestatītā punkta norādīšana

Priekšnoteikums: Pašreizējais darbības režīms — "Dzesēšana", "Sildīšana" vai "Auto".

- 1 Sākuma ekrānā ar  un  palīdzību norādiet iestatīto punktu.



Rezultāts: Tādējādi mainās iekšējā bloka temperatūras iestatītais punkts.

13.4 Datums un laiks

Datuma un laika iestatīšana iekšējiem blokiem, kas savienoti ar vadības pulti.

13.4.1 Par datumu un laiku


Atkarībā no vasaras laika iestatījumiem datuma un laika izvēlnē ir šādi vasaras laika rādītāji:

	Vasaras laiks
	Ziemas laiks


Sīkāk par to skatiet "[Iekšējā bloka lauka iestatījumi](#)" [▶ 71] (tālvadības pults iestatījumi) un "[Datums un laiks](#)" [▶ 104] (lietotnes iestatījumi).

13.4.2 Datuma un laika iestatīšana


- 1 Pārejiet datuma un laika izvēlnē.



- 2 Nospiediet , lai aktivizētu .



Rezultāts: Tagad vērtības var korigēt.



- 3 Iestatiet datumu un laiku. Korigējiet ar  un . Apstipriniet ar . Veiciet izvēlnē korekcijas, līdz visos laukos ir pareizi iestatījumi.

Rezultāts: Jūs iestatāt datumu un laiku.

**INFORMĀCIJA**

Kad vērtība laukā tiek apstiprināta, automātiski pārejat nākamajā laukā. Lai pabeigtu iestatīšanu un izietu no šīs izvēlnes, pārejiet pēdējā laukā un apstipriniet tur ievadīto vērtību.



13.5 Gaisa plūsma

13.5.1 Gaisa plūsmas virziens

Gaisa plūsmas virziens ir iekšējā bloka gaisa pūšanas virziens.

Par gaisa plūsmas virzienu

Var iestatīt šādus gaisa plūsmas virzienus:

Virziens	Ekrāns
Fiksēts stāvoklis. Iekšējais bloks pūš gaisu vienā no 5 fiksētiem stāvokļiem.	
Līstīšu kustība. Iekšējais bloks pārslēdzas starp 5 stāvokļiem.	
Automātiski. Iekšējais bloks pielāgo gaisa plūsmas virzienu atbilstoši kustību sensora signāliem.	

**INFORMĀCIJA**

- Atkarībā no iekšējā bloka veida un/vai sistēmas izkārtojuma automātiskā gaisa plūsmas virziena pielāgošana var nebūt pieejama.
- Dažu veidu iekšējiem blokiem nevar iestatīt gaisa plūsmas virzienu.

Automātiska gaisa plūsmas vadība

Tālāk minētajos darbības apstākļos iekšējā bloka gaisa plūsmas virziena vadība ir automātiska:

- Kad telpas temperatūra ir augstāka nekā vadības pultī iestatītā sildīšanas temperatūra (arī automātiskajā darbības režīmā).
- Kad iekšējais bloks darbojas sildīšanas režīmā un ir aktivizēta atkausēšanas funkcija.
- Kad iekšējais bloks darbojas nepārtrauktajā režīmā un gaisa plūsmas virziens ir horizontāls.

Gaisa plūsmas virziena iestatīšana

- Pārejiet gaisa plūsmas virziena izvēlnē.



- 2 Ar un iestatiet gaisa plūsmas virzienu.



- 3 Nospiediet lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iekšējā bloka gaisa plūsmas virziens mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

13.5.2 Ventilatora ātrums

Ventilatora ātrums raksturo spēku, ar kādu gaiss izplūst no iekšējā bloka.

Par ventilatora ātrumu

Atkarībā no iekšējā bloka veida varat izvēlēties vienu no tālāk minētajiem:

Ventilatora ātrums	Ekrāns
2 ventilatora ātrumi	
3 ventilatora ātrumi	
5 ventilatora ātrumi	

Dažu veidu iekšējie bloki atbalsta arī "Automātisku ventilatora ātrumu". Tādā gadījumā iekšējais bloks sava ventilatora ātrumu regulē automātiski, atkarībā no uzdotās vērtības un iekštelpu temperatūras.

Ventilatora ātrums	Ekrāns
Automātiskā darbība	



INFORMĀCIJA

- Mehāniskās drošības labad iekšējais bloks var pats pārslēgties "Automātiska ventilatora ātruma" režīmā.
- Ventilators var pārtraukt darbību, bet tas ne vienmēr uzskatāms par darbības traucējumu. Ventilators var pārtraukt darbību jebkurā brīdī.
- Var paiet kāds laiks, līdz ventilators pieskaņo savu darbību iestatījumiem.

Ventilatora ātruma iestatīšana

- 1 Pārejiet ventilatora ātruma izvēlnē.



- 2 Ar un iestatiet ventilatora ātrumu.



- 3 Nospiediet , lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Iekšējā bloka ventilatora ātrums mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

13.6 Vēdināšana



INFORMĀCIJA

Vēdināšanu var iestatīt TIKAI siltuma atguves vēdināšanas blokiem.

13.6.1 Vēdināšanas režīms

Siltuma atguves vēdināšanas bloks var darboties vairākos darbības režīmos.

Ikona	Vēdināšanas režīms
	Enerģijas atguves vēdināšana. Āra gaisu padod telpā caur siltummaini.
	Apiešana. Āra gaisu padod telpā bez izlaišanas caur siltummaini.
	Automātiski. Lai vēdinātu telpas visefektīvākajā veidā, siltuma atguves vēdināšanas bloks automātiski pārslēdzas starp režīmiem "Apiešana" un "Enerģijas atguves vēdināšana" (uz iekšēju aprēķinu pamata).



INFORMĀCIJA

Atkarībā no tā, kāda veida siltuma atguves vēdināšanas bloku izmanto, pieejamo vēdināšanas režīmu skaits var būt atšķirīgs.



INFORMĀCIJA

Vēdināšanas režīma izmaiņas ir iespējamas neatkarīgi no dzesēšanas/sildīšanas vedēja. Sīkāku informāciju par to skatīt "[Dzesēšanas/sildīšanas vedējs](#)" [84].



PAZIŅOJUMS

Pirms sistēmas iedarbināšanas blokiem JĀPADOD elektriskā strāva vismaz 6 stundas, lai novērstu kompresora avāriju iedarbināšanas laikā.

**INFORMĀCIJA**

Lai nodrošinātu netraucētu startu, nedrīkst izslēgt sistēmu, kamēr tas darbojas.

Vēdināšanas režīma iestatīšana

- 1 Pārejiet vēdināšanas režīmu izvēlnē.



- 2 Ar  un  izvēlieties vēdināšanas režīmu.



- 3 Nospiediet , lai to ieslēgtu.

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšanas bloka darbības režīms mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

13.6.2 Vēdināšanas jauda

Vēdināšanas jauda apzīmē ventilatora ātrumu, ar kādu notiek vēdināšana.

Vēdināšanas jaudas iestatīšana

- 1 Pārejiet vēdināšanas jaudas izvēlnē.



- 2 Ar  un  iestatiet vēdināšanas jaudu.



- 3 Nospiediet , lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Siltuma atguves vēdināšanas bloka vēdināšanas jauda mainās, bet vadības pults displejā parādās sākuma ekrāns.

13.7 Lietošana ar pieredzi

No vadības pults var vadīt tikai pamatfunkcijas. Lai ieslēgtu papildu funkcijas, izmantojiet Madoka Assistant lietotni.

**INFORMĀCIJA**

Lai vadības pulti apkalpotu ar lietotni, vadības pults ir jāsavieno ar mobilo ierīci, kurā ir instalēta lietotne. Instrukciju par to skatiet "[15.2 Savienošana pārī](#)" [91].

14 Konfigurācija

Šajā nodaļā

14.1	Uzstādītāja izvēlne	65
14.1.1	Par uzstādītāja izvēlni	65
14.1.2	Ekrāna iestatījumi	66
14.1.3	Statusa rādītāja iestatījumi	67
14.1.4	Lauka iestatījumi	67
14.1.5	Dažādi iestatījumi	74
14.2	Programmatūras atjaunināšana	87
14.2.1	Par programmatūras atjauninājumiem	87
14.2.2	Programmatūras atjaunināšana ar lietotni	87
14.2.3	Programmatūras atjaunināšana ar atjaunināšanas rīku	88

14.1 Uzstādītāja izvēlne


14.1.1 Par uzstādītāja izvēlni

Uzstādītāja izvēlnē varat veikt šādus iestatījumus:

Kategorija	Ikona	Iestatījumi
Ekrāna iestatījumi		Spilgtums
		Kontrasts
Statusa rādītāja iestatījumi		Intensitāte
Lauka iestatījumi		Iekšējā bloka lauka iestatījumi
		Tālvadības pults lauka iestatījumi
Dažādi iestatījumi		Grupas adrese un AirNet adrese
		Ārējās ievades blokāde
		Ventilatora piespiedu ieslēgšana
		Dzesēšanas/sildīšanas vedējs
		Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude
		Informācija


Pāreja uzstādītāja izvēlnē**Priekšnoteikums:** Vadības pults rāda sākuma ekrānu.

- 1 Nospiediet  un pieturiet, līdz parādās informācijas ekrāns:

**INFORMĀCIJA**

- Ikonas informācijas ekrānā ir atkarīgas no darbības stāvokļa. Vadības pults var rādīt vairāk vai mazāk ikonu, nekā redzams šeit.
- Informācijas ekrānā vienmēr tiek rādīta pašreizējā programmatūras versija neatkarīgi no darbības stāvokļa.


- 2 Informācijas ekrānā vienlaikus nospiediet  un  un pieturiet, līdz notiek pāreja uzstādītāja izvēlnē:

**Rezultāts:** Tagad jūs esat uzstādītāja izvēlnē.


14.1.2 Ekrāna iestatījumi

Ekrāna spilgtuma iestatīšana**Priekšnoteikums:** Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

- 1 Pārejiet ekrāna spilgtuma izvēlnē.




- 2 Ar  un  noregulējiet ekrāna spilgtumu.



- 3 Nospiediet , lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Ekrāna spilgtums mainās, un vadības pults atkal rāda uzstādītāja izvēlni.**Ekrāna kontrasta iestatīšana****Priekšnoteikums:** Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

- 1 Pārejiet ekrāna kontrasta izvēlnē.



- 2 Ar  un  noregulējiet ekrāna kontrastu.



3 Nospiediet , lai to apstiprinātu.


Rezultāts: Ekrāna kontrasts mainās, un vadības pults atkal rāda uzstādītāja izvēlni.

14.1.3 Statusa rādītāja iestatījumi

Statusa rādītāja intensitātes konfigurēšana

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

1 Pārejiet statusa rādītāja intensitātes izvēlnē.



2 Ar  un  noregulējiet statusa rādītāja spilgtumu.





3 Nospiediet , lai to apstiprinātu.

Rezultāts: Statusa rādītāja intensitāte mainās, un vadības pults atkal rāda uzstādītāja izvēlni.

14.1.4 Lauka iestatījumi

Par lauka iestatījumiem

Vadības pultī var konfigurēt lauka iestatījumus iekšējam blokam un pašai vadības pultij.

Ekrāns	Lauka iestatījumi
	Iekšējais bloks
	Tālvadības pults




Abos gadījumos iestatīšanas procedūra ir vienāda. Instrukciju par to skatiet "[Iestatīšanas procedūra](#)" [► 68].



Iestatīšanas procedūra

Lauka iestatījumiem ir šādi komponenti:

- 1 Režīmi ("Mode"),
- 2 Bloki ("Unit"),
- 3 Iestatījumi ("SW"), and
- 4 Šo iestatījumu vērtības.

Lauka iestatījumu izvēlnēm ir divi līmeņi. Pirmajā līmenī konfigurējat režīmus un blokus, bet otrajā iestatījumus un vērtības.


Līmenis	Apraksts
Pirmais līmenis	
	Režīms (Mode)  Režīms ir maināmu parametru grupa. Lauka iestatījumu tabulās kolonnā "Mode" ir norādīti pieejamo režīmu numuri. To režīmu numuri, kuri attiecas uz atsevišķiem iekšējiem blokiem, ir norādīti iekavās kolonnā "Mode".
	Bloks (Unit) (tikai iekšējā bloka lauka iestatījumi)  Bloks ir atsevišķs bloks uz kuru var attiekties iestatījums. Kad konfigurējat lauka iestatījumus atsevišķiem blokiem, tad šeit varat norādīt tā bloka numuru, uz kuru attiecas iestatījums. Kad konfigurējat lauka iestatījumus sagrupētiem blokiem, jums NAV jānorāda bloka numurs. Tad iestatījumi būs spēkā visiem iekšējiem blokiem šajā grupā.

Līmenis	Apraksts
Otrais līmenis	Iestatījums (SW)   Iestatījums ir maināms parametrs. Jūs konfigurējat iestatījumus, mainot to parametrus. Lauka iestatījumu tabulās kolonnā "SW" ir norādīti pieejamo iestatījumu numuri. Vērtība  Vērtība ir atsevišķa vērtība vai vērtību kopums, kuru varat izvēlēties kādam no iestatījumiem. Ja vērtības laukā ir "-", tad šim iestatījumam nav pieejamu vērtību:  Kad konfigurējat grupas iestatījumus, varat iestatīt vērtību TIKAI tādām iestatījumiem, kam vērtības laukā ir "*" (ja vērtības laukā NAV "*", tad šo iestatījumu nevar piemērot grupai):  Lauka iestatījumu tabulā katram iestatījumam pieejamās vērtības ir kolonnā "Vērtība".


Pārvietošanās izvēlnēs

Lai pārvietotos lauka iestatījumu izvēlnēs, izmantojiet ,  un .

- 1 Izmantojiet  un , lai pārvietotu izcēlumu.




- 2 Nospiediet , lai atlasītu lauka iestatījumu komponentu.



- 3 Izmantojiet  un , lai mainītu šī lauka iestatījumu komponenta vērtību.


- 4 Nospiediet , lai apstiprinātu šo vērtību.
- 5 Pirmajā līmenī atlasiet , lai pārietu otrajā līmenī.



- 6 Otrajā līmenī pārvietojieties izvēlnē un atlasiet izvēlnes elementus tāpat kā pirmajā līmenī.
- 7 Atlasiet , lai apstiprinātu un aktivizētu veiktos iestatījumus.



- 8 Vienmēr atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.



Iekšējā bloka lauka iestatījumi

Iestatījumu konfigurēšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no tā, vai konfigurējat iestatījumus atsevišķiem iekšējiem blokiem vai iekšējo bloku grupām.

Atsevišķi iekšējie bloki

- Nosakiet režīmu, iestatot Mode numuru (numurs iekavās)
- Definējiet bloku, kuram piemērosiet iestatījumu — norādiet bloka Unit numuru
- Definējiet iestatījumu, norādot SW numuru
- Definējiet šī iestatījuma vērtību

Iekšējo bloku grupas

- Nosakiet režīmu, iestatot Mode numuru (numurs NAV iekavās)
- NEVAJAG norādīt Unit numuru (iestatījums attiecas uz visiem blokiem šajā grupā)
- Definējiet iestatījumu, norādot SW numuru
- Definējiet šī iestatījuma vērtību

Mode	SW	Iestatījuma (SW) apraksts		—					
				01		02		03	04
10 (20)	00	Filtra piesārņojuma taimeris: konfigurējiet taimera iestatījumu, kad jāpārādās paziņojumam "Laiks tīrīt filtru".	Īpaši ilgi lietojams filtrs	Viegla slodze	± 10 000 h	Smagā slodze	±5000 h	—	—
			Ilgi lietojams filtrs		±2500 h		±1250 h		
			Standarta filtrs		± 200 h		±100 h		
	01	Ilgi lietojams filtrs: ja attiecas, tad norādiet, kāda veida ilgi lietojams filtrs tiek izmantots.		Ilgi lietojams filtrs		Īpaši ilgi lietojams filtrs		—	—
	02	Vadības pults termostata sensors: norādiet, kādā veidā tiek izmantots vadības pults termostata sensors.		Tiek izmantots kombinācijā ar iekšējā bloka termorezistoru		Netiek izmantots		Tiek izmantots viens pats	—
	03	Atpējot filtra zīmi: norādiet, vai ir vajadzīga filtra zīmes indikācija.		Displejs		Bez indikācijas		—	—
11 (21)	00	Vienlaicīga darbība: iestatiet vienlaicīgas iekšējā bloku darbības režīmu (Sky Air)		Pāris		Pa diviem		Pa trim	Divi pa diviem
12 (22)	01	Ārējās ieslēgšanas/izslēgšanas ieeja: norādiet bezsprieguma kontaktu darbību T1/T2 (iekšējā bloka kontakti)		Piespiedu IZSLĒGŠANA		Ieslēgšanas/IZSLĒGŠANAS darbība		Avārija	Piespiedu IZSLĒGŠANA (vairākas telpas)
	02	Termostatu starpība: ja sistēmai ir attālināts sensors, tad nosakiet palielināšanas/samazināšanas soļus.		1°C		0,5°C		—	—
13 (23)	00	Liels gaisa izplūdes ātrums: nosakiet, ja bloks uzstādīts telpā ar augstiem griestiem.		hs2,7 m		2,7 m<hs3 m		3 m<hs3,5 m	
	01	Gaisa plūsmas virziens: nosakiet tad, ja iekšējam blokam ir papildu aprīkojums, kas bloķē gaisa plūsmu.		4 eju plūsma		3 eju plūsma		2 eju plūsma	—
	03	Gaisa plūsmas funkcija: nosakiet tad, ja iekšējam blokam ir uzstādīts dekoratīvais panelis pie gaisa izplūdes atveres.		Uzstādīts		Nav uzstādīts			
	04	Gaisa plūsmas virziena diapazons		Augšējais		Normāls		Apakšējais	—
	06	Ārējais statiskais spiediens: nosakiet ārējo statisko spiedienu (atbilstoši pievienoto cauruļvadu pretestībai). FHYK: atbilstoši augsto griestu iestatījumam.		Normāls		Augsts statiskais spiediens		Zems statiskais spiediens	—
15 (25)	03	Mitruma drenāžas sūknis		Nav uzstādīts		Sildīšanas režīms: nepārtraukts		Sildīšanas režīms: 3 minūtes ieslēgts/5 minūtes izslēgts ^(a)	
1c	01	Termostata sensors: norādiet, kuru termostata sensoru lietošiet.		Iekšējā bloka termorezistors		Vadības pults termorezistors		—	—
1c	12	Logu kontakts B1 (ārējā ieeja)		Nelietot		Lietot			
1c	13	Viedkartes kontakts B2 (ārējā ieeja)		Nelietot		Lietot			
1e	02	Pazemināšanas funkcija: iestatīt pazemināšanas darbību.		Bez pazemināšanas		Tikai sildīšana		Tikai dzesēšana	Sildīšana un dzesēšana
1e	07	Darbības pārejas laiks. Norādiet darbības pārejas laiku.		30 minūtes		15 minūtes		10 minūtes	5 minūtes
1B	08	Vasaras laiks. Norādiet, kā sistēma kontrolē vasaras laiku.		Atpējot		Automātiska pāreja		Manuāla pāreja	Centralizēta vadība

^(a) Tas attiecas uz kodiem 02-06. Kodi 05 un 06 nav parādīti tabulā. Sīkāku informāciju skatiet apkopes rokasgrāmatā.

**INFORMĀCIJA**

- Papildu piederumu pievienošana pie iekšējā bloka var izraisīt dažu lauka iestatījumu izmaiņas. Plašāku informāciju skatiet papildu piederumu uzstādīšanas instrukcijā.
- Sīkāk par iekšējā bloka katra veida atsevišķiem lauka iestatījumiem sk. iekšējā bloka uzstādīšanas instrukcijā.
- Lauka iestatījumi, kas pievienotam iekšējam blokam nav pieejami, netiek uzrādīti.
- Lauka iestatījumu noklusētās vērtības ir atšķirīgas, jo atkarīgas no iekšējā bloka modeļa. Plašāku informāciju skatiet iekšējo bloku apkopes instrukcijā.

Tālvadības pults lauka iestatījumi

Mode	SW	SW apraksts	Vērtība	Noklusējuma vērtība
R1	3	Vadības pults termorezistora regulēšana (dzesēšana)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	4	Vadības pults termorezistora regulēšana (sildīšana)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	5	Vadības pults termorezistora regulēšana (autom.)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	6	Vadības pults termorezistora regulēšana (tikai ventilators)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	7	Sākuma ekrāns	0: Detalizētais 1: Standarta	1
	8	Izgaismojuma aktivitātes trūkuma taimeris	0: 5 sekundes 1: 10 sekundes 2: 20 sekundes	0
	9	Statusa rādītāja vājs pilgtums	0: 0% (IZSLĒGTS), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 5%, 5: 7%, 6: 9%, 7: 11%, 8: 13%, 9: 15%, 10: 17%, 11: 20%	9
	10	Izgaismojuma vājums	0: 0% (IZSLĒGTS), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 4%, 5: 5%	5
	11	Statusa rādītāja režīms	0: Normālais 1: Viesnīcu iestatījums 1 2: Viesnīcu iestatījums 2	2
	13	Bluetooth Low Energy raidīšana	0: Pastāvīga raidīšana 1: Ieslēgt manuāli	0

Mode	SW	SW apraksts	Vērtība	Noklusējuma vērtība
R2	1	Pogas indikators (ekrānā)	0: Nav 1: Mazs 2: Vidējs 3: Liels	1
	5	Tālvadības pults režīms	0: Normālais 1: Tikai trauksme 2: Uzraugs	0
1E	8	Iestatītais punkts sākuma ekrānā	1: Ar cipariem 2: Kā simbols	1

**INFORMĀCIJA**

Tālvadības pults lauka iestatījums R1-11 ļauj mainīt statusa rādītāja darbību, lai tālvadības pults būtu piemērota izmantošanai viesnīcās.

14.1.5 Dažādi iestatījumi

Grupas adrese**Par grupas adresi**


Lai centralizēti vadītu sistēmu, piešķiriet iekšējiem blokiem nepieciešamās adreses. Adresi varat piešķirt gan iekšējo bloku grupai, gan atsevišķiem iekšējiem blokiem.

Iekšējo bloku grupa	Group Unit -- ✓ ✗
Atsevišķi iekšējie bloki	Group(Unit) Unit 01 ✓ ✗


Lai piešķirtu adresi iekšējo bloku grupai

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.


- 1 Pārejiet adrešu iestatījumu izvēlnē.




- 2 Atlasiet "Group"




- 3 Apstipriniet savu atlasi.




- 4 Norādiet adresi.



- 5 Pirms adreses apstiprināšanas pārlicinieties, ka ir atlasīts .



- 6 Apstipriniet adresi.




Rezultāts: Jūs esat piešķīris adresi iekšējo bloku grupai.


Lai piešķirtu adresi atsevišķam iekštelpu blokam

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

- 1 Pārejiet adrešu iestatījumu izvēlnē.




- 2 Atlasiet "Group(Unit)"




- 3 Norādiet iekšējo bloku, kuram vēlaties piešķirt adresi.




- 4 Apstipriniet savu atlasī.




- 5 Norādiet adresi.



- 6 Pirms adreses apstiprināšanas pārliecinieties, ka ir atlasīts ☒.




- 7 Apstipriniet adresi.




Rezultāts: Jūs esat piešķīris adresi iekšējam blokam.

Lai noņemtu adresi

- 1 Pārejiet pie adreses, kuru vēlaties noņemt.
- 2 Mainiet ☒ uz ☐.



- 3 Apstipriniet savu atlasi.



Rezultāts: Adrese tiek noņemta.

AirNet adrese

Par AirNet adresi


Lai sistēmu savienotu ar AirNet pārraudzības un diagnostikas sistēmu, nepieciešams piešķirt iekšējiem un ārējiem blokiem nepieciešamās adreses.

Iekšējie bloki	
Ārējie bloki	


Lai piešķirtu AirNet adresi iekšējam blokam

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

- 1 Pārejiet adrešu iestatījumu izvēlnē.




- 2 Atlasiet "I/U"




- 3 Norādiet iekšējo bloku, kuram vēlaties piešķirt adresi.




- 4 Apstipriniet savu atlasi.




- 5 Norādiet adresi.



- 6 Pirms adreses apstiprināšanas pārbaudiet, ka ir atlasīts .



- 7 Apstipriniet adresi.




Rezultāts: Jūs esat piešķīris AirNet adresi iekšējam blokam.


Lai piešķirtu AirNet adresi ārējam blokam

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.


- 1 Pārejiet adrešu iestatījumu izvēlnē.




- 2 Atlasiet "O/U"




- 3 Atlasiet ārējo bloku, kuram vēlaties piešķirt adresi.



- 4 Apstipriniet savu atlasi.



- 5 Norādiet adresi.



- 6 Pirms adreses apstiprināšanas pārliecinieties, ka ir atlasīts




- 7 Apstipriniet adresi.




Rezultāts: Jūs esat piešķīris AirNet adresi ārējam blokam.

Lai noņemtu adresi

- 1 Pārejiet pie adreses, kuru vēlaties noņemt.
- 2 Mainiet uz .



- 3 Apstipriniet savu atlasi.



Rezultāts: Adrese tiek noņemta.

Ārējās ievades blokāde

Par ārējās ievades blokādi

Ārējās ievades blokāde ļauj integrēt ārējus kontaktus sistēmas kontroles loģikā. Ja viedkartes kontaktu un/vai loga kontaktu pievieno vadības iestatījumos, tad var likt sistēmai reaģēt uz viedkartes ievietošanu/izņemšanu no karšu lasītāja un/vai logu atvēršanu/aizvēršanu.



INFORMĀCIJA


Lai izmantotu šo funkciju, sistēmā jābūt BRP7A5* ciparu ievades adapteram.

- Pārliecinieties, ka ciparu ievades adapters un tā papildu kontakti (loga kontakts B1 un viedkartes kontakts B2) ir pareizi uzstādīti. Pārliecinieties, ka digitālās ievades adaptera bezsprieguma kontakts ir pareizā stāvoklī. Norādījumus par to, kā uzstādīt ciparu ievades adapteru, sk. ciparu ievades adaptera uzstādīšanas instrukcijā.
- Ja ciparu ievades adapters pareizi nedarbojas, tad izvēlnē nav pieejama ārējās ievades blokāde.
- Ja sistēmā ir ciparu ieejas adapters, tad sistēma neļauj pievienot sekotāja vadības pulti.
- Ja sistēmā ir ciparu ieejas adapters, tad nav iespējams izmantot grafika funkciju.
- Ja sistēmā ir ciparu ieejas adapters, kā arī centralizētās vadības pults, tad ārējās ievades blokādes funkciju vada centralizētās vadības pults, nevis adapters.

Ārējās ievades blokādes iestatīšana

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

- 1 Pārejiet ārējās ievades blokādes izvēlnē.



- 2 Izmantojiet un , lai pārvietotos izvēlnē.
- 3 Nospiediet , lai atlasītu parametru.
- 4 Kad parametrs ir atlasīts, tad ar un mainiet šī parametra vērtību.
- 5 Kad parametrs ir atlasīts, nospiediet , lai apstiprinātu šī parametra vērtību.
- 6 Kad pabeidzat iestatījumu konfigurēšanu, apstipriniet visus iestatījumus, atlasot un nospiežot .

Rezultāts: Sistēma pārstartējas un piemēro veiktās iestatījumu izmaiņas.








INFORMĀCIJA

Pārskatu par maināmajiem parametriem un to nozīmi sk. "[Ārējās ievades bloķēšanas iestatījumu pārskats](#)" ▶ 79].

Ārējās ievades bloķēšanas iestatījumu pārskats

Parametrs	Apraksts	Iespējamās vērtības	Noklusējuma vērtība
B2 Aizkaves taimeris 	Šis taimeris sāk skaitīt laiku, kad izņem viedkarti. Bloks turpina normālu darbību, kamēr taimeris skaita laiku.	0-10 minūtes	"1 min"

Parametrs	Apraksts	Iespējamās vērtības	Noklusējuma vērtība
B2 Nonullēšanas taimeris 	Šis taimeris sāk skaitīt laiku, kad aizkaves taimeris pārtrauc laika skaitīšanu. Kad šis taimeris pārtrauc darbību, iepriekšējā statusa vietā (piemēram, regulāra iestatītā vērtība) iestājas "Noklusētā nonullēšanas iestatījuma" statuss.	0-20 stundas	"20 stundas"
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS nonullēšana 	"Noklusētā nonullēšanas iestatījuma" ieslēgšanas/izslēgšanas statuss	"IESLĒGTS", "IZSLĒGTS", "--"	"IZSLĒGTS"
Nonullēšanas režīms 	"Noklusētā nonullēšanas iestatījuma" darbības režīms	Autom., dzesēšana, sildīšana, tikai ventilators, --	--"
Nonullēt dzes. iestat. punktu 	"Noklusētā nonullēšanas iestatījuma" dzesēšanas iestatītais punkts	Sk. iekšējā bloka iestatīto punktu intervālu un iestatīto punktu intervāla ierobežojumu, "--"	"22°C"
Nonullēt sild. iestat. punktu 	"Noklusētā nonullēšanas iestatījuma" sildīšanas iestatītais punkts	Sk. iekšējā bloka iestatīto punktu intervālu un iestatīto punktu intervāla ierobežojumu, "--"	"22°C"

**INFORMĀCIJA**

Ja parametra vērtība ir "--", tas nozīmē, ka pēc taimera laika skaitīšanas beigām nekas šim parametram nemainās un saglabājas pašreizējā aktīvā vērtība.

Loga kontakta loģika

Loga kontakts B1	Viedkartes kontakts B2	Laiks	Darbība
Kontakts aizvērts (logs aizvērts)	Kontakts aizvērts (viedkarte IEVIETOTA)	—	- Normāla iekšējā bloka darbība. - Bloks atgriežas stāvoklī, kādā bija pirms kontakta atvēršanas.

Loga kontakts B1	Viedkartes kontakts B2	Laiks	Darbība
Kontakts atvērts (logs atvērts)	Kontakts aizvērts (viedkarte IEVIETOTA)	—	Bloka darbība pārtraukta piespiedu kārtā: ▪ bez aizkaves un nonullēšanas taimera funkcijas. ▪ Bez pazemināšanas funkcijas. ▪ Nevar ieslēgt/izslēgt ierīci ar vadības pults IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

Viedkartes kontakta loģika

Loga kontakts B1	Viedkartes kontakts B2	Laiks	Darbība
Kontakts aizvērts (logs aizvērts)	Kontakts aizvērts (viedkarte IEVIETOTA)	▪ — ▪ Aizkaves taimeris < Laiks < Nonullēšanas taimeris ▪ Laiks > Nonullēšanas taimeris	▪ Iekārta normāli darbojas. ▪ Ja nonullēšanas taimeris nav beidzis darbu, tad bloks atgriežas stāvoklī, kādā bija pirms kontakta atvēršanas. ▪ Ja nonullēšanas taimeris ir pārtraucis darbu, bloks atgriežas "Noklusētā nonullēšanas iestatījumā" (sk. "Ārējās ievades bloķēšanas iestatījumu pārskats" [► 79]).
Kontakts aizvērts (logs aizvērts)	Kontakts atvērts (viedkarte IZŅEMTA)	Laiks < Aizkaves taimeris	Normāla iekšējā bloka darbība.
Kontakts aizvērts (logs aizvērts)	Kontakts atvērts (viedkarte IZŅEMTA)	Laiks > Aizkaves taimeris	Bloka darbība pārtraukta piespiedu kārtā: ▪ Pazemināšana darbojas vai nedarbojas atkarībā no tā, vai pazemināšanas funkcija ir iespējota. ▪ Nevar ieslēgt/izslēgt ierīci ar vadības pults IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu. ▪ Kad aizkaves taimeris ir pārtraucis darbu, nonullēšanas taimeris sāk laika skaitīšanu.



INFORMĀCIJA

- "Iepriekšējais stāvoklis" var būt ieslēgts/izslēgts statuss, darbības režīms, dzesēšanas iestatītais punkts, sildīšanas iestatītais punkts.
- Kad lieto šos kontaktus, jebkurā brīdī var mainīt ventilatora ātrumu, kā arī pazemināšanas dzesēšanas un sildīšanas iestatītos punktus, nezaudējot izmaiņas.
- Ventilatora ātruma iestatījumu neatkarīgi saglabā abiem galvenajiem darbības režīmiem (sildīšanai un dzesēšanai). Atsevišķi ventilatora ātruma iestatījumi tiek saglabāti no vienas puses sildīšanas režīmam, bet no otras puses — dzesēšanas, žāvēšanas un "tikai ventilatora" darbības režīmam.
- Kad aizver kontaktu, tad izmaiņas, kas veiktas, kamēr viedkartes kontakts ir vajā un aizkaves taimeris nav beidzis darbu (normāla darbība), NETIEK saglabātas.

Loga kontakta un viedkartes kontakta loģikas kombinācija

- Loga kontaktam ir augstāka prioritāte nekā aizkaves taimerim un viedkartes kontakta pazemināšanas funkcijai:

kad loga kontakts ir atvērts reizē ar atvērtu viedkartes kontaktu, aizkaves taimeris uzreiz pārtrauc darbu, ja tas joprojām darbojas, un tad pazemināšana vairs nedarbojas. Nonullēšanas taimeris uzreiz sāk skaitīt laiku vai neveic nonullēšanu, ja tas jau darbojas.

- Viedkartes kontakta nonullēšanas taimera funkcijai ir augstāka prioritāte nekā loga kontaktam, kad notiek atgriešanās iepriekšējā statusā:

kad viedkartes kontakts ir atvērts reizē ar atvērtu loga kontaktu, aizkaves taimeris uzsāk darbību. Kad aizkaves taimeris pārtrauc darbību, nonullēšanas taimeris sāk laika skaitīšanu. Kad nonullēšanas taimeris pārtrauc darbību, iepriekšējā statusa vietā iestājas **"Noklusētā nonullēšanas iestatījuma"** statuss.

1. piemērs

- 1 Jūs izņemat viedkarti.

Rezultāts: Iekšējais bloks normāli darbojas līdz brīdim, kad aizkaves taimeris pārtrauc darbību.

- 2 Jūs atverat logu pirms aizkaves taimera laika skaitīšanas beigām.

Rezultāts: Iekšējais bloks uzreiz pārtrauc darbu. Bloku nav iespējams ieslēgt vai izslēgt, pazemināšanas funkcija nedarbojas, aizkaves taimeris pārtrauc laika skaitīšanu, nonullēšanas taimeris sāk laika skaitīšanu.

- 3 Jūs atkal ievietojat viedkarti.

Rezultāts: Notiek iepriekšējā stāvokļa aktualizācija. Notiek bloka piespiedu izslēgšana, un pazemināšanas funkcija joprojām ir atspējota (sk. ["Loga kontakta loģika"](#) [► 80]).

JA nonullēšanas taimeris NAV beidzis darbu pirms viedkartes ievietošanas, tad iepriekšējais stāvoklis ir tāds pats kā sākotnējais stāvoklis, jo ir notikušas tikai sākotnējā stāvokļa izmaiņas.

JA nonullēšanas taimeris IR beidzis darbu pirms viedkartes ievietošanas, tad iepriekšējais stāvoklis ir **"Noklusētā nonullēšanas iestatījuma"** stāvoklis.

- 4 Jūs aizverat logu.

Rezultāts: Bloks atgriežas iepriekšējā stāvoklī. Iepriekšējais stāvoklis ir atkarīgs no tā, vai nonullēšanas taimeris ir beidzis darbu.

2. piemērs

- 1 Jūs atverat logu.

Rezultāts: Bloks uzreiz pārtrauc darbu. Bloku nav iespējams ieslēgt vai izslēgt ar IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, pazemināšanas funkcija nedarbojas un aizkaves taimeris neuzsāk laika skaitīšanu.

- 2 Jūs izņemat viedkarti.

Rezultāts: Aizkaves taimeris uzsāk laika skaitīšanu.

- 3 Jūs atkal aizverat logu.

Rezultāts: Stāvoklis nemainās. It kā jūs nemaz nebūtu atvēris logu (pazemināšana darbojas, ja ir iespējota).

JA aizkaves taimeris IR pārtraucis darbu pirms loga aizvēršanas, tad nonullēšanas taimeris būs uzsācis laika skaitīšanu. Loga aizvēršana nekādi neietekmē nonullēšanas taimeri.

JA aizkaves taimeris NAV pārtraucis darbu pirms loga aizvēršanas, tad tas uzreiz pārtrauc darbu un nonullēšanas taimeris uzsāk laika skaitīšanu. Ja nonullēšanas taimeris pārtrauc darbu, iepriekšējā stāvokļa vietā iestājas "Noklusētā nonullēšanas iestatījuma" stāvoklis.

- 4 Jūs atkal ievieņojat viedkarti.

Rezultāts:

JA nonullēšanas taimeris NAV pārtraucis darbu pirms viedkartes ievieņošanas, tad bloks atgriežas stāvoklī, kāds bija pirms loga atvēršanas (pēdējais stāvoklis "ieslēgts");

JA nonullēšanas taimeris IR beidzis darbu pirms viedkartes ievieņošanas, tad bloks pāriet "Noklusētā nonullēšanas iestatījuma" stāvoklī.

Ventilatora piespiedu IESL.


Par "Ventilatora piespiedu IESL"

Ventilatora piespiedu IESLĒGŠANA ļauj jums piespiedu kārtā ieslēgt atsevišķus iekšējos blokus. Tādējādi varat pārbaudīt, kāds numurs piešķirts kuram iekšējam blokam.

Ventilatora piespiedu ieslēgšana

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

- 1 Pārejiet ventilatora piespiedu ieslēgšanas izvēlnē.



- 2 Atlasiet iekšējā bloka numuru.





- 3 Atlasiet  un nospiediet , lai veiktu ventilatora piespiedu ieslēgšanu.



Rezultāts: Sāk darboties ventilators tajā iekšējā blokā, kurš atbilst atlasītajam iekšējā bloka numuram.

Dzesēšanas/sildīšanas vedējs

Par dzesēšanas/sildīšanas vedēju



- A** Siltumsūkņa sistēma
- B** Siltuma atgūšanas sistēma
- a** Ārējais bloks
- b** Iekšējais bloks
- c** Tālvadības pults
- d** BS bloks

Kad vairāki iekšējie bloki ir pievienoti pie viena ārējā bloka, viens no šiem blokiem (vai iekšējo bloku grupa, ja izmanto grupas vadību) ir jāiestata kā dzesēšanas/sildīšanas vedējs. Tad citi bloki/grupas kļūst par dzesēšanas/sildīšanas sekotājiem, un to darbību ierobežo vedējs (piemēram, viens ārējais bloks neļauj vienam no iekšējiem blokiem veikt dzesēšanu, kamēr cits veic sildīšanu).

Ja viens no iekšējiem blokiem vai grupa ir iestatīta kā dzesēšanas/sildīšanas vedējs, tad pārējie iekšējie bloki automātiski kļūst par tā sekotājiem. Pārējās instrukcijas sk. "[Dzesēšanas/sildīšanas vedēja iestatīšana](#)" [► 85].

Statusa ikona

Dzesēšanas/sildīšanas vedēja statusam atbilst šāda statusa ikona:



Šīs statusa ikonas indikācija ir norādīta tālāk tabulā:

Ja vadības pults rāda ...	Tad ...
... NAV statusa ikonas	... Ar vadības pulti savienotais iekšējais bloks ir dzesēšanas/sildīšanas vedējs.
... PASTĀVĪGA statusa ikona	... Ar vadības pulti savienotais iekšējais bloks ir dzesēšanas/sildīšanas sekotājs.
... statusa ikona MIRGO	... NEVIENS iekšējais bloks vēl nav iestatīts kā dzesēšanas/sildīšanas vedējs.

Darbības režīms

Iekšējo bloku darbības režīms ir norādīts tālāk tabulā:

Ja vedējs ...	Tad sekotāji ...
... iestatīts "Sildīšanas", "Žāvēšanas" vai "Auto" darbības režīmā	... sāk darboties tādā pašā darbības režīmā kā vedējs. Tiem nav pieejami citi darbības režīmi.
... iestatīts "Dzesēšanas" darbības režīmā	... tad sekotāji nevar darboties "Sildīšanas" darbības režīmā, bet var darboties "Dzesēšanas", "Tikai ventilatora" un "Žāvēšanas" darbības režīmā.
... iestatīts "Tikai ventilatora" režīmā	... var darboties VIENĪGI "tikai ventilatora" režīmā.

Ja iekšējais bloks ir iestatīts kā vedējs, to var atbrīvot no vedēja statusa. Pārējās instrukcijas sk. ["Atbrīvošana no dzesēšanas/sildīšanas vedēja statusa"](#) [► 85]. Lai sekotāju bloku/grupu padarītu par vedēju, vispirms atbrīvojiet pašreizējo vedēju.



INFORMĀCIJA

Vēdināšanas režīma izmaiņas ir iespējamās neatkarīgi no dzesēšanas/sildīšanas vedēja.

Dzesēšanas/sildīšanas vedēja iestatīšana

Priekšnoteikums: Nevienš iekšējais bloks vēl nav iestatīts kā dzesēšanas/sildīšanas vedējs (visās vadības pultīs mirgo ikona "Pārslēgšana centralizētā vadībā").

Priekšnoteikums: Jūs izmantojat vadības pulti iekšējam blokam, kuru vēlaties iestatīt kā dzesēšanas/sildīšanas vedēju.

- 1 Pārejiet darbības režīmu izvēlnē.



- 2 Iestatiet dzesēšanas vai sildīšanas darbības režīmu.

Rezultāts: Šis iekšējais bloks tagad ir dzesēšanas/sildīšanas vedējs (vadības pultī nav redzama ikona "Pārslēgšana centralizētā vadībā").


Rezultāts: Visās sekotāju vadības pultīs redzama ikona "Pārslēgšana centralizētā vadībā".

Atbrīvošana no dzesēšanas/sildīšanas vedēja statusa


Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.

Priekšnoteikums: Jūs izmantojat vadības pults iekšējam blokam, kuru vēlaties atbrīvot no vedēja statusa.

- 1 Pārejiet dzesēšanas/sildīšanas vedēja statusa izvēlnē.



- 2 Nospiediet **+**, lai atbrīvotu iekšējo bloku no vedēja statusa.



Rezultāts: Šis iekšējais bloks ir atbrīvots no vedēja statusa.

Rezultāts: Visu iekšējo bloku vadības pultīs mirgo ikona "Pārslēgšana centralizētā vadībā".

Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude


Par aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaudi

Ir iespējams veikt aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaudi.

Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.


- 1 Pārejiet aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaudes izvēlnē.



- 2 Nospiediet **OK**, lai pārietu šajā izvēlnē un tā ieslēgtu trauksmi.

Rezultāts: Vadības pults dod skaņas signālu, sāk mirgot statusa rādītājs.

Rezultāts: Vadības pults rāda šādu ekrānu:



- 3 Lai pārtrauktu trauksmi, nospiediet **OK**.

Rezultāts: Trauksmes signāli tiek pārtraukti, un vadības pults atkal rāda uzstādītāja izvēlni.



INFORMĀCIJA

Aukstumaģenta noplūdes trauksmi arī var pārbaudīt, izmantojot Madoka Assistant lietotni. Par to sīkāk skatiet "[Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude](#)" [122].

Informācija

Par informācijas izvēlni

Informācijas izvēlnē ir redzama šāda informācija:


Informācijas pārļūkošana

Priekšnoteikums: Jūs esat uzstādītāja izvēlnē.


- 1 Pārejiet informācijas izvēlnē.



- 2 Nolasiet informāciju.



- 3 Nospiediet **+**, lai pārietu otrajā lapā.



14.2 Programmatūras atjaunināšana

14.2.1 Par programmatūras atjauninājumiem

Ļoti ieteicams tālvadības pultī lietot jaunāko programmatūras versiju. Programmatūras atjaunināšanu var veikt divos veidos.

Programmatūras atjaunināšana	Instrukcijas
Madoka Assistant lietotne	"Programmatūras atjaunināšana ar lietotni" [▶ 87]
Atjaunināšanas rīks	"Programmatūras atjaunināšana ar atjaunināšanas rīku" [▶ 88]



INFORMĀCIJA

- Ja tālvadības pults programmatūra ir novecojusi, lietotne Madoka Assistant ieteic veikt tālvadības pults programmatūras atjaunināšanu, kad mēģināt pulti savienot ar lietotni.
- Tālvadības pults pašreizējo programmatūras versiju var pārbaudīt informācijas ekrānā (skatiet "Informācijas ekrāns" [▶ 51]) un / vai informācijas izvēlnē ("Par informācijas izvēlni" [▶ 86]).

14.2.2 Programmatūras atjaunināšana ar lietotni

Lai programmatūru atjauninātu ar lietotni:

- 1 Pārliedzinieties, ka tālvadības pultī ir aktivizēts Bluetooth (redzams sākuma ekrānā). Ja tā nav, aktivizējiet Bluetooth saskaņā ar instrukciju, kas sniegta "Bluetooth savienojuma izveidošana" [▶ 92].
- 2 Lietotnes sākuma ekrānā pieskarieties tās tālvadības pults pogai, kurā vēlaties atjaunināt programmatūru, un izpildiet norādījumus ekrānā.



INFORMĀCIJA

Lietotne Madoka Assistant ir pieejama Google Play un App Store.



INFORMĀCIJA

Ja tā ir pirmā reize, kad tālrunī savienojat tālvadības pulti, lietotne un lietotāja saskarne sāk skaitlisko salīdzināšanas procedūru. Lai savienotu tālvadības pulti ar lietotni, izpildiet šo procedūru.

Pēc katra veiksmīgi izveidota savienojuma ar mobilo ierīci tālvadības pults automātiski saglabā informāciju par šo mobilo ierīci, lai atvieglotu turpmākus savienojumus. Šo informāciju sauc par "sasaistes informāciju".

Ja sasaistes informācija nav saglabāta (t.i., pirmajā savienošanas reizē vai pēc tam, kad tā ir manuāli noņemta), jums jāizmanto skaitliskā salīdzināšanas procedūra.

Ja informācija par savienojumu ir saglabāta, jūs varat savienot tālvadības pulti ar mobilo ierīci tikai tad, ja tālvadības pults sūta Bluetooth signālu un ja pieskaraties tālvadības pults pogai lietotnes ekrānā. Pēc tam tālvadības pults automātiski izveido savienojumu ar mobilo ierīci.

Sasaistes informācija tiek saglabāta automātiski, un to var noņemt manuāli. Noņemiet sasaistes informāciju tālvadības pultī, ja vēlaties atjaunināt programmatūru no citas mobilās ierīces, par kuru tālvadības pultī nav informācijas.



INFORMĀCIJA

Lai savienotu tālvadības pulti ar mobilo ierīci ar Bluetooth un lai veiktu programmatūras atjaunināšanu, ir nepieciešams, lai jūs atrastos tuvu tālvadības pultij (t.i., Bluetooth darbības zonā).


14.2.3 Programmatūras atjaunināšana ar atjaunināšanas rīku

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Updater

Priekšnoteikums: Dators ar Updater (vērsieties pie pārdevēja, lai uzzinātu pareizo programmatūras versiju)

Priekšnoteikums: Datora USB kabelis EKPCCAB4 vai labāks (ietver USB kabeli un papildu savienojumu kabeli)

- 1 Pārlicinieties, ka iekšējais bloks ir izslēgts.
- 2 Savienojiet vadības pulti ar personālo datoru.



- 3 Ieslēdziet iekšējo bloku.
- 4 Atveriet Updater.
- 5 Ieejiet Updater pie "Atjaunināšanas procedūra".

- 6** Ierakstiet vadības pults modeļa nosaukumu.
- 7** Atlasiet vēlamo atjaunināšanas procedūru.
- 8** Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

15 Par lietotni

Lietotne Madoka Assistant ir lietojama kopā ar BRC1H tālvadības pulti. Kamēr vadības pults var vadīt tikai sistēmas pamatfunkcijas un veikt konfigurēšanu, lietotne piedāvā plašāku darbības un konfigurēšanas funkciju klāstu.

Šajā nodaļā

15.1	Darbības un konfigurēšanas pārskats.....	91
15.2	Savienošana pārī.....	91
15.2.1	Par savienošana pārī.....	91
15.2.2	Lietotnes savienošana pārī ar vadības pulti.....	91
15.2.3	Bluetooth savienojuma izveidošana.....	92
15.2.4	Lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu.....	94
15.2.5	Lai noņemtu sasaistes informāciju.....	95
15.3	Lietotāju piekļuves līmeņi.....	97
15.3.1	Par lietotāju piekļuves līmeņiem.....	97
15.3.2	Pamata režīms.....	97
15.3.3	Papildu režīms.....	97
15.3.4	Uzstādītāja režīms.....	98
15.4	Demonstrācijas režīms.....	99
15.4.1	Par demonstrācijas režīmu.....	99
15.4.2	Palaišana demonstrācijas režīmā.....	99
15.4.3	Demonstrācijas režīma izslēgšana.....	99
15.5	Funkcijas.....	100
15.5.1	Pārskats: Funkcijas.....	100
15.5.2	Tālvadības pults aparātprogrammatūras atjaunināšana.....	103
15.5.3	Paziņojumi.....	103
15.5.4	Vedēja/sekotāja statuss.....	103
15.5.5	Ekrāns.....	103
15.5.6	Statusa rādītājs.....	104
15.5.7	Datums un laiks.....	104
15.5.8	Par.....	105
15.5.9	Noņemt informāciju par sasaisti.....	105
15.5.10	Klātbūtnes noteikšana.....	105
15.5.11	Izslēgšanas taimeris.....	106
15.5.12	Elektrības patēriņš.....	106
15.5.13	Enerģijas patēriņa ierobežojums.....	106
15.5.14	Uzdotās vērtības automātiska atiestate.....	106
15.5.15	Grafiks.....	107
15.5.16	Brīvdiena.....	107
15.5.17	Uzdoto vērtību loģika.....	108
15.5.18	Pazemināšana.....	109
15.5.19	Atsevišķs gaisa plūsmas virziens.....	110
15.5.20	Aktīva gaisa plūsmas cirkulācija.....	110
15.5.21	Uzdoto vērtību intervāls.....	111
15.5.22	Dzesēšanas/sildīšanas vedējs.....	111
15.5.23	Gaisa plūsmas virzienu diapazons.....	111
15.5.24	Caurvēja novēršana.....	112
15.5.25	Ātrais starts.....	112
15.5.26	Ārējās ievades blokāde.....	112
15.5.27	Atkausēšanas operācija.....	113
15.5.28	Funkciju blokāde.....	113
15.5.29	Klusais režīms.....	115
15.5.30	Kļūdas un brīdinājumi.....	115
15.5.31	Bloka numurs.....	115
15.5.32	Filtra automātiskā tīrīšana.....	116
15.5.33	Paziņojumi par filtru.....	116
15.5.34	AirNet adrese.....	116
15.5.35	Grupas adrese.....	116
15.5.36	Lauka iestatījumi.....	116
15.5.37	Darbības maiņa.....	118
15.5.38	Darbības izmēģināšana.....	119
15.5.39	Bloka statuss.....	120
15.5.40	Darba stundas.....	121
15.5.41	Kontaktinformācija.....	121
15.5.42	Aktīva gaisa plūsmas cirkulācija.....	121

15.5.43	Iestatījumu pārņemšana	121
15.5.44	Uzraugāmās telpas adrese	121
15.5.45	Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude.....	122

15.1 Darbības un konfigurēšanas pārskats

Lietotne visu laiku meklē BRC1H vadības pultis, lai ar tām savienotos. Visas vadības pultis mobilās ierīces darbības zonā tiek uzrādītas sākuma ekrāna sadaļā Netālas ierīces. Sadaļā Nesenas ierīces ir arī to vadības pulšu saraksts, ar kurām nesen esat mijiedarbojies.

Lai vadītu un/vai konfigurētu sistēmu, skatiet tās vadības pults pogu, kura ir savienota ar iekšējiem blokiem, kurus vēlaties vadīt.



INFORMĀCIJA

Uzstādītāja režīmā sadaļa "Jaunākās ierīces" netiek rādīta. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "[15.3 Lietotāju piekļuves līmeņi](#)" [97].

15.2 Savienošana pārī

15.2.1 Par savienošanu pārī

Pirms savienošanās ar vadības pulti jums lietotne un vadības pults ir jāsavieno pārī. Savienojiet lietotni pārī ar visām vadības pultīm, ar kurām vēlaties savienoties.


15.2.2 Lietotnes savienošana pārī ar vadības pulti

Priekšnoteikums: Jūs atrodaties blakus vadības pultij.

- 1 Lietotnē skatiet vadības pulti, ar kuru vēlaties savienot pārī.

Rezultāts: Jūsu mobilās ierīces operētājsistēma nosūta pieprasījumu savienot pārī.

Rezultāts: Vadības pults rāda šādu ekrānu:



- 2 Lietotnē apstipriniet pieprasījumu par savienošanu pārī.
- 3 Vadības pultī apstipriniet pieprasījumu par savienošanu pārī, nospiežot .

Rezultāts: Lietotne ir savienota pārī ar vadības pulti.



INFORMĀCIJA

Kad lietotne ir savienota pārī, vadības pultis paliks piesaistīts. Šī procedūra nav jāatkārto katru reizi, kad vēlaties izmantot lietotni, ja vien neizdzēšat savienojumu. Sīkāku informāciju par to sk.

15.2.3 Bluetooth savienojuma izveidošana

**INFORMĀCIJA**

Tas, kā izveidot Bluetooth savienojumu, ir atkarīgs no vadības pultij konfigurētā darbības režīma.

Tālvadības pults režīms: Normāls

Priekšnoteikums: Jums ir mobilā ierīce, kurā ir uzstādīta un aktivizēta Madoka Assistant lietotne.

Priekšnoteikums: Šajā mobilajā ierīcē Bluetooth ir ieslēgts.

Priekšnoteikums: Jūs atrodaties tuvu vadības pultij.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet lai pārietu galvenajā izvēlnē.



- 2 Izmantojiet un lai pārietu Bluetooth izvēlnē.



- 3 Nospiediet lai atvērtu izvēlni.




- 4 Nospiediet lai aktivizētu un lieciet vadības pultij pārraidīt Bluetooth signālu.

Rezultāts:**Skaitliska salīdzināšana**

- 5 Madoka Assistant lietotnē pieskarieties tās tālvadības pults pogai, kurā vēlaties atjaunināt programmatūru, un izpildiet norādījumus ekrānā.

Rezultāts: Ja savienojumu izveido pirmo reizi vai ir noņemta sasaistes informācija, tad jūsu mobilās ierīces operētājsistēma nosūta pieprasījumu ar ciparu virkni savienot pāri.

Rezultāts: Vadības pults parāda ciparu virkni, lai salīdzinātu ar pāri savienošanas pieprasījuma virkni.



- 6 Lietotnē apstipriniet pieprasījumu par savienošanu pāri.

7 Nospiediet  uz vadības pults, lai apstiprinātu ciparu virkni.

Rezultāts: Vadības pults un mobilā ierīce ir savienoti ar Bluetooth starpniecību.


Tālvadības pults režīmi: "Tikai trauksme" un "Uzraugs"

Priekšnoteikums: Jums ir mobilā ierīce, kurā ir uzstādīta un aktivizēta Madoka Assistant lietotne.


Priekšnoteikums: Šajā mobilajā ierīcē Bluetooth ir ieslēgts.

Priekšnoteikums: Jūs atrodaties tuvu vadības pultij.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  un pieturiet, līdz parādās informācijas ekrāns.



- 2 Informācijas ekrānā vienlaikus nospiediet  un  un pieturiet, līdz notiek pāreja uzstādītāja izvēlnē.



- 3 Izmantojiet  un , lai pārietu Bluetooth izvēlnē.



- 4 Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.



- 5 Nospiediet , lai aktivizētu , un lieciet vadības pultij pārraidīt Bluetooth signālu.

Rezultāts:




Skaitliska salīdzināšana

- 6 Madoka Assistant lietotnē pieskarieties tās tālvadības pults pogai, kurā vēlaties atjaunināt programmatūru, un izpildiet norādījumus ekrānā.

Rezultāts: Ja savienojumu izveido pirmo reizi vai ir noņemta sasaistes informācija, tad jūsu mobilās ierīces operētājsistēma nosūta pieprasījumu ar ciparu virkni savienot pāri.

Rezultāts: Vadības pults parāda ciparu virkni, lai salīdzinātu ar pāri savienošanas pieprasījuma virkni.



- 7 Lietotnē apstipriniet pieprasījumu par savienošanu pāri.
- 8 Nospiediet uz vadības pults, lai apstiprinātu ciparu virkni.

Rezultāts: Vadības pults un mobilā ierīce ir savienoti ar Bluetooth starpniecību.

15.2.4 Lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu



INFORMĀCIJA

Tas, kā pārtraukt Bluetooth savienojumu, ir atkarīgs no vadības pultij konfigurētā darbības režīma.

Tālvadības pults režīms: Normāls


- 1 Sākuma ekrānā nospiediet , lai pārietu galvenajā izvēlnē.



- 2 Izmantojiet un , lai pārietu Bluetooth izvēlnē.




- 3 Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.




- 4 Nospiediet , lai tālvadības pults pārstātu raidīt Bluetooth signālu.

Rezultāts:




Tālvadības pults režīmi: "Tikai trauksme" un "Uzraugs"


- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un pieturiet, līdz parādās informācijas ekrāns.




- 2 Informācijas ekrānā vienlaikus nospiediet un un pieturiet, līdz notiek pāreja uzstādītāja izvēlnē.



- 3 Izmantojiet un , lai pārietu Bluetooth izvēlnē.



- 4 Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.



- 5 Nospiediet , lai tālvadības pults pārstātu raidīt Bluetooth signālu.

Rezultāts:



15.2.5 Lai noņemtu sasaistes informāciju



INFORMĀCIJA

Tas, kā noņemt savienošanas informāciju, ir atkarīgs no vadības pultij konfigurētā darbības režīma.



INFORMĀCIJA


Ja noņem informāciju par savienošanu, tad pults "aizmirst" visas iepriekš pievienotās mobilās ierīces. Kad tālvadības pultī noņemat informāciju par savienošanu, izdzēsiet informāciju par savienošanu arī savas mobilās ierīces Bluetooth sarakstā. Ja to neizdara, tad vēlāk ir iespējami nesekmīgi savienošanās mēģinājumi.

Tālvadības pults režīms: Normāls

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet , lai pārietu galvenajā izvēlnē.



- 2 Izmantojiet un , lai pārietu Bluetooth izvēlnē.



- 3 Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.




- 4 Nospiediet , lai noņemtu sasaistes informāciju tālvadības pultī.

Rezultāts:




Tālvadības pults režīmi: "Tikai trauksme" un "Uzraugs"


- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  un pieturiet, līdz parādās informācijas ekrāns.



- 2 Informācijas ekrānā vienlaikus nospiediet  un  un pieturiet, līdz notiek pāreja uzstādītāja izvēlnē.



- 3 Izmantojiet  un , lai pārietu Bluetooth izvēlnē.



- 4 Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.



- 5 Nospiediet , lai noņemtu sasaistes informāciju tālvadības pultī.

Rezultāts:



15.3 Lietotāju piekļuves līmeņi

15.3.1 Par lietotāju piekļuves līmeņiem

No lietotāja piekļuves līmeņa ir atkarīgs, kuras funkcijas un iestatījumi ir pieejami lietotājam. Ar augstāku lietotāja piekļuves līmeni var veikt lielākas izmaiņas sarežģītākajos darbības un konfigurācijas iestatījumos. Ir 3 lietotāju piekļuves līmeņi, kas atbilst 3 iespējamiem režīmiem:

- Pamata līmenis
- Papildu līmenis
- Uzstādītāja līmenis

15.3.2 Pamata režīms

Šis režīms ļauj lietotājam piekļūt visiem nepieciešamajiem pamata iestatījumiem. Tāds režīms ir ieteicams parastajiem lietotājiem. Kad pirmoreiz instalējat lietotni, šis režīms ir iespējots pēc noklusējuma. Lai pārslēgtos citā režīmā, skatiet sadaļu "[Papildu režīms](#)" [▶ 97] vai "[Uzstādītāja režīms](#)" [▶ 98].

15.3.3 Papildu režīms

Par papildu režīmu

Papildu režīms ļauj veikt lielākas izmaiņas sarežģītākajos darbības un konfigurācijas iestatījumos. Pēc iespējošanas redzēsiet un varēsiet mainīt iestatījumus, kas nepareizas konfigurēšanas gadījumā var traucēt jūsu iekārtas darbību. Šo iestatījumu ieteicams iespējot tikai pieredzējušiem lietotājiem. Pārskatu par to, kurus iestatījumus var veikt papildu režīmā, skatiet "[Pārskats: Funkcijas](#)" [▶ 100].

Papildu režīma aktivizēšana

Priekšnoteikums: Jūs neesat papildu režīmā.

- 1 Pārejiet galvenajā izvēlnē.
- 2 Skariet "Par".
- 3 Skariet "Papildu iestatījumi".
- 4 Skariet pārslēgu, lai ieslēgtu "Papildu iestatījumi".
- 5 Apstipriniet savu atlasīto, izvēloties "Es saprotu", kad tas tiek prasīts.

Rezultāts: Papildu režīms ir aktivizēts. Papildu iestatījumi ir redzami izvēlnē "Bloka iestatījumi".

Papildu režīma izslēgšana

Priekšnoteikums: Jūs esat papildu režīmā.

- 1 Pārejiet galvenajā izvēlnē.
- 2 Skariet "Par".
- 3 Skariet "Papildu iestatījumi".
- 4 Skariet pārslēgu, lai izslēgtu "Papildu iestatījumi".

Rezultāts: Papildu režīms ir izslēgts. Papildu iestatījumi vairs nav redzami izvēlnē "Bloka iestatījumi".

15.3.4 Uztādītāja režīms

Par uztādītāja režīmu

Uztādītāja režīmā varat piekļūt iestatījumiem, kuri nav pieejami parastajiem lietotājiem vai papildu režīmā. Pārskatu par to, kurus iestatījumus var veikt tikai uztādītāja režīmā, skatiet "[Pārskats: Funkcijas](#)" [▶ 100].

Uztādītāja režīma aktivizēšana

Priekšnoteikums: Jūs neesat uztādītāja režīmā.

- 1 Pārejiet galvenajā izvēlnē.
- 2 Skatiet "Par".
- 3 Skatiet "Lietotnes versija" piecas reizes.

Rezultāts: Tagad jūs esat uztādītāja režīma izvēlnē.

Rezultāts: Uztādītāja režīms ir automātiski aktivizēts.

**INFORMĀCIJA**

- Lai turpinātu lietotnes izmantošanu uztādītāja režīmā, skatiet atgriešanās pogu.
- Uztādītāja režīma darbības ilgums ir atkarīgs no uztādītāja režīma iestatījumiem. Sīkāku informāciju par to sk. "[Uztādītāja režīma iestatījumu konfigurēšana](#)" [▶ 98].
- Ir vizuāla norāde par to, ka uztādītāja režīms aktīvs, un šo norādi var atspējot. Sīkāku informāciju par to sk. "[Uztādītāja režīma iestatījumu konfigurēšana](#)" [▶ 98].

Uztādītāja režīma deaktivēšana

Priekšnoteikums: Jūs esat uztādītāja režīmā.

- 1 Pārejiet galvenajā izvēlnē.
- 2 Skatiet "Uztādīšanas režīms iespējots".

Rezultāts: Tagad jūs esat uztādītāja režīma izvēlnē.

Rezultāts: Uztādītāja režīms ir automātiski aktivizēts.

- 3 Deaktivējiet uztādītāja režīmu, skatot slīdni.

Rezultāts: Uztādītāja režīms ir deaktivēts.

Uztādītāja režīma iestatījumu konfigurēšana

- 1 Iespējojiet uztādītāja režīmu.

Rezultāts: Tagad jūs esat uztādītāja režīma izvēlnē.

- 2 Konfigurējiet uztādītāja režīma iestatījumus.

Uzstādītāja režīma iestatījumi	Apraksts
Uzstādīšanas režīms	Iespējojiet vai atspējojiet uzstādītāja režīmu.
Pagaidu / Nenoteiktu laiku	Iestatiet uzstādītāja režīma darbības ilgumu. ▪ Pagaidu: uzstādītāja režīms būs aktīvs 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm uzstādītāja režīms automātiski tiks deaktivēts. (pēc noklusējuma) ▪ Nenoteiktu laiku: uzstādītāja režīms būs aktīvs līdz tā manuālai deaktivēšanai.
Uzstādīšanas režīma rādītājs	Nosakiet, vai uzstādītāja režīma rādītājs būs redzams, kad uzstādītāja režīms ir aktīvs.

**INFORMĀCIJA**

Ņemiet vērā, ka uzstādītāja režīms tiek automātiski iespējots, kolīdz ieejat uzstādītāja režīma izvēlnē.

15.4 Demonstrācijas režīms

15.4.1 Par demonstrācijas režīmu

Var palaist lietotnes demonstrācijas versiju, lai drošā vidē izmēģinātu lietotnes darbību un funkciju konfigurēšanu.

15.4.2 Palaišana demonstrācijas režīmā

Priekšnoteikums: Jūs neesat demonstrācijas režīmā.

- 1 Pārejiet galvenajā izvēlnē.
- 2 Skariet "Demonstrācijas režīms".

Rezultāts: Jūs esat demonstrācijas režīmā.

15.4.3 Demonstrācijas režīma izslēgšana

Priekšnoteikums: Jūs esat demonstrācijas režīmā.

- 1 Pārejiet galvenajā izvēlnē.
- 2 Skariet "Izslēgt demonstrācijas režīmu".

Rezultāts: Jūs vairs neesat demonstrācijas režīmā.

15.5 Funkcijas

15.5.1 Pārskats: Funkcijas



PAZIŅOJUMS

Atkarībā no lietotāja piekļuves līmeņa ierīces iestatījumu izvēlnē var būt redzams vairāk vai mazāk iestatījumu. Sīkāku informāciju par režīmu pārslēgšanu skatiet "[15.3 Lietotāju piekļuves līmeņi](#)" [▶ 97].



INFORMĀCIJA

Iestatījumus var saglabāt kā izlasi, pieskaroties zvaigznītes simbolam konkrēta iestatījuma izvēlnes augšējā labajā stūrī. Tad šie iestatījumi tiek parādīti ierīces iestatījumu izvēlnes augšdaļā, kur tie ir vieglāk pieejami.

Kategorija	Vadība
Darbība	Ieslēgt/izslēgt bloku
	Nolasīt temperatūras sensora informāciju
	Mainīt darbības režīmu
	Mainīt iestatīto punktu
	Mainīt ventilatora ātrumu
	Mainīt vēdināšanas režīmu
	Mainīt vēdināšanas jaudu
	Mainīt gaisa plūsmas virzienu
	Skatīt paziņojumus

Kategorija	Vadība
Konfigurēšana un sarežģītāka darbība	Vadības pults un iekšējā bloka iestatījumu konfigurēšana: Vispārīgi - Aparātprogrammatūras atjauninājums - Paziņojumi Tālvadības pults iestatījumi - Vedēja/sekotāja statuss^(a) - Ekrāns^(a) - Iestatītais punkts sākuma ekrānā: Ar cipariem vai Kā simbols - Statusa rādītājs^(a) - Datums un laiks^(a) - Par - Noņemt informāciju par savienošanu^(a) Enerģijas taupīšana - Klātbūtnes noteikšana^(a) - Izslēgšanas taimeris^(a) - Elektrības patēriņš - Enerģijas patēriņa ierobežojums^(b) - Uzdotās vērtības automātiska atiestate^(a) >> turpinājums seko

^(a) Pieejama tikai papildu vai uzstādītāja režīmā. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Papildu režīms](#)" [► 97] un "[Uzstādītāja režīms](#)" [► 98].

^(b) Pieejama tikai uzstādītāja režīmā. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Uzstādītāja režīms](#)" [► 98].

Kategorija	Vadība
<< turpinājums Konfigurēšana un sarežģītāka darbība	Grafika sastādīšana - Grafiks - Brīvdiena Konfigurēšana un darbība - Iestatīto punktu loģika^(a) - Viens iestatītais punkts vai Divi iestatītie punkti - Pazemināšana^(a) - Atsevišķs gaisa plūsmas virziens^(a) - Aktīva gaisa plūsmas cirkulācija^(a) - Uzdoto vērtību intervāls^(a) - Dzesēšanas/sildīšanas vedējs^(a) - Gaisa plūsmas virzienu diapazons^(a) - Caurvēja novēršana^(a) - Ātrais starts^(a) - Atkausēšana^(a) - Funkciju blokāde^(a) - Klusais režīms^(a) - Ārējās ievades blokāde^(a) Apkope - Uzraugāmās telpas adrese^(b) - Kļūdas un brīdinājumi^(b) - Bloka numurs^(b) - Filtra automātiskā tīrīšana^(a) - Paziņojumi par filtru^(a) - Kontaktinformācija - AirNet adrese^(b) - Grupas adrese^(b) - Ārējie iestatījumi^(b) - Darbības maiņa^(b) - Pārbaudes darbība^(b) - Bloka statuss^(b) - Darba stundas^(b) - Iestatījumu pārņemšana^(c)

^(a) Pieejama tikai papildu vai uzstādītāja režīmā. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Papildu režīms](#)" [► 97] un "[Uzstādītāja režīms](#)" [► 98].

^(b) Pieejama tikai uzstādītāja režīmā. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Uzstādītāja režīms](#)" [► 98].

^(c) Šī funkcija ļauj vienas tālvadības pults iestatījumus saglabāt un ielādēt otrā tālvadības pultī. Tā drīzāk ir citu funkciju sastāvdaļa, nevis atsevišķa funkcija. Sīkāku informāciju par to skatiet "[Iestatījumu pārņemšana](#)" [► 121].

15.5.2 Tālvadības pults aparātprogrammatūras atjaunināšana

Atjauniniet tālvadības pults aparātprogrammatūru. Nepieciešams pastāvīgi atjaunināt tālvadības pults aparātprogrammatūru. Kad vadības pultij ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, lietotne parāda paziņojumu šīs pults darba ekrānā.

Tālvadības pults aparātprogrammatūras atjaunināšana

Priekšnoteikums: Jūs esat vadības pults darba ekrānā, un lietotne informē jūs, ka šai vadības pultij ir pieejama jauna aparātprogrammatūra.

Priekšnoteikums: Jūs atrodaties tuvu vadības pultij.

- 1 Skatiet iestatījumu ikonu.

Rezultāts: Jūs esat "Bloka iestatījumi" izvēlnē.

- 2 Pašā augšā skatiet "Ir pieejams aparātprogrammatūras atjauninājums".

Rezultāts: Jūs esat "Aparātprogrammatūras atjauninājums" izvēlnē.

- 3 Skatiet "Atjaunināt aparātprogrammatūru".

Rezultāts: Vadības pultī tiek lejupielādēta jaunākā aparātprogrammatūra.

Rezultāts: Lejupielādes laikā vadības pults rāda šādu ekrānu.



Rezultāts: Pēc lejupielādes beigām vadības pults pārstartējas, lai piemērotu izmaiņas.

15.5.3 Paziņojumi

Pārlūkojiet aktīvos sistēmas paziņojumus. Tie var būt:

- Kļūdas
- Brīdinājumi
- Sistēmas informācija

15.5.4 Vedēja/sekotāja statuss

Pārbaudiet, vai vadības pultij, kuru lietojat, ir vedēja vai sekotāja statuss. Izmantojot lietotni, nevar mainīt vedēja/sekotāja statusu. Instrukciju par to, kā mainīt pults vedēja/sekotāja statusu, sk. "[11 Sistēmas palaišana](#)" [▶ 42].

15.5.5 Ekrāns

Tālvadības pults ekrāna iestatījumu konfigurēšana:

Iestatījums	Apraksts
Sākuma ekrāna režīms	Iestatiet sākuma ekrāna režīmu: - Standarta: ierobežota informācija par sistēmas darbību (tikai dažas statusa ikonas). - Detalizēts: plaša informācija par sistēmas darbību ar statusa ikonām.
Iestatītais punkts sākuma ekrānā	Konfigurējiet iestatītā punkta indikāciju sākuma ekrānā: - Ar cipariem: ar cipariem. - Kā simbols: ar simbolu. Ja "Iestatītais punkts sākuma ekrānā" ir iestatīts uz "Kā simbols", tad konfigurējiet atsauces iestatītos punktus gan dzesēšanai, gan sildīšanai: - Dzesēšanas atsauces iestatītais punkts - Sildīšanas atsauces iestatītais punkts Sīkāku informāciju par to skatiet "Iestatītais punkts sākuma ekrānā: Kā simbols" [► 58].
Spilgtums	Iestatiet ekrāna spilgtumu.
Kontrasts	Iestatiet ekrāna kontrastu.

**INFORMĀCIJA**

Veicot tālvadības pults ekrāna iestatījumu konfigurēšanu ar lietotni, ir iespējams, ka tālvadības pults uzreiz neievieš izmaiņas. Lai ieviestu tālvadības pults iestatījumu izmaiņas: vadības pultī pārejiet uzstādītāja izvēlnē un pēc tam atgriezieties sākuma ekrānā. Instrukciju par to, kā pāriet uzstādītāja izvēlnē, sk. ["Pāreja uzstādītāja izvēlnē"](#) [► 66].

15.5.6 Statusa rādītājs

Tālvadības pults statusa rādītāja iestatījumu konfigurēšana:

Iestatījumi	Apraksts
Režīms	Pārbaudiet, vai statusa rādītājs ir aktivajā režīmā. Statusa rādītāja režīmu nevar konfigurēt ar lietotni; tas jādara tālvadības pults lauka iestatījumos R1-11. Sīkāku informāciju par to skatiet "Tālvadības pults lauka iestatījumi" [► 73].
Intensitāte	Statusa rādītāja intensitātes konfigurēšana.

15.5.7 Datums un laiks

Iestatiet tālvadības pults datumu un laiku. Datuma un laika izvēlnē varat no lietotnes nosūtīt informāciju par datumu un laiku uz tālvadības pulti. Varat izvēlēties: vai nu nosūtīt mobilās ierīces laiku un datuma iestatījumu ("Sinhronizēt ierīces datumu un laiku"), vai arī manuāli iestatīt datumu un laiku.

**INFORMĀCIJA**

Ja vadības pults tiek atvienota no strāvas avota ilgāk nekā uz 48 stundām, tad nepieciešams no jauna veikt datuma un laika iestatīšanu.

**INFORMĀCIJA**

Pulkstenis atpaliek vai steidzas par 30 sekundēm mēnesī.

15.5.8 Par

Uzrāda pašreizējās tālvadības pults un tālvadības pults Bluetooth moduļa programmatūras versiju.

15.5.9 Noņemt informāciju par sasaisti

Liek vadības pultij "aizmirst" visas iepriekš piesaistītās mobilās ierīces.

15.5.10 Klātbūtnes noteikšana

Iestatiet sistēmas taimeru, lai noregulētu uzdoto temperatūras vērtību vai automātiski izslēgtu sistēmu, izmantojot kustību sensoru, kas nosaka cilvēku klātbūtni.

Darbība	Apraksts
Autom. IZSL.	Iestatiet IZSLĒGŠANAS taimeru, kas sāks darboties, līdzko kustību sensors konstatē, ka telpā nav cilvēku.
Iestatījuma korekcija	Konfigurējiet uzdotās vērtības korigēšanas soļus un intervālus gan sildīšanai, gan dzesēšanai. Kad kustību sensors konstatē, ka telpā nav cilvēku, sistēma paaugstina (dzesēšanas režīmā) vai pazemina (sildīšanas režīmā) uzdoto vērtību, līdz tiek sasniegta iestatītā robeža.

**INFORMĀCIJA**

Lai lietu šo funkciju, iekšējiem blokiem jābūt apgādātiem ar kustību sensoru (izvēles aprīkojums).

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar lietot, kad iekšējos blokus vada centralizētās vadības pults.

**INFORMĀCIJA**

Šī funkcija netiek atbalstīta, ja sistēmā ir Sky Air RR vai RQ ārējie bloki.

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar lietot, kad iekšējos blokus vada grupā.

**INFORMĀCIJA**

Sistēmās, kurās iekšējie bloki darbojas vienlaikus, šo funkciju vada kustību sensors, kas uzstādīts vedēja iekšējā blokā.

15.5.11 Izslēgšanas taimeris

Iestatīt sistēmas taimeris, lai automātiski izslēgtu sistēmu. Taimeris var ieslēgt vai izslēgt. Kad taimeris ir ieslēgts, tas sāk darboties katru reizi, kad sistēma tiek IESLĒGTA.

Taimera diapazons ir 30~180 minūtes, un to var iestatīt ar 30 minūšu soli.

15.5.12 Elektrības patēriņš

Pārlūkojiet un salīdziniet elektrības patēriņa datus.

**INFORMĀCIJA**

Funkcijas pieejamība ir atkarīga no iekšējā bloka veida.

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar lietot, kad iekšējos blokus vada grupā.

**INFORMĀCIJA**

Šī funkcija netiek atbalstīta, ja sistēmā ir Sky Air RR vai RQ ārējie bloki.

**INFORMĀCIJA**

Uzrādītais enerģijas patēriņš var atšķirties no reālā enerģijas patēriņa. Uzrādītie dati nav kWh uzskaites rezultāts, bet ir iegūti, izmantojot aprēķinos darbības datus. Daži darbības dati ir absolūtās vērtības, kamēr citi ir ar pielaidi interpolētas vērtības.

15.5.13 Enerģijas patēriņa ierobežojums

Iestatīt laika posmu, kurā sistēma ierobežo savu maksimālo elektrības patēriņu. Kad šī funkcija ir ieslēgta, tā liek ārējam blokam noteiktajā laika posmā darboties ar enerģijas patēriņa ierobežojumu (70% vai 40% no parastā patēriņa).

**INFORMĀCIJA**

Funkcijas pieejamība ir atkarīga no ārējā bloka veida.

15.5.14 Uzdotās vērtības automātiska atiestate

Iestata sistēmas taimeris, lai tas automātiski pielāgotu temperatūru uzdotajai temperatūras vērtībai. Taimeris var ieslēgt vai izslēgt atsevišķi sildīšanas un dzesēšanas režīmam. Kad taimeris ir ieslēgts, tas sāk darboties katru reizi, kad sistēma tiek IESLĒGTA. Tad taimeris beidz darboties, atgriežas uzdotā temperatūras vērtība — arī tad, ja pa šo laiku uzdotā temperatūras vērtība ir mainīta.

Taimera darbības diapazons ir 30~120 minūtes, un to var iestatīt ar 30 minūšu soli.

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar lietot, kad iekšējos blokus vada centralizētās vadības pults.

15.5.15 Grafiks

Organizē sistēmas darbību pēc grafika. Grafika funkcija ļauj iestatīt maksimāli 5 darbības noteiktā laikā katrā nedēļas dienā. Var izveidot maksimāli 3 dažādus grafikus, lai gan katrā brīdī aktīvs var būt tikai 1 grafiks.

Darbības loģika ir šāda:

- 1 Iestatiet darbības laikposmu.
- 2 Izvēlieties sistēmas ieslēgšanu vai izslēgšanu un iestatiet nosacījumus.

JA "Darbība"	TAD
IESLĒGTS	Noteikt darbības uzdotās temperatūras vērtības dzesēšanai un/vai sildīšanai vai saglabāt pašreizējās uzdotās vērtības.
IZSLĒGTS	Izvēlēties pazemināšanas iespējošanu vai atspējošanu dzesēšanai un/vai sildīšanai. Ja iespējots, tad noteikt pazemināšanas uzdotās vērtības vai saglabāt pašreizējās uzdotās vērtības. Sīkāku informāciju par to skatiet "Pazemināšana" [▶ 109].

**INFORMĀCIJA**

Ja iestatījums "Iestatītais punkts sākuma ekrānā" ir iestatīts uz "Kā simbols", tad ir pieejams tikai ierobežots temperatūras iestatīto punktu diapazons. Bet ja "Iestatītais punkts sākuma ekrānā" ir iestatīts uz "Kā simbols" un pēc grafika notiek iestatītā punkta maiņa, tad sistēma neņem vērā parastos iestatīto punktu ierobežojumus un ļauj grafikam pārsniegt iestatīto punktu diapazona robežas. Sīkāku informāciju par to skatiet ["Iestatītais punkts sākuma ekrānā: Kā simbols"](#) [▶ 58].

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar lietot, kad iekšējos blokus vada centralizētās vadības pults.

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar izmantot, ja sistēmas sastāvā ir ciparu ievades adapters BRP7A5*.

15.5.16 Brīvdiena

Izvēlieties nedēļas dienas, kurās šis grafiks nav spēkā. Atlasītajās nedēļas dienās netiek izpildītas nekādas grafikā paredzētās darbības. Brīvdienas funkciju var ieslēgt vai izslēgt. Kad tā ir ieslēgta, tad tā attiecas uz jebkuru grafiku, kurš tobrīd ir aktīvs.

**INFORMĀCIJA**

Sīkāku informāciju par to skatīt ["Grafiks"](#) [▶ 107].

15.5.17 Uzdoto vērtību loģika

Konfigurējiet iestatīto punktu loģiku. Izvēlieties, kas izpildīs iestatīto punktu loģiku — iekšējais bloks vai tālvadības pults.

Uzdoto vērtību loģika	Apraksts
Iekšējais bloks	Uzdotās vērtības loģiku izpilda iekšējais bloks.
Tālvadības pults	Uzdotās vērtības loģiku izpilda tālvadības pults.

Tālvadības pults iestatīto punktu loģikas gadījumā izvēlieties viena iestatītā punkta loģiku vai divu iestatīto punktu loģiku.



Tālvadības pults uzdotās vērtības loģika	Apraksts
Viens iestatītais punkts	Var būt tikai viena temperatūras uzdotā vērtība, kas ir neatkarīga no darbības režīma. Tādā gadījumā darbības režīma maiņa NENOZĪMĒ uzdotās vērtības maiņu. No otras puses: ja maināt uzdoto vērtību, tad tā mainās gan dzesēšanai, gan sildīšanai.
Divi iestatītie punkti	Var būt arī divas temperatūras uzdotās vērtības: viena speciāli dzesēšanas darbībai un otra speciāli sildīšanas darbībai. Tādā gadījumā darbības režīma maiņa IZRAISA uzdotās vērtības maiņu (tas ir, uz cita darbības režīma uzdoto vērtību). No otras puses: ja maināt dzesēšanas uzdoto vērtību, tad NEMAINĀS sildīšanas uzdotā vērtība.

Divu iestatīto punktu loģikas gadījumā iestatiet iestatīto punktu minimālu starpību. Tā ir minimālā atšķirība starp dzesēšanas un sildīšanas režīmu iespējamajiem iestatītajiem punktiem:

- Dzesēšanas iestatītais punkts $\geq$ (sildīšanas uzdotā vērtība + minimālā iestatīto punktu starpība)
- Sildīšanas iestatītais punkts $\leq$ (dzesēšanas iestatītais punkts – minimālā iestatīto punktu starpība)

Tas nozīmē:

- Ja pazemina dzesēšanas iestatīto punktu $<$ (sildīšanas iestatītais punkts + minimālā iestatīto punktu starpība), tad vadības pults automātiski pazemina sildīšanas iestatīto punktu.
- Ja paaugstina sildīšanas iestatīto punktu $>$ (dzesēšanas iestatītais punkts – minimālā iestatīto punktu starpība), tad vadības pults automātiski paaugstina dzesēšanas iestatīto punktu.



DIFF Minimālā iestatīto punktu starpība

**INFORMĀCIJA**

Ja sistēmu vada centralizētās vadības ierīce, tad sistēmas vadīšana ar pulti ir ierobežota. Šādā gadījumā Madoka Assistant lietotnē nav iespējams konfigurēt divu iestatīto punktu loģiku.

**INFORMĀCIJA**

Ja iekšējos blokus vada centralizētā vadības pults, tad ir iespējama tikai "Iekšējā bloka" uzdoto vērtību loģika.


**INFORMĀCIJA**

Iekšējā bloka iestatītā punkta loģikas gadījumā sistēma nevar darboties automātiskajā darbības režīmā. Lai iespējotu automātisko darbības režīmu VRV siltumsūkņu sistēmām, izvēlieties tālvadības pults iestatīto punktu loģiku.

15.5.18 Pazemināšana

Iespējot pazemināšanas temperatūras vadību. Pazemināšana ir funkcija, kas saglabā telpu temperatūru noteiktā diapazonā, kad sistēma ir izslēgta (izslēdzis lietotājs, grafika funkcija vai izslēgšanas taimeris). Lai to panāktu, sistēma uz īsu brīdi ieslēdzas sildīšanas vai dzesēšanas režīmā atbilstoši pazemināšanas iestatītajam punktam un atgūšanas starpībai.

Piemērs:



Iestatījumi			Rezultāts
Sildīšanas režīms 	Sildīšanas pazemināšanas iestatītais punkts	10°C	Kad temperatūra telpā noslīd zem 10°C, sistēma automātiski uzsāk sildīšanu. Ja pēc 30 minūtēm temperatūra pārsniedz 12°C, tad sistēma pārtrauc sildīšanu un atkal izslēdzas. Ja temperatūra telpā noslīd zem 10°C, procedūra tiek atkārtota.
	Sildīšanas atgūšanas starpība	+2°	
Dzesēšanas režīms 	Dzesēšanas pazemināšanas iestatītais punkts	35°C	Ja temperatūra telpā pārsniedz 35°C, sistēma automātiski uzsāk dzesēšanu. Ja pēc 30 minūtēm temperatūra noslīd zem 33°C, sistēma pārtrauc dzesēšanu un atkal izslēdzas. Ja temperatūra telpā atkal pārsniedz 35°C, procedūra tiek atkārtota.
	Dzesēšanas atgūšanas starpība	-2°C	

**INFORMĀCIJA**

- Pazemināšanas funkcija ir iespējota pēc noklusējuma.
- Pazemināšana sistēma ieslēdzas vismaz uz 30 minūtēm, ja pazemināšanas iestatītais punkts netiek mainīts vai sistēma tiek ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Kad pazemināšanas funkcija ir aktīva, nav iespējams mainīt ventilatora ātruma iestatījumus.
- Ja pazemināšanas funkcija aktivizējas, kad sistēmai ir iestatīts automātisks darbības režīms, tad sistēma ieslēdzas dzesēšanas vai sildīšanas režīmā — atkarībā no tā, kurš vajadzīgs. Pazemināšanas iestatītais punkts tiek uzrādīts darbības ekrānā atbilstoši darbības režīmam.
- Ja ir aktivizēta pazemināšana un iestatījums "Iestatītais punkts sākuma ekrānā" ir iestatīts uz "Kā simbols", tad tālvadības pults sākuma ekrānā nav norādījuma par pazemināšanas darbību.

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar lietot, kad iekšējos blokus vada centralizētās vadības pults.

**INFORMĀCIJA**


Noklusētā iestatīto punktu intervāla robežas pazemināšanas funkcijai ir [33°C-37°C] dzesēšanai un [10°C-15°C] sildīšanai. Šīs robežas nav iespējams mainīt.

15.5.19 Atsevišķs gaisa plūsmas virziens

Nosakiet gaisa plūsmas virzienu katrai atsevišķai iekšējā bloka gaisa izplūdes atverei. Iekšējo bloku maksimālais skaits, kam varat konfigurēt šos iestatījumus, ir atkarīgs no sistēmas veida:

Sistēma	Maksimālais iekšējo bloku skaits
Sky Air	4
VRV	16

Kasetes veida iekšējiem blokiem var norādīt atsevišķas gaisa izplūdes atveres, izmantojot šādus rādītājus:

**INFORMĀCIJA**

Funkcijas pieejamība ir atkarīga no iekšējā bloka veida.

15.5.20 Aktīva gaisa plūsmas cirkulācija

Iespējo aktīvu gaisa plūsmas cirkulāciju, lai nodrošinātu vienmērīgāku gaisa temperatūru telpā.

Ja ir iespējota aktīva gaisa plūsmas cirkulācija, tad iekšējā bloka ventilatora ātrums un gaisa plūsmas virziens tiek automātiski regulēts, tāpēc ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu nevar manuāli mainīt.

15.5.21 Uzdoto vērtību intervāls

Iestatiet temperatūras iestatīto punktu intervāla robežu gan dzesēšanai, gan sildīšanai.

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju nevar lietot, kad iekšējos blokus vada centralizētās vadības pults.

**INFORMĀCIJA**

Noklusētā uzdoto vērtību intervāla robežas gan sildīšanai, gan dzesēšanai ir [16°C-32°C] neatkarīgi no tā, vai "Iestatīto punktu intervāla ierobežojums" ir vai nav iespējots. Šīs robežas nav iespējams pārsniegt.


15.5.22 Dzesēšanas/sildīšanas vedējs

Iekšējā bloka (vai iekšējo bloku grupas) iestatīšana par dzesēšanas/sildīšanas vedēju. Kad vairāki iekšējie bloki ir pievienoti pie viena ārējā bloka, viens no šiem blokiem (vai iekšējo bloku grupa, ja izmanto grupas vadību) ir jāiestata kā dzesēšanas/sildīšanas vedējs. Tad citi bloki/grupas kļūst par dzesēšanas/sildīšanas sekotājiem, un to darbību ierobežo vedējs (piemēram, viens ārējais bloks neļauj vienam no iekšējiem blokiem veikt dzesēšanu, kamēr cits veic sildīšanu).

Ja viens no iekšējiem blokiem vai grupa ir iestatīta kā dzesēšanas/sildīšanas vedējs, tad pārējie bloki/grupas automātiski kļūst par tā sekotājiem. Lai sekotāju bloku padarītu par vedēju, vispirms savienojiet lietotni ar tālvadības pulti, kas vada pašreizējo vedēju un atbrīvojiet šo vedēju, bet pēc tam padariet (sekotāju) bloku par vedēju.

15.5.23 Gaisa plūsmas virzienu diapazons

Iestatiet iekšējā bloka gaisa plūsmas virzienu diapazonu atbilstoši uzstādīšanas vietai. Šī funkcija ir pieejama vienīgi iekšējiem blokiem uz grīdas. Iekšējo bloku maksimālais skaits, kam varat konfigurēt šos iestatījumus, ir 16.



Šie diapazoni atbilst šādiem gaisa plūsmas līstīšu kustības veidiem:

Pa kreisi	Centrā	Pa labi
Kustība pa kreisi	Plaša kustība	Kustība pa labi

**INFORMĀCIJA**

Funkcijas pieejamība ir atkarīga no iekšējā bloka veida.

**INFORMĀCIJA**

Sistēmās, kurās iekšējie bloki darbojas vienlaikus, var noteikt gaisa plūsmas virzienu diapazonu katram atsevišķam iekšējam blokam, pievienojot vadības pulti atsevišķi katram iekšējam blokam.

15.5.24 Caurvēja novēršana

Lai cilvēki netiktu pakļauti iekšējā bloka gaisa plūsmai, izmanto kustību sensoru, kas nosaka cilvēku klātbūtni.

**INFORMĀCIJA**

Lai lietotu šo funkciju, iekšējiem blokiem jābūt apgādātiem ar kustību sensoru (izvēles aprīkojums).

**INFORMĀCIJA**

Šī funkcija netiek atbalstīta, ja sistēmā ir Sky Air RR vai RQ ārējie bloki.

15.5.25 Ātrais starts

Ieslēdziet "Ātro startu", lai ātri nodrošinātu patīkamu temperatūru telpā.

Kad ir ieslēgts "Ātrais starts", ārējais bloks darbojas ar lielāku jaudu. Iekšējā bloka ventilatora ātrums tiek automātiski regulēts, tāpēc ventilatora ātrumu nevar manuāli mainīt.

Pēc ieslēgšanas "Ātrais starts" darbojas 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm "Ātrais starts" automātiski izslēdzas, un sistēma turpina darbu normālā režīmā. "Ātrais starts" izslēdzas arī tad, ja manuāli pārslēdzat sistēmu citā darbības režīmā.

"Ātro startu" var ieslēgt TIKAI tad, ja sistēma darbojas dzesēšanas, sildīšanas vai automātiskajā darbības režīmā.

**INFORMĀCIJA**

Šī funkcija ir pieejama tikai Sky Air iekšējiem blokiem.

**INFORMĀCIJA**

Šī funkcija netiek atbalstīta, ja sistēmā ir Sky Air RR vai RQ ārējie bloki.

15.5.26 Ārējās ievades blokāde

Ārējās ievades blokāde ļauj integrēt ārējus kontaktus sistēmas kontroles loģikā. Ja viedkartes kontaktu un/vai loga kontaktu pievieno vadības iestatījumos, tad var likt sistēmai reaģēt uz viedkartes ievietošanu/izņemšanu no karšu lasītāja un/vai logu atvēršanu/aizvēršanu.

Sīkāku informāciju par to skatīt "[Par ārējās ievades blokādi](#)" [► 79].

**INFORMĀCIJA**

Lai izmantotu šo funkciju, sistēmā jābūt BRP7A5* ciparu ievades adapteram.

- Pārliedzieties, ka ciparu ievades adapters un tā papildu kontakti (loga kontakts B1 un viedkartes kontakts B2) ir pareizi uzstādīti. Pārliedzieties, ka digitālās ievades adaptera bezsprieguma kontakts ir pareizā stāvoklī. Norādījumus par to, kā uzstādīt ciparu ievades adapteru, sk. ciparu ievades adaptera uzstādīšanas instrukcijā.
- Ja ciparu ievades adapters pareizi nedarbojas, tad izvēlnē nav pieejama ārējās ievades blokāde.
- Ja sistēmā ir ciparu ieejas adapters, tad sistēma neļauj pievienot sekotāja vadības pulti.
- Ja sistēmā ir ciparu ieejas adapters, tad nav iespējams izmantot grafika funkciju.
- Ja sistēmā ir ciparu ieejas adapters, kā arī centralizētās vadības pults, tad ārējās ievades blokādes funkciju vada centralizētās vadības pults, nevis adapters.

15.5.27 Atkausēšanas operācija

Sistēmu darbina atkausēšanas režīmā, lai novērstu sildīšanas jaudas zudumus sakarā ar apledojumu ārējā blokā.

**INFORMĀCIJA**

Sistēma atsāk normālu darbību aptuveni pēc 6–8 minūtēm.

15.5.28 Funkciju blokāde

Padarīt funkcijas un darbības režīmus nepieejamus, tos bloķējot. Var bloķēt šādas funkcijas un darbības režīmus:

Tālvadības pults	▪ Izvēlnes poga
------------------	-----------------

Funkcijas	▪ Iestatītais punkts ▪ Ventilatora ātrums ▪ Darbības režīms ▪ Gaisa plūsmas virziens ▪ Sistēma IESL/IZSL ▪ Uzdoto vērtību intervāls ▪ Pazemināšana ▪ Klātbūtnes sensors - Iestatītā punkta korekcija ▪ Klātbūtnes sensors - Autom. IZSL ▪ Iestatītā punkta korekcijas taimeris ▪ Izslēgšanas taimeris ▪ Enerģijas patēriņa ierobežojums ▪ Grafiks ▪ Filtra automātiskā tīrīšana ▪ Datums un laiks ▪ Caurvēja novēršana ▪ Gaisa plūsmas virzienu diapazons ▪ Darbības maiņa ▪ Ārējās ievades blokāde ▪ Atsevišķs gaisa plūsmas virziens ▪ Vēdināšanas jauda ▪ Vēdināšanas režīms
Darbības režīmi	▪ Automātiskā darbība ▪ Dzesēšana ▪ Sildīšana ▪ Ventilators ▪ Žāvēšana ▪ Vēdināšana




INFORMĀCIJA

- Ja bloķē darbības režīmu, kurš ir aktīvs bloķēšanas brīdī, tad šis režīms paliek aktīvs pēc iestatījumu saglabāšanas un iziešanas no izvēlnes. Tikai tad, ja darbības režīmu maina, šis režīms vairs nebūs pieejams.
- Ja bloķē VISUS darbības režīmus, tad var pārslēgties tikai uz to darbības režīmu, kurš ir aktīvs bloķēšanas brīdī.

Tālvadības pults

Ja funkcijas un darbības režīmus bloķē, izmantojot lietotni, tad tas izraisa izmaiņas tālvadības pultī.

Darbība	Tālvadības pults
Sākuma ekrāns	Ja jūs bloķējat funkcijas/pogas, kuras izmanto tālvadības pults sākuma ekrānā, tad tālvadības pults parāda bloķēšanas ekrānu, kad mēģināt izmantot šīs funkcijas/pogas. 
Galvenā izvēlne	Ja jūs bloķējat funkcijas, kas ir tālvadības pults galvenajā izvēlnē, tad tās galvenajā izvēlnē ir pārsvītrotas, un blakus ir piekaramās atslēgas ikona.  Ja bloķē darbības režīmus, tad tālvadības pults tos vienkārši nerāda darba izvēlnē.

15.5.29 Klusais režīms

Iestatiet laika posmu, kurā ārējais bloks darbojas klusāk.



INFORMĀCIJA

Funkcijas pieejamība ir atkarīga no ārējā bloka veida.

15.5.30 Kļūdas un brīdinājumi

Skatiet kļūdu vēsturi un uz laiku iespējojiet/atspējojiet kļūdu un/vai brīdinājuma paziņojumu sūtīšanu.

Kļūdu un brīdinājuma paziņojumu sūtīšanas funkcija ir iespējota pēc noklusējuma. Atspējojiet "Rādīt kļūdas" un "Rādīt brīdinājumus", lai sistēma uz 48 stundām pārtrauktu sūtīt kļūdu un brīdinājuma paziņojumus. Funkcijas "Rādīt kļūdas" un "Rādīt brīdinājumus" automātiski tiek atkal iespējotas pēc 48 stundām.

15.5.31 Bloka numurs

Mainīt iekšējā bloka/bloku numuru(s). Lai būtu iespējams konfigurēt atsevišķus iekšējos blokus, šiem blokiem jāpiešķir bloku numuri. Iekšējā bloka numurs norāda bloka pozīciju sarakstā. Lai piešķirtu blokam jaunu numuru, mainiet tā pozīciju, vai nu pārvietojot to tukšā rindā, vai arī apmainot to ar citu iekšējo bloku. Ja jums nepieciešams fiziski identificēt iekšējos blokus, skatiet iekšējā bloka ventilatora ikonu, lai iedarbinātu šī bloka ventilatoru.

15.5.32 Filtra automātiskā tīrīšana

**INFORMĀCIJA**

Lai lietotu šo funkciju, iekšējiem blokiem jābūt apgādātiem ar automātiski tīrāmo dekoratīvo paneli (izvēles aprīkojums).

Iespējojiet iekšējā bloka filtru automātisko tīrīšanu un nosakiet tīrīšanas intervālu.

Putekļu krātuves apkopes taimera atiestate

Kad ir laiks iztukšot pašattīrošā dekoratīvā panela putekļu krātuvi, lietotne par to parāda paziņojumu darba ekrānā. Iztīriet putekļu krātuvi un kvitējiet paziņojumu.

15.5.33 Paziņojumi par filtru

Kvitēt paziņojumu

Lietotne parāda paziņojumu darba ekrānā, kad ir jāveic viena no turpmāk uzskaitītajām filtra apkopes darbībām:

- Iekšējā bloka filtra nomaiņa.
- Iekšējā bloka filtra tīrīšana.
- Iekšējā bloka elementa tīrīšana.

Veiciet vajadzīgo apkopi un tad kvitējiet paziņojumu.

**INFORMĀCIJA**

Plašāku informāciju par iekšējā bloka apkopi sk. iekšējā bloka ekspluatācijas instrukcijā.

Paziņojumu taimeru atiestate

Filtra apkopes termiņus pārvalda taimeris. Lietotne sūta apkopes paziņojumu katru reizi, kad taimera darbības periods beidzas. Šos taimerus ir iespējams atiestatīt.

**INFORMĀCIJA**

Lai varētu lietot šo funkciju, lietotne ir jāizmanto uzstādītāja režīmā. Instrukciju par to, kā pāriet uzstādītāja režīmā, sk. "[Uzstādītāja režīms](#)" [► 98].

15.5.34 AirNet adrese

Piešķiriet AirNet adreses iekšējiem un ārējiem blokiem, lai sistēmu savienotu ar AirNet uzraudzības un diagnostikas sistēmu. Vispirms atlasiet bloku pēc tā numura, tad piešķiriet tam AirNet adresi.

15.5.35 Grupas adrese

Piešķiriet adreses iekšējiem blokiem, lai sistēmu vadītu ar centralizētās vadības ierīci. Adresi varat piešķirt gan iekšējo bloku grupai, kas savienota ar vadības pulti, gan atsevišķiem iekšējiem blokiem.

15.5.36 Lauka iestatījumi

Konfigurējiet iekšējā bloka un tālvadības pults lauka iestatījumus. Iespējamo lauka iestatījumu pārskatu sk. "[Iekšējā bloka lauka iestatījumi](#)" [► 71] un "[Tālvadības pults lauka iestatījumi](#)" [► 73].

Iestatīšanas procedūra

Lauka iestatījumiem ir šādi komponenti:

- Režīmi
- Bloki
- Iestatījumi
- Vērtības

Lauka iestatījumu konfigurēšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no tā, vai konfigurējat iestatījumus atsevišķiem iekšējiem blokiem, bloku grupām vai tālvadības pultij.

Lauka iestatījumu veids	Procedūra
Atsevišķi iekšējie bloki	▪ Iestatiet lauka iestatījumu veidu "Iekšējais bloks". ▪ Norādiet režīmu. Lauka iestatījumu tabulā atrodiet šo numuru iekavās kolonnā Mode. ▪ Definējiet bloku, kuram piemērosiet iestatījumu — norādiet bloka numuru. ▪ Definējiet iestatījumu, skatot attiecīgo pogu lietotnē. Lauka iestatījumu tabulā atrodiet iestatījumus kolonnā SW. ▪ Definējiet vērtību šim iestatījumam.
Iekšējo bloku grupas	▪ Iestatiet lauka iestatījumu veidu "Iekšējais bloks". ▪ Norādiet režīmu. Lauka iestatījumu tabulā atrodiet šo numuru iekavās kolonnā Mode. ▪ NEVAJAG norādīt bloka numuru (iestatījums attiecas uz visiem blokiem šajā grupā). ▪ Definējiet iestatījumu, skatot attiecīgo pogu lietotnē. Lauka iestatījumu tabulā atrodiet iestatījumus kolonnā SW. ▪ Definējiet vērtību šim iestatījumam.
Tālvadības pults	▪ Iestatiet lauka iestatījumu veidu "Tālvadības pults". ▪ Norādiet režīmu. ▪ Definējiet iestatījumu, skatot attiecīgo pogu lietotnē. Lauka iestatījumu tabulā atrodiet iestatījumus kolonnā SW. ▪ Definējiet vērtību šim iestatījumam.

Noklusējuma vērtības

Lauka iestatījumu noklusētās vērtības ir atšķirīgas, jo atkarīgas no iekšējā bloka modeļa. Plašāku informāciju skatiet iekšējo bloku apkopes instrukcijā. Tālāk minēto lauka iestatījumu noklusējuma vērtības ir vienādas visiem iekšējo bloku modeļiem:

Lauka iestatījums	Noklusējuma vērtība
Termostata sensors	02
Pazemināšana	04
Loga kontakts B1	02
Viedkartes kontakts B2	02
Gaisa plūsmas virzienu diapazons	02
Tālvadības pults termostata sensors	02
Darbības pārejas laiks	03



INFORMĀCIJA


- Papildu piederumu pievienošana pie iekšējā bloka var izraisīt dažu lauka iestatījumu izmaiņas. Plašāku informāciju skatiet papildu piederumu uzstādīšanas instrukcijā.
- Sīkāk par iekšējā bloka katra veida atsevišķiem lauka iestatījumiem sk. iekšējā bloka uzstādīšanas instrukcijā.
- Ārējā bloka lauka iestatījumus var konfigurēt tikai ārējā bloka iespaidshēmā. Plašāku informāciju skatiet ārējā bloka uzstādīšanas instrukcijā.
- Lauka iestatījumi, kas pievienotam iekšējam blokam nav pieejami, netiek uzrādīti.

15.5.37 Darbības maiņa

Iespējot darbiņas maiņu, lai iekšējie bloki darbotos pārmaiņus (viens iekšējais bloks uz laiku nav aktīvs), tādējādi pagarinot sistēmas kalpošanas laiku un drošumu.

Darbības maiņa ir paredzēta blokiem, kam ir liela darba slodze (piemēram, serveru telpās, kur nepieciešama efektīva dzesēšana). Tādos gadījumos sistēmu apgādā ar papildu rezerves bloku. Darbības maiņas iestatījums tādā gadījumā nozīmē:

- Maiņa:** tā kā sistēmā ir vairāk bloku nekā vajadzīgs, lai nodrošinātu sildīšanas/dzesēšanas slodzi, tad normālos darbības apstākļos viens bloks var nedarboties. Pēc noteiktā laika, piemēram, "Maiņas cikla ilgums", neaktīvais bloks sāk darboties, bet iepriekš aktīvais bloks pārstāj darboties, tātad notiek darbības maiņa. Tā kā bloki var darboties tikai pārmaiņus, sistēmas kopējais kalpošanas laiks pagarinās.
- Rezerve:** rezerves bloka dēļ sistēmā ir redundance. Ja aktīvajam blokam rodas atteice, darbības maiņas funkcija gādā, lai tā vietā sāk darboties līdz šim neaktīvais bloks.



- A** Neaktīvs rezerves bloks
B Bloks ar atteici

**INFORMĀCIJA**

Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja iekšējie bloki ir sagrupēti.

**INFORMĀCIJA**

- Lai rezerves bloks sasniegtu pilnu dzesēšanas/sildīšanas jaudu, ir paredzēts pārejas periods, kad darbojas visi iekšējie bloki. Sīkāku informāciju par to sk. "[Iekšējā bloka lauka iestatījumi](#)" [► 71] (cfr. lauka iestatījums 1E-7).
- Darbības secība ir atkarīga no blokam piešķirtā numura. Instrukciju par to, kā mainīt iekšējā bloka numuru, sk. "[Bloka numurs](#)" [► 115].

15.5.38 Darbības izmēģināšana

Veiciet iekšējo bloku darbības izmēģināšanu. Darbības izmēģināšanas laikā iekšējie bloki darbojas dažādos režīmos un veic dažādas funkcijas; tādējādi tiek pārbaudīts, vai tie ir gatavi darbam.

Laika periods

Darbības izmēģināšanu veic pēc tam, kad ir paveikts tālāk minētais:

- Uzstādīts aukstumaģenta cauruļvads.
- Uzstādīts drenāžas cauruļvads.
- Pievienota elektroinstalācija.

Parastā darbplūsma

Darbības izmēģināšana parasti sastāv no šādiem posmiem:

- 1 darbības izmēģināšanas ieslēgšana (lietotne Madoka Assistant),
- 2 iekšējā bloka funkciju pārbaude saskaņā ar instrukciju, kas sniegta "[Darbības izmēģināšana](#)" [► 120],
- 3 darbības izmēģināšanas izslēgšana (lietotne Madoka Assistant),
- 4 iespējamo kļūdu pārbaude kļūdu žurnālā.
- 5 Ja ir kļūdas, tad jānovērš to iemesli.
- 6 Vajadzības gadījumā procedūru atkārt.

**INFORMĀCIJA**

Šī funkcija ir pieejama tikai Sky Air iekšējiem blokiem.

**INFORMĀCIJA**

Sk. arī iekšējā un ārējā bloka uzstādīšanas instrukciju.

Darbības izmēģināšanas drošības noteikumi

**UZMANĪBU!**

Pirms sistēmas iedarbināšanas pārbaudiet:

- Vai pabeigta iekšējā un ārējā bloka elektriskā vadojuma ierīkošana.
- Vai iekšējo un ārējā bloka sadales kārbas vāks ir noslēgts.

**PAZIŅOJUMS**

Noteikti IESLĒDZIET 6 stundas pirms uzpildīšanas, lai strāva tiktu pievadīta kompresora kartera sildītājam un lai aizsargātu kompresoru.

**INFORMĀCIJA**

Pēc aukstumaģenta cauruļvada, drenāžas cauruļvada un elektriskā vadojuma uzstādīšanas noteikti iztīriet iekšējā bloka iekšpusi un notīriet dekoratīvo paneli.

Darbības izmēģināšana

- 1 Pārliedziniet, ka iekšējā bloka gāzes un šķidruma noslēgvārsti ir atvērti.

**INFORMĀCIJA**

Iespējams, ka spiediens aukstumaģenta kontūrā nepieaug, lai gan noslēgvārsti ir atvērti. Tas var būt tādēļ, ka paplašinājumvārsts (vai tamlīdzīgi) bloķē aukstumaģentu, bet tas netraucē darbības izmēģināšanu.

- 2 Atveriet lietotni Madoka Assistant.
- 3 Pārejiet tās vadības pults darba ekrānā, kura ir savienota ar iekšējo bloku, kam vēlaties veikt darbības izmēģināšanu.
- 4 Darba ekrānā iestatiet darbības režīmu "Dzesēšana".
- 5 Pārejiet izvēlnē "Bloka iestatījumi" (darba ekrāna labajā augšējā stūrī).
Rezultāts: Jūs esat izvēlnē "Bloka iestatījumi".
- 6 "Apkopas laukā" skatiet "Darbības izmēģināšana".
Rezultāts: Jūs esat izvēlnē "Darbības izmēģināšana".
- 7 Skatiet "Sākt darbības izmēģināšanu".
Rezultāts: Iekšējais bloks(-i) pāriet darbības izmēģināšanas režīmā, kurā normāla darbība nav iespējama.
- 8 Atgriezieties darba ekrānā.
- 9 Skatiet "Vertikāls gaisa plūsmas virziens".
- 10 Skatiet "Fiksēts".
- 11 Citu pēc cita ieslēdziet piecus fiksētos gaisa plūsmas virzienus un pārbaudiet, vai iekšējais bloks līstītes pareizi darbojas.
- 12 Atgriezieties izvēlnē "Darbības izmēģināšana".
- 13 Skatiet "Apturēt darbības izmēģināšanu".
Rezultāts: Iekšējie bloki pārstāj darboties darbības izmēģināšanas režīmā. Atkal ir iespējama normāla darbība.
- 14 Pārejiet "13 Darbība" [▶ 49] un pārbaudiet, vai iekšējie bloki darbojas saskaņā ar tur sniegto informāciju.
- 15 Pārbaudiet kļūdu žurnālu. Ja nepieciešams, tad novērsiet kļūdu iemeslus un vēlreiz veiciet darbības izmēģināšanu.

**INFORMĀCIJA**

Darbības izmēģināšana beidzas pēc 30 minūtēm.

15.5.39 Bloka statuss

Bloka statuss ļauj:

- Informācijas saņemšana: Ievadīt kodu, lai liktu sistēmai saņemt konkrēto informāciju par iekšējā vai ārējā bloka komponentu. Vispirms atlasiet bloku pēc tā numura, tad ievadiet kodu, lai uzsāktu informācijas saņemšanu.
- Iekšējais bloks: pārlūkot dažādu sistēmas sensoru informāciju. Vispirms atlasiet bloku pēc bloka numura.



INFORMĀCIJA

Informācijas saņemšanas funkcija ir pieejama izvēlnē tikai tad, kad lietotne ir uzstādītāja režīmā. Instrukciju par to, kā pāriet uzstādītāja režīmā, sk. "[Uzstādītāja režīms](#)" [98].

15.5.40 Darba stundas

Kontrolējiet ārējā un iekšējā bloka darba stundas.

15.5.41 Kontaktinformācija

Ievadiet sistēmas servisa telefona numuru.

15.5.42 Aktīva gaisa plūsmas cirkulācija

Iespējo aktīvu gaisa plūsmas cirkulāciju, lai nodrošinātu vienmērīgāku gaisa temperatūru telpā.

Ja ir iespējota aktīva gaisa plūsmas cirkulācija, tad iekšējā bloka ventilatora ātrums un gaisa plūsmas virziens tiek automātiski regulēts, tāpēc ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu nevar manuāli mainīt.

15.5.43 Iestatījumu pārņemšana

Dažas funkcijas ļauj saglabāt iestatījumus jūsu mobilajā ierīcē un ielādēt tos citās tālvadības pultīs. Tas noder, ja jums jāpiemēro vieni un tie paši iestatījumi vairākām vadības pultīm.

Kad esat konfigurējis vienas tālvadības pults iestatījumus, tad saglabājiet šos iestatījumus savā mobilajā ierīcē. Pēc saglabāšanas savienojieties ar citu vadības pulti, pārejiet pie attiecīgajiem iestatījumiem un nospiediet "Ielādēt konfigurāciju".

Tālāk minētās Madoka Assistant lietotnes funkcijas ļauj saglabāt un ielādēt iestatījumus:

- Grafiks
- Pazemināšana
- Uzdoto vērtību intervāls
- Ārējie iestatījumi
- Enerģijas patēriņa ierobežojums

15.5.44 Uzraugāmās telpas adrese

Piešķiriet unikālu uzraugāmās telpas adresi atsevišķiem iekšējiem blokiem. Kad tālvadības pults ir iestatīta uzraudzības režīmā, katram iekšējam blokam ir obligāti jāpiešķir unikāla uzraugāmās telpas adrese. Vispirms izvēlieties iekšējo bloku, izmantojot tā numuru, pēc tam piešķiriet tam unikālu uzraugāmās telpas adresi. Ja nav iestatīta uzraugāmās telpas adrese, tad trauksmes signāli netiks nodoti tālvadības pultij uzraudzības režīmā.

Lai iestatītu uzraugāmās telpas adresi lietotnē Madoka Assistant, pārejiet Aukstumaģenta R32 iestatījumi sadaļā Apkope pie Bloka iestatījumi. Pēc tam skatiet Uzraugāmās telpas adresi, lai konfigurētu uzraugāmās telpas adresi iekšējiem blokiem.

15.5.45 Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude

Aukstumaģenta noplūdes trauksmi var pārbaudīt, izmantojot Madoka Assistant lietotni.

- 1** Lietotnē pārejiet Aukstumaģenta R32 iestatījumi sadaļā Apkope pie Bloka iestatījumi.
- 2** Skatiet Aukstumaģenta R32 sistēmas iestatījumi.
- 3** Skatiet Pārbaudīt trauksmi un mirgojošo gaismas diodi, lai pārbaudītu aukstumaģenta noplūdes trauksmi.

Rezultāts: Tiek uzsākta aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude.

- 4** Skatiet Pārtraukt trauksmes pārbaudi un mirgojošo gaismas diodi, lai pārtrauktu trauksmi.

Rezultāts: Aukstumaģenta noplūdes trauksmes pārbaude tiek pārtraukta.

16 Apkope

Šajā nodaļā

16.1	Apkopes drošības noteikumi	123
16.2	Par apkopi	123
16.3	Brīdinājuma kvitēšana	125
16.4	Vadības pults tīrīšana.....	125
16.5	Norādījums, ka laiks iztīrīt filtru.....	125
16.5.1	Norādes "Laiks tīrīt filtru" noņemšana.....	125

16.1 Apkopes drošības noteikumi



BRĪDINĀJUMS

Pirms jebkādu apkopes vai remonta darbību veikšanas vienmēr izslēdziet sistēmu ar vadības pulti, kā arī izslēdziet energoapgādes jaudas slēdzi. **Iespējamās sekas:** elektriskās strāvas trieciens vai trauma.



PAZIŅOJUMS

NEIZMANTOJIET pults tīrīšanai organiskos šķīdinātājus, piemēram, krāsas šķīdinātāju. **Iespējamās sekas:** bojājumi, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.



BRĪDINĀJUMS

Tālvadības pulti nedrīkst mazgāt. **Iespējamās sekas:** strāvas noplūde, elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.





INFORMĀCIJA

Ja, tīrot vadības pulti, virsmu nevar viegli notīrīt, tad samērcējiet drāniņu neitrāla mazgājamā līdzekļa ūdens šķīdumā, stingri izgrieziet un ar šādu drāniņu noslaukiet virsmu. Pēc tam noslaukiet ar citu, sausu drāniņu.

16.2 Par apkopi

Ja nepieciešams veikt iekšējā bloka komponenta apkopi, tad vadības pults rāda  sākuma ekrānā, kā arī parāda brīdinājumu. Atveriet brīdinājumu, lai redzētu, kuram komponentam ir nepieciešama apkope; veiciet apkopi un tad apstipriniet brīdinājumu.

Šie brīdinājumi attiecas uz iekšējā bloka apkopi:

Iztīrīt iekšējā bloka filtru	Nomainīt iekšējā bloka filtru
	
Iztukšot iekšējā bloka putekļu krātuvi	—
	

Brīdinājuma ekrāna pārlūkošanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no iestatītā statusa rādītāja režīma (t.i., normāls, Viesnīca 1 vai Viesnīca 2).



INFORMĀCIJA

Pēc noklusējuma vadības pults ir statusa indikatora režīmā "Hotel 2".

Statusa indikatora režīms: Normāls

Priekšnoteikums: Vadības pults rāda sākuma ekrānu, un ir redzams , kas norāda apkopes nepieciešamību.

- 1 Nospiediet .

Rezultāts: Vadības pults rāda brīdinājuma ekrānu.




Statusa indikatora režīms: Viesnīca 1 un Viesnīca 2

Priekšnoteikums: Vadības pults rāda sākuma ekrānu, un ir redzams , kas norāda apkopes nepieciešamību.

- 2 Nospiediet  un turiet to nospiestu.

Rezultāts: Vadības pults rāda informācijas ekrānu.



- 3 Nospiediet  un turiet to nospiestu.


Rezultāts: Vadības pults rāda brīdinājuma ekrānu.



16.3 Brīdinājuma kvitēšana

Priekšnoteikums: Vadības pulsts rāda sākuma ekrānu, un ir redzams , kas norāda apkopes nepieciešamību.

- 1 Pārejiet brīdinājumu izvēlnē.



- 2 Novērsiet brīdinājuma parādīšanās iemeslu.
- 3 Nospiediet , lai apstiprinātu brīdinājumu.

Rezultāts: Vadības pulsts atkal rāda sākuma ekrānu. Ja brīdinājuma iemesls ir novērsts,  vairs nav redzams.



INFORMĀCIJA

Brīdinājuma ekrāna pārlūkošanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no iestatītā statusa rādītāja režīma (t.i., normāls, Viesnīca 1 vai Viesnīca 2). Sīkāku informāciju par to skatiet "[16.2 Par apkopi](#)"  123].

16.4 Vadības pulsts tīrīšana

- 1 Noslaukiet vadības pulsts displeju un pārējās virsmas ar sausu drāniņu.

16.5 Norādījums, ka laiks iztīrīt filtru

Kad iekšējā bloka filtrs ir piesārņots un jātīra, tad vadības pulsts rāda  sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī, kā arī parāda uzrakstu "Time to clean filter" (Laiks tīrīt filtru), kad no sākuma ekrāna mēģināt pāriet galvenajā izvēlnē.

16.5.1 Norādes "Laiks tīrīt filtru" noņemšana

Priekšnoteikums: Kad no sākuma ekrāna mēģināt atvērt galveno izvēlni, parādās uzraksts "Time to clean filter" (Laiks tīrīt filtru).



- 1 Iztīriet filtru.
- 2 Nospiediet , lai noņemtu norādi "Laiks tīrīt filtru".

17 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā

17.1	Iekšējā bloka kļūdu kodi.....	126
17.2	Konstatēta aukstumaģenta noplūde.....	128
17.2.1	Par aukstumaģenta noplūdes noteikšanu	128
17.2.2	Noplūdes trauksmes izslēgšana	128

17.1 Iekšējā bloka kļūdu kodi

Ja sistēmā ir kļūda, tad vadības pults rāda  sākuma ekrānā, kā arī parāda kļūdu. Pārejiet kļūdu ekrānā, lai redzētu kļūdas kodu, novērsiet kļūdas cēloni un nospiediet , lai aizvērtu kļūdu ekrānu. Kļūdu kodu pārskatu un to nozīmes paskaidrojumu skatiet iekšējā bloka dokumentācijā.

Kļūdu ekrāna pārlūkošanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no iestatītā statusa rādītāja režīma (t.i., normāls, Viesnīca 1 vai Viesnīca 2).



INFORMĀCIJA


Pēc noklusējuma vadības pults ir statusa indikatora režīmā "Hotel 2".

Statusa indikatora režīms: Normāls

Priekšnoteikums: Vadības pults rāda sākuma ekrānu, un ir redzams , kas norāda kļūdu.

- 1 Nospiediet .

Rezultāts: Vadības pults rāda kļūdu ekrānu.




Statusa indikatora režīms: Viesnīca 1 un Viesnīca 2

Priekšnoteikums: Vadības pults rāda sākuma ekrānu, un ir redzams , kas norāda kļūdu.


- 2 Nospiediet  un turiet to nospiestu.

Rezultāts: Vadības pults rāda informācijas ekrānu.




- 3 Nospiediet  un turiet to nospiestu.

Rezultāts: Vadības pults rāda kļūdu ekrānu.



**INFORMĀCIJA**

Ja vadības pults ir iestatīta darbam uzraudzības režīmā, tad vadības pults kļūdu ekrānā uzrāda arī kļūmīgā iekšējā bloka uzraugāmās telpas adresi. Uzraudzības režīmā katram iekštelpu blokam ir obligāti jāiestata unikāla uzraugāmās telpas adrese. Uzraugāmās telpas adresi var iestatīt lietotnē Madoka Assistant. Ņemiet vērā, ka tad, ja ir vairākas noplūdes, tiek parādīta tikai pirmā bloka adrese, kuram radies darbības traucējums.



Papildinformāciju par režīmiem, kurus var iestatīt vadības pults darbībai, skatīt "[12.1 Par vadības pulti](#)" [▶ 44].


17.2 Konstatēta aukstumaģenta noplūde

Kad sistēma konstatē aukstumaģenta noplūdi, tiek dota trauksme vadības pultij, un lietotne Madoka Assistant nosūta paziņojumu. Izslēdziet trauksmi un apstipriniet paziņojumu.


17.2.1 Par aukstumaģenta noplūdes noteikšanu

Informācija, ko vadības pults parāda aukstumaģenta noplūdes gadījumā, ir atkarīga no vadības pultij iestatītā darbības režīma.

Normālais un tikai trauksmes režīms

Vedēja vadības pults	Sekotāja vadības pults
Vadības pults parāda tā iekšējā bloka numuru, kuram ir noplūde 	Vadības pults neparāda tā iekšējā bloka numuru, kuram ir noplūde 

Uzraudzības režīms


Vedēja vadības pults	Sekotāja vadības pults
—	Vadības pults parāda tās uzraugāmās telpas iekšējā bloka numuru, kuram ir noplūde 



INFORMĀCIJA


Vairāk par dažādiem darbības režīmiem skatīt "12.1 Par vadības pulti" [► 44].

17.2.2 Noplūdes trauksmes izslēgšana



- 1 Nospiediet **+** uz 3 sekundēm, lai izslēgtu trauksmi.

Rezultāts: Trauksme tiek izslēgta.



- 2 Novērsiet aukstumaģenta noplūdi blokā.

**INFORMĀCIJA**


Ja vadības pults ir iestatīta darbam uzraudzības režīmā, tad vadības pults rāda tā iekšējā bloka uzraugāmās telpas adresi, kur ģenerēta noplūdes trauksme. Tomēr tā iekšējā bloka vadības pults trauksmi, kurš iestatīts darbam vai nu normālā, vai tikai trauksmes režīmā, nav iespējams izslēgt no uzraudzības vadības pults. Ar to iekšējo bloku, kuram radusies noplūde, saistītās vadības pults trauksme ir jāizslēdz atsevišķi.

18 Tehniskie dati

Jaunāko tehnisko datu **apskats** ir pieejams reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama). Jaunāko tehnisko datu **pilns komplekts** ir pieejams Daikin Business Portal (ir nepieciešama autentifikācija).

18.1 Savienojumu shēma

18.1.1 Tipisks izkārtojums




18.1.2 Tipisks izkārtojums grupas vadībai




INFORMĀCIJA


Ja sistēmā ir bloki ar aukstumaģentu R32, tad iekšējo bloku grupu vadība nav iespējama.




Grupas vadība: vedēja un sekotāja vadības pults



Grupas vadība: vadības pults + ciparu ievades adapters BRP7A5



18.1.3 Vadības pults + DIII centralizētās vadības ierīce



19 Glosārijs

DHW = karstā ūdens apgāde

Karstais ūdens, kas jebkādā ēkā tiek izmantots sadzīves nolūkos.

LWT = izplūdes ūdens temperatūra

No iekārtas izplūstošā ūdens temperatūra.

Izplatītājs

Attiecīgā produkta izplatītājs.

Pilnvarots uzstādītājs

Tehniski prasmīga persona, kas ir kvalificēta šī produkta uzstādīšanai.

Lietotājs

Persona, kas ir šī produkta īpašnieks un/vai ekspluatē šo produktu.

Piemērojamā likumdošana

Visas starptautiskās, Eiropas, nacionālās un vietējās direktīvas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un izmantojami noteiktam produktam vai sfērai.

Servisa uzņēmums

Kvalificēts uzņēmums, kas var veikt vai koordinēt nepieciešamo iekārtas remontu.

Uzstādīšanas rokasgrāmata

Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju rokasgrāmata, kurā izskaidrota uzstādīšana, konfigurēšana un uzturēšana.

Ekspluatācijas rokasgrāmata

Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju rokasgrāmata, kurā izskaidrota ekspluatācija.

Piederumi



Uzlīmes, rokasgrāmatas, informācijas lapas un aprīkojums, kas iekļauts iekārtas komplektācijā un kas ir jāuzstāda atbilstoši pavadošajā dokumentācijā sniegtajām instrukcijām.



Papildu aprīkojums

Aprīkojums, kuru ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin, un kuru iespējams kombinēt ar šo produktu atbilstoši pavadošajā dokumentācijā sniegtajām instrukcijām.

Ārējie piederumi

Aprīkojums, kuru Daikin NERAŽO un kuru var kombinēt ar izstrādājumu saskaņā ar instrukcijām piegādātajā dokumentācijā.







UA. TR. 028



I005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

TRC/LPD/2018/60

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P596266-1 2020.12